

#25051#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Невского 51А, Калининград (Общежитие №4)
Номер абонента 3770
Порядковый номер 5333
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551093
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2021 | 0,3 | 18,391 | 18,387 | 18,023 | 18,172 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 50 | 9 | 5,1 | - |
| 22.08.2021 | 0,264 | 16,855 | 16,801 | 16,52 | 16,602 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 50,6 | 9 | 5,1 | - |
| 23.08.2021 | 0,302 | 18,785 | 18,715 | 18,41 | 18,492 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 50,3 | 9 | 5,1 | - |
| 24.08.2021 | 0,303 | 18,484 | 18,406 | 18,117 | 18,191 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 50 | 9 | 5,1 | - |
| 25.08.2021 | 0,378 | 21,48 | 21,367 | 21,051 | 21,133 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 49,2 | 9 | 5,1 | - |
| 26.08.2021 | 0,36 | 25,906 | 25,777 | 25,418 | 25,469 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 50,6 | 9 | 5,1 | - |
| 27.08.2021 | 0,323 | 23,148 | 23,023 | 22,719 | 22,754 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 50,2 | 9 | 5,1 | - |
| 28.08.2021 | 0,327 | 27,141 | 27,164 | 26,645 | 26,832 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 51,2 | 9 | 5,1 | - |
| 29.08.2021 | 0,339 | 20,469 | 20,336 | 20,062 | 20,102 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 49,7 | 9 | 5,1 | - |
| 30.08.2021 | 0,444 | 24,02 | 23,922 | 23,539 | 23,664 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 48,1 | 9 | 5,1 | - |
| 31.08.2021 | 0,577 | 29,203 | 29,102 | 28,617 | 28,809 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 46,7 | 9 | 5,1 | - |
| 01.09.2021 | 0,621 | 30,078 | 30,094 | 29,469 | 29,797 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 46,3 | 9 | 5,1 | - |
| 02.09.2021 | 0,668 | 31,887 | 31,895 | 31,246 | 31,582 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 45,9 | 9 | 5,1 | - |
| 03.09.2021 | 0,582 | 27,781 | 27,613 | 27,219 | 27,34 | 22,38 | 22,38 | 0 | 0 | 67,2 | 45,9 | 9 | 5,1 | - |
| 04.09.2021 | 0,607 | 29,355 | 29,801 | 28,766 | 29,504 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 46,2 | 9 | 5,1 | - |
| 05.09.2021 | 0,581 | 27,902 | 28,367 | 27,34 | 28,086 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 46,7 | 9 | 5,1 | - |
| 06.09.2021 | 0,622 | 34,371 | 34,586 | 33,703 | 34,223 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 47,4 | 9 | 5,1 | - |
| 07.09.2021 | 0,702 | 32,527 | 32,508 | 31,871 | 32,199 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 46,1 | 9 | 5,1 | - |
| 08.09.2021 | 0,79 | 36,07 | 36,234 | 35,348 | 35,902 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 46,5 | 9 | 5,1 | - |
| 09.09.2021 | 0,75 | 34,164 | 34,316 | 33,473 | 33,996 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 45,7 | 9 | 5,1 | - |
| 10.09.2021 | 0,697 | 32,645 | 32,793 | 31,988 | 32,477 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 46,2 | 9 | 5,1 | - |
| 11.09.2021 | 0,579 | 28,445 | 28,645 | 27,871 | 28,359 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 46,8 | 9 | 5,1 | - |
| 12.09.2021 | 0,638 | 32 | 32,289 | 31,367 | 31,969 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 48,1 | 9 | 5,1 | - |
| 13.09.2021 | 0,626 | 30,266 | 30,398 | 29,66 | 30,102 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 46,9 | 9 | 5,1 | - |
| 14.09.2021 | 0,69 | 32,785 | 33,004 | 32,129 | 32,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 46,4 | 9 | 5,1 | - |
| 15.09.2021 | 0,777 | 34,824 | 35,047 | 34,121 | 34,723 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 45,5 | 9 | 5,1 | - |
| 16.09.2021 | 0,681 | 42,18 | 42,262 | 41,391 | 41,801 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 49,2 | 9 | 5,1 | - |
| 17.09.2021 | 0,673 | 32,812 | 33,07 | 32,156 | 32,742 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 47,6 | 9 | 5,1 | - |
| 18.09.2021 | 0,581 | 29,41 | 29,316 | 28,828 | 29,016 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 47,7 | 9 | 5,1 | - |
| 19.09.2021 | 0,615 | 30,328 | 30,215 | 29,723 | 29,914 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 46,7 | 9 | 5,1 | - |
| 20.09.2021 | 0,718 | 34,043 | 33,918 | 33,363 | 33,59 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 46,8 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 17,115 | 887,755 | 889,371 | 870,153 | 880,23 | 742,38 | 742,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 17,115 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,38

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.08.2021 | 999,77 | 41116,832 | 40344,547 | 40158,965 | 39918,352 | 17743,15 | 0,02 |
| 20.09.2021 | 1016,885 | 42004,59 | 41233,918 | 41029,117 | 40798,578 | 18485,53 | 0,02 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:37:01