

#121591#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 72, Калининград

4113

8598

ВКТ-7

00122990

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,12	0	321,14	317,17	0	312,81	310,76	0	0	24	0	0	76,8	66,9	9,97	0,7	0,7	-
25.02.2025	3,164	0	305,77	301,92	0	297,37	295,5	0	0	24	0	0	79,3	68,7	10,62	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,865	0	296,11	292,26	0	287,98	285,93	0	0	24	0	0	79,3	69,3	9,94	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,792	0	280,23	276,5	0	272,72	270,73	0	0	24	0	0	78,4	68,1	10,23	0,7	0,7	-
28.02.2025	2,918	0	309,45	305,38	0	301,52	299,26	0	0	24	0	0	76,4	66,7	9,66	0,7	0,7	-
01.03.2025	3,019	0	315,64	311,55	0	307,55	305,31	0	0	24	0	0	76,2	66,4	9,81	0,7	0,7	-
02.03.2025	2,944	0	308,81	304,81	0	300,88	298,69	0	0	24	0	0	76,4	66,6	9,79	0,7	0,7	-
03.03.2025	2,762	0	305,23	301,3	0	297,39	295,2	0	0	24	0	0	76,3	67	9,28	0,7	0,7	-
04.03.2025	2,673	0	299,67	295,7	0	292,01	289,69	0	0	24	0	0	76,3	67,1	9,14	0,7	0,7	-
05.03.2025	2,316	0	284,25	280,58	0	276,95	274,72	0	0	24	0	0	76,4	68	8,35	0,7	0,7	-
06.03.2025	2,132	0	269,75	266,29	0	262,86	260,75	0	0	24	0	0	76,2	68,1	8,1	0,7	0,7	-
07.03.2025	2,278	0	290,39	286,64	0	282,93	280,66	0	0	24	0	0	76,3	68,2	8,05	0,7	0,7	-
08.03.2025	2,288	0	286,33	282,62	0	278,98	276,72	0	0	24	0	0	76,3	68,1	8,2	0,7	0,7	-
09.03.2025	2,339	0	291,42	287,57	0	283,95	281,57	0	0	24	0	0	76,3	68,1	8,23	0,7	0,7	-
10.03.2025	2,044	0	272,68	269,08	0	265,66	263,4	0	0	24	0	0	76,3	68,6	7,68	0,7	0,7	-
11.03.2025	2,602	0	298,6	294,46	0	290,94	288,42	0	0	24	0	0	76,3	67,4	8,93	0,7	0,7	-
12.03.2025	2,545	0	295,46	291,46	0	287,84	285,46	0	0	24	0	0	76,4	67,6	8,84	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,719	0	306,18	301,99	0	298,29	295,83	0	0	24	0	0	76,4	67,3	9,12	0,7	0,7	-
14.03.2025	2,851	0	308,37	304,16	0	300,45	297,99	0	0	24	0	0	76,5	67	9,47	0,7	0,7	-
15.03.2025	2,964	0	329,6	325,31	0	321,14	318,71	0	0	24	0	0	76,4	67,2	9,23	0,7	0,7	-
16.03.2025	3,117	0	320,08	315,75	0	311,85	309,44	0	0	24	0	0	76,4	66,4	10	0,7	0,7	-
17.03.2025	2,953	0	317,58	313,36	0	309,38	307,03	0	0	24	0	0	76,6	67	9,55	0,7	0,7	-
18.03.2025	2,943	0	277,92	274,03	0	270,8	268,69	0	0	24	0	0	76,3	65,4	10,85	0,7	0,7	-
19.03.2025	2,703	0	279,68	275,92	0	272,52	270,43	0	0	24	0	0	76,3	66,4	9,92	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,515	0	306,43	302,42	0	298,54	296,12	0	0	24	0	0	76,4	68	8,42	0,7	0,7	-
21.03.2025	2,252	0	285	281,14	0	277,72	275,27	0	0	24	0	0	76,2	68,1	8,09	0,7	0,7	-
22.03.2025	2,459	0	299,7	295,77	0	292,03	289,62	0	0	24	0	0	76,4	67,9	8,41	0,7	0,7	-
23.03.2025	2,447	0	300,81	296,66	0	293,43	290,8	0	0	24	0	0	74,4	66	8,35	0,7	0,7	-
Итого:	74,724	0	8362,28	8251,8	0	8146,49	8082,7	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,724																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	150,919	13593,93	13436,23	0	13214,79	13152,38	0
23.03.2025	225,643	21956,21	21688,03	0	21361,28	21235,08	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 7:38:26