

#124678#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ЖКМР

Адрес: Интернациональная, 72

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122990

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0хА5F2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	74,35	66	8,35	300,81	293,43	296,66	290,8	0	0	0	7	7	2,447	0	24	0	
24.03.2025	76,25	68	8,25	300,52	292,83	296,43	290,28	0	0	0	7	7	2,417	0	24	0	
25.03.2025	76,29	67,96	8,33	303,87	296,09	299,85	293,61	0	0	0	7	7	2,47	0	24	0	
26.03.2025	76,22	67,91	8,31	288,11	280,74	284,25	278,36	0	0	0	7	7	2,334	0	24	0	
27.03.2025	76,35	68,23	8,12	286,94	279,56	283,24	277,3	0	0	0	7	7	2,27	0	24	0	
28.03.2025	76,47	69,05	7,42	289,6	282,16	285,94	279,82	0	0	0	7	7	2,094	0	24	0	
29.03.2025	76,25	68,88	7,37	288,74	281,36	285,11	279,05	0	0	0	7	7	2,074	0	24	0	
30.03.2025	76,24	68,59	7,65	290,6	283,17	286,92	280,88	0	0	0	7	7	2,17	0	24	0	
31.03.2025	76,24	68,8	7,44	297,4	289,77	293,66	287,44	0	0	0	7	7	2,158	0	24	0	
01.04.2025	76,16	68,43	7,73	279,19	272,08	275,59	269,78	0	0	0	7	7	2,101	0	24	0	
02.04.2025	76,31	68,61	7,7	285,53	278,17	281,91	275,95	0	0	0	7	7	2,146	0	24	0	
03.04.2025	76,36	69,25	7,11	283,27	276,03	279,82	273,8	0	0	0	7	7	1,963	0	24	0	
04.04.2025	76,23	68,71	7,52	281,3	274,1	277,89	271,98	0	0	0	7	7	2,065	0	24	0	
05.04.2025	76,29	67,76	8,53	297,6	289,98	293,82	287,77	0	0	0	7	7	2,475	0	24	0	
06.04.2025	76,32	67,24	9,08	313,65	305,61	309,71	303,4	0	0	0	7	7	2,775	0	24	0	
07.04.2025	76,36	68,05	8,31	319,39	311,2	315,3	308,74	0	0	0	7	7	2,588	0	24	0	
08.04.2025	76,34	68,17	8,17	307,27	299,39	303,32	296,98	0	0	0	7	7	2,45	0	24	0	
09.04.2025	76,41	67,98	8,43	307,78	299,85	303,8	297,48	0	0	0	7	7	2,529	0	24	0	
10.04.2025	75,63	67,11	8,52	312,92	305,01	309,03	302,74	0	0	0	7	7	2,602	0	24	0	
11.04.2025	74,39	67,04	7,35	319,25	311,4	315,43	309,04	0	0	0	7	7	2,289	0	24	0	
12.04.2025	74,42	67,46	6,96	330,3	322,2	326,41	319,72	0	0	0	7	7	2,245	0	24	0	
13.04.2025	74,4	68,15	6,25	321,22	313,37	317,38	310,75	0	0	0	7	7	1,961	0	24	0	
14.04.2025	74,45	68,62	5,83	293,51	286,32	290,02	283,9	0	0	0	7	7	1,669	0	24	0	
15.04.2025	74,3	68,44	5,86	294,33	287,15	290,9	284,78	0	0	0	7	7	1,684	0	24	0	
16.04.2025	74,25	70,4	3,85	276,41	269,66	273,42	267,36	0	0	0	7	7	1,037	0	24	0	
17.04.2025	73,57	71,38	2,19	268,91	262,46	266,16	260,12	0	0	0	7	7	0,577	0	24	0	
18.04.2025	73,31	71,36	1,95	268,52	262,11	265,79	259,74	0	0	0	7	7	0,515	0	24	0	*
19.04.2025	73,27	71,09	2,18	276,16	269,6	273,33	267,15	0	0	0	7	7	0,589	0	24	0	
20.04.2025	73,35	71,11	2,24	268,51	262,09	265,75	259,76	0	0	0	7	7	0,591	0	24	0	
21.04.2025	73,35	71,25	2,1	276,1	269,5	273,28	267,1	0	0	0	7	7	0,565	0	24	0	
22.04.2025	73,04	71,07	1,97	244,86	239,05	242,38	236,9	0	0	0	7	7	0,471	0	24	0	*
23.04.2025	73,23	71,23	2	244,69	238,86	242,19	236,7	0	0	0	7	7	0,477	0	24	0	
Итого:				9317,2	9084,3	9204,6	9009,18	0	0	0			58,798	0	768	0	
Средние:	75,2	68,85	6,34								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2524:00	21655,4	21067,85	21391,37	20944,28	0	0	0	223,196	0	1740	550
23/04/2524:00	30972,66	30152,15	30596,06	29953,46	0	0	0	281,994	0	2508	550
Итого:	9317,26	9084,3	9204,69	9009,18	0	0	0	58,798	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3056ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

