

#129902#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/04/25г.-22/05/25г.

Абонент: ЖКМР

Адрес: Интернациональная, 72

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122990

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0хА5F2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.2025	73,04	71,07	1,97	244,86	239,05	242,38	236,9	0	0	0	7	7	0,471	0	24	0	*
23.04.2025	73,23	71,23	2	244,69	238,86	242,19	236,7	0	0	0	7	7	0,477	0	24	0	*
24.04.2025	73,19	71,05	2,14	252,43	246,44	249,9	244,27	0	0	0	7	7	0,527	0	23	1	*
25.04.2025	73,12	70,83	2,29	268,71	262,35	266,06	260,1	0	0	0	7	7	0,604	0	24	0	*
26.04.2025	73,1	70,93	2,17	268,11	261,74	265,51	259,58	0	0	0	7	7	0,572	0	24	0	*
27.04.2025	73,29	70,94	2,35	266,92	260,54	264,2	258,25	0	0	0	7	7	0,612	0	24	0	*
28.04.2025	73,2	70,97	2,23	273,78	267,27	271,03	264,93	0	0	0	7	7	0,598	0	24	0	*
29.04.2025	73,41	71,25	2,16	276,47	269,86	273,76	267,57	0	0	0	7	7	0,584	0	24	0	*
30.04.2025	73,42	71,49	1,93	106,24	103,69	105,17	102,77	0	0	0	7	7	0,202	0	14	10	*
01.05.2025	72,38	54,08	18,3	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
02.05.2025	72,36	54,24	18,12	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
03.05.2025	72,53	54,4	18,13	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
04.05.2025	72,44	54,57	17,87	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
05.05.2025	72,38	54,69	17,69	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
06.05.2025	72,39	54,8	17,59	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
07.05.2025	72,16	55,02	17,14	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
08.05.2025	72,2	55,07	17,13	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
09.05.2025	72,29	55,34	16,95	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
10.05.2025	72,24	55,14	17,1	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
11.05.2025	72,26	55,51	16,75	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
12.05.2025	72,58	55,57	17,01	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
13.05.2025	72,48	55,75	16,73	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
14.05.2025	72,52	55,88	16,64	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
15.05.2025	72,83	56,24	16,59	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
16.05.2025	72,83	56,53	16,3	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
17.05.2025	72,84	56,53	16,31	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
18.05.2025	72,75	56,43	16,32	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
19.05.2025	72,76	57,14	15,62	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
20.05.2025	72,01	57,25	14,76	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
21.05.2025	72,76	57,06	15,7	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
22.05.2025	72,84	57,24	15,6	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
Итого:				2202,2	2149,8	2180,2	2131,07	0	0	0			4,647	0	205	539	
Средние:	72,7	60,13	12,56								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/04/2524:00	30483,11	29674,24	30111,49	29479,86	0	0	0	281,046	0	2460	550
22/05/2524:00	32685,32	31824,04	32291,69	31610,93	0	0	0	285,693	0	2665	1089
Итого:	2202,21	2149,8	2180,2	2131,07	0	0	0	4,647	0	205	539

Период нормальной работы 205ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 539ч

Время работы прибора после сброса 3764ч

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель теплоснабж.организации _____



04.05.25
00ч 24.мб.