

#21397#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 72, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 8598
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122990
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,701	0	34,56	33,94	0	33,75	33,54	0	0	24	0	0	72,1	51,3	20,75	0,7	0,7	-
25.05.2022	0,659	0	32,53	31,95	0	31,78	31,56	0	0	24	0	0	72,2	51,4	20,72	0,7	0,7	-
26.05.2022	0,703	0	34,53	33,91	0	33,75	33,48	0	0	24	0	0	72,2	51,3	20,89	0,7	0,7	-
27.05.2022	0,703	0	34,63	34,02	0	33,85	33,61	0	0	24	0	0	72	51,3	20,79	0,7	0,7	-
28.05.2022	0,715	0	35,11	34,48	0	34,27	34,09	0	0	24	0	0	72,1	51,2	20,9	0,7	0,7	-
29.05.2022	0,762	0	36,81	36,15	0	35,98	35,72	0	0	24	0	0	72,4	51,1	21,26	0,7	0,7	-
30.05.2022	0,71	0	34,72	34,1	0	33,92	33,66	0	0	24	0	0	72,3	51,4	20,88	0,7	0,7	-
31.05.2022	0,722	0	35,49	34,85	0	34,67	34,42	0	0	24	0	0	72,3	51,4	20,87	0,7	0,7	-
01.06.2022	0,24	0	27,07	26,68	0	26,6	26,34	0	0	24	0	0	62,4	53,3	9,04	0,7	0,7	-
02.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,8	22,6	1,17	0,7	0,7	-
03.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	21,3	0,71	0,7	0,7	-
04.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,8	0,53	0,7	0,7	-
05.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	20,5	0,5	0,7	0,7	-
06.06.2022	0	0	0,07	0,08	0	0,07	0,08	0	0	24	0	0	20,7	20,2	0,47	0,7	0,7	-
07.06.2022	0	0	1,26	1,27	0	1,26	1,27	0	0	24	0	0	21,7	24,7	-2,98	0,7	0,7	-
08.06.2022	0	0	3,46	3,49	0	3,46	3,49	0	0	24	0	0	23,8	28,8	-4,98	0,7	0,7	-
09.06.2022	0	0	4,46	4,48	0	4,46	4,48	0	0	24	0	0	25,5	25,7	-0,18	0,7	0,7	-
10.06.2022	0	0	4,33	4,35	0	4,33	4,35	0	0	24	0	0	24,9	25,7	-0,77	0,7	0,7	-
11.06.2022	0	0	6,05	6,04	0	6,05	6,04	0	0	24	0	0	27,8	29,6	-1,72	0,7	0,7	-
12.06.2022	0,508	0	33,3	32,79	0	32,88	32,6	0	0	24	0	0	52,1	36,7	15,4	0,7	0,7	-
13.06.2022	0,786	0	36,81	36,1	0	35,99	35,69	0	0	24	0	0	71,2	49,3	21,88	0,7	0,7	-
14.06.2022	0,708	0	34,89	34,24	0	34,12	33,84	0	0	24	0	0	71,3	50,5	20,74	0,7	0,7	-
15.06.2022	0,697	0	36,3	35,63	0	35,47	35,21	0	0	24	0	0	71,2	51,5	19,68	0,7	0,7	-
16.06.2022	0,663	0	34,48	33,85	0	33,69	33,44	0	0	24	0	0	71,4	51,8	19,59	0,7	0,7	-
17.06.2022	0,675	0	34,77	34,12	0	33,97	33,72	0	0	24	0	0	71,4	51,5	19,86	0,7	0,7	-
18.06.2022	0,64	0	32,85	32,25	0	32,13	31,85	0	0	24	0	0	71,3	51,4	19,9	0,7	0,7	-
19.06.2022	0,632	0	32,75	32,14	0	32	31,75	0	0	24	0	0	71,3	51,5	19,8	0,7	0,7	-
20.06.2022	0,628	0	32,97	32,35	0	32,23	31,95	0	0	24	0	0	71,2	51,6	19,53	0,7	0,7	-
21.06.2022	0,647	0	33,29	32,65	0	32,54	32,25	0	0	24	0	0	71,4	51,6	19,86	0,7	0,7	-
22.06.2022	0,648	0	33,52	32,88	0	32,75	32,46	0	0	24	0	0	71,3	51,4	19,83	0,7	0,7	-
23.06.2022	0,663	0	34,44	33,78	0	33,64	33,37	0	0	24	0	0	71,3	51,6	19,72	0,7	0,7	-
Итого:	13,81	0	735,45	722,57	0	719,61	714,26	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,81																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2022	638,085	23482,95	22985,59	0	22900,49	22748,48	0
23.06.2022	651,895	24218,4	23708,16	0	23620,1	23462,74	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.06.2022 15:57:02