

#21409#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 72, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8598
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122990
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,502	0	53,06	52,19	0	51,8	51,24	0	0	24	0	0	73,1	63,4	9,73	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,488	0	50,96	50,11	0	49,76	49,2	0	0	24	0	0	73,2	63,4	9,83	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,48	0	50,55	49,71	0	49,37	48,8	0	0	24	0	0	73,1	63,4	9,74	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,536	0	55,97	55,04	0	54,64	54,04	0	0	24	0	0	73,2	63,4	9,8	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,141	0	25,2	24,84	0	24,74	24,45	0	0	24	0	0	63,6	57,9	5,7	0,7	0,7	-
29.06.2023	0,035	0	4,23	4,35	0	4,23	4,35	0	0	24	0	0	40,5	31,4	9,15	0,7	0,7	-
30.06.2023	0,013	0	1,93	1,85	0	1,93	1,85	0	0	24	0	0	37,8	29,9	7,91	0,7	0,7	-
01.07.2023	0	0	1,94	1,94	0	1,94	1,94	0	0	24	0	0	24,4	24,9	-0,54	0,7	0,7	-
02.07.2023	0	0	4,28	4,32	0	4,28	4,32	0	0	24	0	0	23,7	23,8	-0,12	0,7	0,7	-
03.07.2023	0	0	4,04	4,08	0	4,04	4,08	0	0	24	0	0	22,7	22	0,69	0,7	0,7	-
04.07.2023	0	0	3,7	3,75	0	3,7	3,75	0	0	24	0	0	22,4	21,7	0,72	0,7	0,7	-
05.07.2023	0	0	3,48	3,52	0	3,48	3,52	0	0	24	0	0	22,2	21,5	0,68	0,7	0,7	-
06.07.2023	0	0	4,05	4,08	0	4,05	4,08	0	0	24	0	0	25,9	28,4	-2,55	0,7	0,7	-
07.07.2023	0	0	4,74	4,76	0	4,74	4,76	0	0	24	0	0	28,7	33,2	-4,42	0,7	0,7	-
08.07.2023	0	0	4,93	4,97	0	4,93	4,97	0	0	24	0	0	28,8	33,2	-4,38	0,7	0,7	-
09.07.2023	0	0	4,88	4,9	0	4,88	4,9	0	0	24	0	0	28,6	32,7	-4,1	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,242	0	30,81	30,39	0	30,23	29,96	0	0	24	0	0	63	55,3	7,71	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,498	0	50,78	49,95	0	49,62	49,05	0	0	24	0	0	73,1	63,1	10,03	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,475	0	50,61	49,81	0	49,44	48,92	0	0	24	0	0	72,7	63,1	9,62	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,494	0	51,45	50,6	0	50,24	49,69	0	0	24	0	0	73,2	63,3	9,87	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,493	0	51,1	50,25	0	49,87	49,36	0	0	24	0	0	73,2	63,3	9,88	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,457	0	47,78	46,99	0	46,65	46,11	0	0	24	0	0	73,1	63,3	9,78	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,488	0	51,71	50,83	0	50,5	49,92	0	0	24	0	0	73	63,3	9,63	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,452	0	48	47,22	0	46,87	46,37	0	0	24	0	0	72,9	63,3	9,63	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,454	0	49,63	52,11	0	48,47	51,15	0	0	24	0	0	72,8	63,5	9,34	0,7	0,7	-
19.07.2023	0,467	0	50,33	49,5	0	49,15	48,6	0	0	24	0	0	72,9	63,5	9,45	0,7	0,7	-
20.07.2023	0,481	0	51,44	50,59	0	50,25	49,68	0	0	24	0	0	73	63,4	9,56	0,7	0,7	-
21.07.2023	0,461	0	49,81	48,98	0	48,64	48,09	0	0	24	0	0	73,1	63,5	9,54	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,54	0	57,4	56,44	0	56,03	55,43	0	0	24	0	0	73,1	63,5	9,62	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,512	0	55,1	54,19	0	53,78	53,21	0	0	24	0	0	72,9	63,4	9,52	0,7	0,7	-
Итого:	8,709	0	973,89	962,26	0	952,25	945,79	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,709																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2023	1365,367	52407,34	51359,09	0	51110,34	50802,26	0
23.07.2023	1374,076	53381,23	52321,35	0	52062,59	51748,05	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2023 7:32:46