

#90793#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 72, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8598
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122990
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2024 | 0,492 | 0 | 103,06 | 101,87 | 0 | 100,64 | 99,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 67,8 | 4,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.06.2024 | 0,537 | 0 | 114,1 | 112,76 | 0 | 111,42 | 110,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 67,6 | 4,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.06.2024 | 0,475 | 0 | 101,56 | 100,33 | 0 | 99,2 | 98,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 67,7 | 4,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.06.2024 | 0,509 | 0 | 105,15 | 103,75 | 0 | 102,67 | 101,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 68,1 | 4,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.06.2024 | 0,455 | 0 | 95,4 | 94,2 | 0 | 93,16 | 92,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 67,8 | 4,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.06.2024 | 0,495 | 0 | 106,77 | 105,44 | 0 | 104,27 | 103,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 67,7 | 4,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.06.2024 | 0,484 | 0 | 104,49 | 103,16 | 0 | 102,05 | 101,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 67,7 | 4,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.07.2024 | 0,475 | 0 | 99,5 | 98,26 | 0 | 97,16 | 96,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 67,9 | 4,91 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.07.2024 | 0,484 | 0 | 102,14 | 100,91 | 0 | 99,76 | 98,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 67,7 | 4,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.07.2024 | 0,464 | 0 | 98,44 | 97,29 | 0 | 96,13 | 95,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 67,8 | 4,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.07.2024 | 0,505 | 0 | 106,91 | 105,64 | 0 | 104,4 | 103,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 67,9 | 4,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.07.2024 | 0,514 | 0 | 107,79 | 106,5 | 0 | 105,25 | 104,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 68 | 4,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.07.2024 | 0,493 | 0 | 104,3 | 103,04 | 0 | 101,83 | 100,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 67,8 | 4,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.07.2024 | 0,534 | 0 | 112,95 | 111,58 | 0 | 110,31 | 109,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 67,8 | 4,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.07.2024 | 0,467 | 0 | 99,81 | 98,58 | 0 | 97,46 | 96,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 67,8 | 4,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.07.2024 | 0,466 | 0 | 99,35 | 98,12 | 0 | 97,02 | 96,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 67,8 | 4,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.07.2024 | 0,449 | 0 | 94,51 | 93,28 | 0 | 92,28 | 91,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 68 | 4,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.07.2024 | 0,478 | 0 | 103,38 | 102,08 | 0 | 100,98 | 99,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 67,9 | 4,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.07.2024 | 0,467 | 0 | 99,6 | 98,33 | 0 | 97,27 | 96,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 67,9 | 4,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.07.2024 | 0,484 | 0 | 103,82 | 102,56 | 0 | 101,37 | 100,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 67,9 | 4,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.07.2024 | 0,447 | 0 | 95,56 | 94,43 | 0 | 93,34 | 92,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 67,8 | 4,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.07.2024 | 0,442 | 0 | 93,26 | 92,09 | 0 | 91,07 | 90,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 68 | 4,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.07.2024 | 0,46 | 0 | 98,73 | 97,47 | 0 | 96,43 | 95,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 67,8 | 4,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.07.2024 | 0,426 | 0 | 91,06 | 89,98 | 0 | 88,94 | 88,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 67,9 | 4,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.07.2024 | 0,431 | 0 | 91,35 | 90,32 | 0 | 89,21 | 88,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 67,8 | 4,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.07.2024 | 0,473 | 0 | 102,03 | 100,9 | 0 | 99,66 | 98,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 67,8 | 4,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.07.2024 | 0,454 | 0 | 99,78 | 98,64 | 0 | 97,47 | 96,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 67,7 | 4,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.07.2024 | 0,44 | 0 | 95,88 | 94,71 | 0 | 93,63 | 92,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 67,8 | 4,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.07.2024 | 0,427 | 0 | 91,12 | 89,99 | 0 | 88,96 | 88,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 68 | 4,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.07.2024 | 0,445 | 0 | 97,97 | 96,85 | 0 | 95,7 | 94,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 67,8 | 4,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 14,172 | 0 | 3019,77 | 2983,06 | 0 | 2949,04 | 2921,28 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,172 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.06.2024 | 594,492 | 40174,35 | 39537,64 | 0 | 39151,24 | 38866,03 | 0 |
| 23.07.2024 | 608,664 | 43194,12 | 42520,7 | 0 | 42100,28 | 41787,31 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 14:56:50