

#21399#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Интернациональная 72, Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 8598  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00122990  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,545	0	31,26	30,68	0	30,55	30,27	0	0	24	0	0	70,3	52,4	17,92	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,568	0	32,3	31,72	0	31,59	31,31	0	0	24	0	0	70,6	52,6	17,94	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,54	0	31,09	30,53	0	30,38	30,13	0	0	24	0	0	70,6	52,8	17,81	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,547	0	31,72	31,14	0	31,01	30,73	0	0	24	0	0	70,3	52,7	17,55	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,555	0	32,24	31,66	0	31,51	31,25	0	0	24	0	0	70,2	52,7	17,54	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,581	0	33,07	32,47	0	32,33	32,04	0	0	24	0	0	70,5	52,5	17,97	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,579	0	33,12	32,52	0	32,37	32,13	0	0	24	0	0	70,4	52,4	17,96	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,573	0	33,21	32,61	0	32,48	32,21	0	0	24	0	0	70,2	52,5	17,65	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,549	0	31,37	30,8	0	30,67	30,42	0	0	24	0	0	70,6	52,7	17,87	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,551	0	32,07	31,49	0	31,38	31,08	0	0	24	0	0	70,3	52,8	17,56	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,526	0	30,08	29,54	0	29,4	29,15	0	0	24	0	0	70,6	52,7	17,9	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,517	0	30,19	29,65	0	29,5	29,28	0	0	24	0	0	70,4	52,9	17,51	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,502	0	29,9	29,38	0	29,24	29,02	0	0	24	0	0	70,2	53,1	17,18	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,521	0	31,35	30,79	0	30,66	30,4	0	0	24	0	0	70,1	53,1	17,04	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,582	0	34,08	33,46	0	33,33	33,03	0	0	24	0	0	70,3	52,8	17,49	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,548	0	31,94	31,39	0	31,22	30,96	0	0	24	0	0	70,1	52,6	17,45	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,518	0	29,66	29,12	0	29	28,74	0	0	24	0	0	70,5	52,7	17,84	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,513	0	30,42	29,88	0	29,72	29,49	0	0	24	0	0	70,2	52,9	17,25	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,536	0	30,54	29,99	0	29,85	29,62	0	0	24	0	0	70,8	52,9	17,85	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,523	0	29,94	29,4	0	29,28	29,03	0	0	24	0	0	70,7	52,8	17,86	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,534	0	30,69	30,15	0	30	29,75	0	0	24	0	0	70,6	52,8	17,8	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,518	0	30,75	30,2	0	30,07	29,8	0	0	24	0	0	70,2	52,9	17,23	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,522	0	30,72	30,17	0	30,06	29,78	0	0	24	0	0	70,4	53	17,39	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,481	0	28,03	27,55	0	27,42	27,21	0	0	24	0	0	70,7	53,1	17,56	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,484	0	28,81	28,3	0	28,19	27,94	0	0	24	0	0	70,4	53,2	17,21	0,7	0,7	-
18.08.2022	0,479	0	28,67	28,17	0	28,04	27,82	0	0	24	0	0	70,3	53,1	17,12	0,7	0,7	-
19.08.2022	0,47	0	28,48	27,99	0	27,84	27,63	0	0	24	0	0	70,1	53,2	16,84	0,7	0,7	-
20.08.2022	0,504	0	30,64	30,1	0	29,97	29,71	0	0	24	0	0	70,1	53,3	16,76	0,7	0,7	-
21.08.2022	0,485	0	29,37	28,85	0	28,71	28,48	0	0	24	0	0	70	53,1	16,85	0,7	0,7	-
22.08.2022	0,466	0	28,87	28,38	0	28,21	27,99	0	0	24	0	0	69,9	53,4	16,45	0,7	0,7	-
23.08.2022	0,492	0	29,6	29,07	0	28,95	28,69	0	0	24	0	0	70,2	53,2	17,02	0,7	0,7	-
Итого:	16,309	0	954,18	937,15	0	932,93	925,09	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,309																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2022	668,826	25182,48	24654,53	0	24562,51	24396,92	0
23.08.2022	685,135	26136,66	25591,68	0	25495,44	25322,01	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.08.2022 13:19:43