

#28936#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 72, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8598
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122990
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,462	0	49,81	48,99	0	48,65	48,08	0	0	24	0	0	73	63,5	9,51	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,504	0	54,18	53,28	0	52,9	52,31	0	0	24	0	0	73	63,5	9,5	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,489	0	53,81	52,91	0	52,53	51,93	0	0	24	0	0	73	63,6	9,3	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,491	0	53,71	52,81	0	52,43	51,86	0	0	24	0	0	73	63,6	9,36	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,449	0	49,51	48,69	0	48,33	47,81	0	0	24	0	0	72,8	63,5	9,27	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,301	0	32,58	32,04	0	31,8	31,44	0	0	14	0	0	73,4	64	9,47	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,453	0	49,11	48,31	0	47,95	47,43	0	0	24	0	0	73,3	63,9	9,42	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,456	0	50,26	49,45	0	49,06	48,55	0	0	24	0	0	73,2	63,9	9,26	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,448	0	48,83	48,04	0	47,69	47,17	0	0	24	0	0	73,3	63,8	9,44	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,436	0	47,52	46,76	0	46,37	45,89	0	0	24	0	0	73,2	63,8	9,4	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,457	0	49,99	49,19	0	48,79	48,29	0	0	24	0	0	73,3	63,9	9,36	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,447	0	48,85	48,07	0	47,69	47,2	0	0	24	0	0	73,2	63,9	9,35	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,453	0	49,37	48,6	0	48,19	47,72	0	0	24	0	0	73,1	63,7	9,39	0,7	0,7	-
Итого:	5,846	0	637,53	627,14	0	622,38	615,68	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,846																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 302

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2023	1374,076	53381,23	52321,35	0	52062,59	51748,05	0
23.08.2023	1379,922	54018,76	52948,49	0	52684,97	52363,73	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:46:15