

#145391#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 72, Калининград
4113
8598
ВКТ-7
00122990
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,553	0	53,87	53,54	0	52,61	52,63	0	0	24	0	0	71,8	61,2	10,5	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,483	0	45,5	45,3	0	44,45	44,52	0	0	24	0	0	71,7	60,8	10,84	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,531	0	52,71	52,39	0	51,48	51,47	0	0	24	0	0	71,9	61,6	10,35	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,528	0	52,15	51,83	0	50,98	50,92	0	0	24	0	0	72	61,6	10,37	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,532	0	52,22	51,87	0	51,02	50,98	0	0	24	0	0	72,1	61,7	10,4	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,527	0	51,92	51,55	0	50,7	50,65	0	0	24	0	0	72,2	61,8	10,38	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,552	0	56,28	55,83	0	54,98	54,86	0	0	24	0	0	72,3	62,3	10,04	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,54	0	53,23	52,84	0	51,98	51,91	0	0	24	0	0	72,3	61,9	10,36	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,537	0	54,01	53,6	0	52,76	52,65	0	0	24	0	0	72,2	62,1	10,14	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,538	0	57,52	57,06	0	56,19	56,03	0	0	24	0	0	72,1	62,6	9,57	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,541	0	55,86	55,61	0	54,55	54,63	0	0	24	0	0	72,2	62,3	9,93	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,537	0	57,32	57,23	0	55,97	56,21	0	0	24	0	0	72,2	62,6	9,59	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,509	0	54	53,84	0	52,75	52,9	0	0	24	0	0	71,9	62,2	9,64	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,565	0	60,62	60,28	0	59,22	59,21	0	0	24	0	0	72	62,5	9,51	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,518	0	55,18	54,92	0	53,91	53,93	0	0	24	0	0	72,2	62,5	9,67	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,564	0	61,7	61,31	0	60,28	60,2	0	0	24	0	0	72,3	62,9	9,4	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,529	0	58	57,64	0	56,64	56,61	0	0	24	0	0	72,2	62,8	9,32	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,586	0	66,66	66,15	0	65,12	64,96	0	0	24	0	0	72,2	63,2	9,01	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,556	0	61,47	60,99	0	60,04	59,89	0	0	24	0	0	72,2	63	9,25	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,565	0	61,77	61,32	0	60,32	60,21	0	0	24	0	0	72,6	63,3	9,36	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,526	0	61,36	61,03	0	59,92	59,92	0	0	24	0	0	72,3	63,4	8,84	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,506	0	59,82	59,42	0	58,44	58,34	0	0	24	0	0	72	63,3	8,68	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,498	0	59,09	58,7	0	57,73	57,63	0	0	24	0	0	72	63,4	8,63	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,523	0	63,92	63,43	0	62,44	62,28	0	0	24	0	0	71,8	63,4	8,39	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,588	0	72,24	71,51	0	70,58	70,21	0	0	24	0	0	72,2	63,8	8,37	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,503	0	57,2	56,72	0	55,86	55,72	0	0	24	0	0	71,8	62,8	9,04	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,521	0	60,29	59,74	0	58,9	58,67	0	0	24	0	0	71,9	63,1	8,87	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,547	0	64,27	63,61	0	62,79	62,45	0	0	24	0	0	72,2	63,4	8,73	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,54	0	61,58	60,92	0	60,17	59,82	0	0	24	0	0	72,1	63,1	8,98	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,556	0	66,38	65,64	0	64,85	64,42	0	0	24	0	0	72,2	63,6	8,59	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,541	0	63,55	62,87	0	62,1	61,75	0	0	24	0	0	71,8	63,1	8,67	0,7	0,7	-
Итого:	16,64	0	1811,69	1798,69	0	1769,73	1766,58	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,64																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	309,353	34654,66	34224,67	0	33749,08	33513,13	0
23.08.2025	325,993	36466,35	36023,36	0	35518,81	35279,71	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:47:31