

#94508#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: ЖКМР

Адрес: Интернациональная,72

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122990

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0xA5F2

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2024	72,57	67,92	4,65	103,42	101,01	102,35	100,21	0	0	0	7	7	0,469	0	24	0	
24.08.2024	72,5	67,85	4,65	105,31	102,85	104,17	102,01	0	0	0	7	7	0,478	0	24	0	
25.08.2024	72,46	67,85	4,61	106,37	103,89	105,21	103	0	0	0	7	7	0,48	0	24	0	
26.08.2024	72,44	67,79	4,65	97,02	94,75	95,96	93,95	0	0	0	7	7	0,44	0	24	0	
27.08.2024	72,8	68,04	4,76	108,77	106,24	107,47	105,23	0	0	0	7	7	0,505	0	24	0	
28.08.2024	72,36	67,76	4,6	104,48	102,04	103,38	101,23	0	0	0	7	7	0,473	0	24	0	
29.08.2024	72,41	67,81	4,6	99,13	96,82	98,03	96,02	0	0	0	7	7	0,447	0	24	0	
30.08.2024	73,23	68,32	4,91	92,37	90,14	91,28	89,37	0	0	0	7	7	0,443	0	24	0	
31.08.2024	72,62	67,91	4,71	96,91	94,65	95,78	93,79	0	0	0	7	7	0,446	0	24	0	
01.09.2024	72,56	67,97	4,59	107,53	105,04	106,33	104,12	0	0	0	7	7	0,485	0	24	0	
02.09.2024	72,97	68,2	4,77	96,58	94,31	95,47	93,49	0	0	0	7	7	0,447	0	24	0	
03.09.2024	72,73	67,95	4,78	94,64	92,42	93,61	91,68	0	0	0	7	7	0,44	0	24	0	
04.09.2024	72,94	68,16	4,78	86,29	84,25	85,35	83,56	0	0	0	7	7	0,402	0	24	0	
05.09.2024	72,56	67,86	4,7	101,32	98,95	100,28	98,19	0	0	0	7	7	0,467	0	24	0	
06.09.2024	72,18	67,66	4,52	88,32	86,28	87,43	85,62	0	0	0	7	7	0,39	0	24	0	
07.09.2024	72,78	67,96	4,82	78,85	77,01	78,03	76,41	0	0	0	7	7	0,375	0	24	0	
08.09.2024	72,94	68,21	4,73	87,82	85,75	86,88	85,05	0	0	0	7	7	0,406	0	24	0	
09.09.2024	72,42	67,76	4,66	83,54	81,61	82,72	81,02	0	0	0	7	7	0,381	0	24	0	
10.09.2024	72,31	67,53	4,78	87,12	85,08	86,36	84,59	0	0	0	7	7	0,405	0	24	0	
11.09.2024	72,65	67,78	4,87	98,26	95,96	97,39	95,37	0	0	0	7	7	0,466	0	24	0	
12.09.2024	72,53	67,72	4,81	98,86	96,54	97,98	95,96	0	0	0	7	7	0,465	0	24	0	
13.09.2024	72,46	67,74	4,72	107,79	105,27	106,82	104,61	0	0	0	7	7	0,497	0	24	0	
14.09.2024	72,54	67,79	4,75	108,85	106,31	107,83	105,58	0	0	0	7	7	0,507	0	24	0	
15.09.2024	72,53	67,89	4,64	122,32	119,47	121,15	118,63	0	0	0	7	7	0,555	0	24	0	
16.09.2024	72,75	68,07	4,68	107,52	104,97	106,54	104,32	0	0	0	7	7	0,492	0	24	0	
17.09.2024	72,68	68,06	4,62	102,2	99,82	101,19	99,08	0	0	0	7	7	0,458	0	22	2	*
18.09.2024	72,65	68,06	4,59	96,71	94,44	95,78	93,78	0	0	0	7	7	0,432	0	21	3	*
19.09.2024	72,71	68,08	4,63	106,27	103,76	105,28	103,09	0	0	0	7	7	0,479	0	24	0	
20.09.2024	72,79	68,11	4,68	100,01	97,64	99,14	97,08	0	0	0	7	7	0,457	0	24	0	
21.09.2024	72,57	67,99	4,58	117,47	114,71	116,4	113,98	0	0	0	7	7	0,526	0	24	0	
22.09.2024	72,49	67,94	4,55	120,7	117,83	119,64	117,14	0	0	0	7	7	0,534	0	24	0	
23.09.2024	72,56	67,99	4,57	112,82	110,17	111,86	109,55	0	0	0	7	7	0,504	0	24	0	
Итого:				3225,5	3149,98	3193	3126,71	0	0	0			14,751	0	763	5	
Средние:	72,61	67,92	4,68								7	7					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/2424:00	46190,05	45026,2	45483,84	44689,02	0	0	0	622,406	0	8926	16
23/09/2424:00	49415,62	48176,18	48676,93	47815,73	0	0	0	637,157	0	9689	21
Итого:	3225,57	3149,98	3193,09	3126,71	0	0	0	14,751	0	763	5

Период нормальной работы 763ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 5ч

Время работы прибора после сброса 9721ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

