

#21407#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 72, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8598
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122990
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,66	0	36,35	35,65	0	35,54	35,21	0	0	24	0	0	71	52,5	18,55	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,664	0	37,04	36,33	0	36,22	35,88	0	0	24	0	0	71	52,7	18,36	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,719	0	39,01	38,25	0	38,12	37,76	0	0	24	0	0	71,3	52,4	18,84	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,635	0	35,19	34,51	0	34,41	34,06	0	0	24	0	0	71,2	52,7	18,51	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,675	0	36,66	35,97	0	35,81	35,5	0	0	24	0	0	71,3	52,4	18,88	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,67	0	35,64	34,95	0	34,83	34,5	0	0	24	0	0	71,1	51,8	19,26	0,7	0,7	-
30.09.2021	1,43	0	53,45	52,23	0	52,22	51,76	0	0	24	0	0	72	44,5	27,41	0,7	0,7	-
Итого:	5,453	0	273,34	267,89	0	267,15	264,67	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,453																	

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2021	44,094	2442,19	2396,6	0	2388,83	2367,63	0
30.09.2021	49,547	2715,53	2664,49	0	2655,98	2632,3	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.10.2021 16:48:05