

# #21421#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 72, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 8598  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122990  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,68	0	41	40,25	0	40,1	39,72	0	0	24	0	0	70,7	53,7	16,99	0,7	0,7	-
25.09.2022	0,636	0	38,93	38,22	0	38,07	37,72	0	0	24	0	0	70,7	53,9	16,76	0,7	0,7	-
26.09.2022	0,621	0	38,56	37,87	0	37,72	37,36	0	0	24	0	0	70,3	53,9	16,47	0,7	0,7	-
27.09.2022	0,636	0	38,89	38,19	0	38,03	37,67	0	0	24	0	0	70,5	53,8	16,77	0,7	0,7	-
28.09.2022	0,609	0	38,01	37,32	0	37,18	36,82	0	0	24	0	0	70,6	54,1	16,43	0,7	0,7	-
29.09.2022	0,637	0	38,84	38,15	0	37,98	37,68	0	0	24	0	0	70,6	53,8	16,79	0,7	0,7	-
30.09.2022	0,63	0	39,78	39,08	0	38,92	38,55	0	0	24	0	0	70,1	53,9	16,23	0,7	0,7	-
01.10.2022	0,623	0	38,86	38,18	0	38	37,69	0	0	24	0	0	70,4	53,9	16,47	0,7	0,7	-
02.10.2022	0,748	0	45,8	44,98	0	44,79	44,39	0	0	24	0	0	70,4	53,8	16,67	0,7	0,7	-
03.10.2022	0,66	0	40,96	40,23	0	40,05	39,7	0	0	24	0	0	70,4	53,9	16,48	0,7	0,7	-
04.10.2022	1,158	0	53,34	52,25	0	52,14	51,68	0	0	24	0	0	70,9	48,7	22,21	0,7	0,7	-
Итого:	7,638	0	452,97	444,72	0	442,98	438,98	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,638																	

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2022	702,519	27203,94	26639,74	0	26539,2	26356,21	0
04.10.2022	710,157	27656,91	27084,46	0	26982,18	26795,19	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
13.10.2022 13:59:46