

#111478#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 16.01.2025 по 23.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Кошевого 20, Калининград  
4113

Заводской номер счётчика 16035629	Показания прибора, ГДж 23.01.2025	Предыдущие показания, ГДж 16.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	58,211	3,157	55.054	13.149

Подпись исполнителя



#111347#

Отчёт за период с 16.01.2025 по 23.01.2025.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 7500  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 16035629  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
17.01.2025	-	7,825	0	112,426	0	0	109,355	0	0	9	15	79	61,9	0,45	0,31
18.01.2025	-	8,025	0	115,809	0	0	112,641	0	0	24	0	79	62	0,45	0,31
19.01.2025	-	7,98	0	112,624	0	0	109,554	0	0	24	0	78,8	61,5	0,44	0,31
20.01.2025	-	8,059	0	111,386	0	0	108,347	0	0	24	0	78,9	61,2	0,44	0,31
21.01.2025	-	7,934	0	109,872	0	0	106,87	0	0	24	0	79	61,3	0,44	0,31
22.01.2025	-	7,926	0	111,213	0	0	108,176	0	0	24	0	78,9	61,5	0,44	0,31
23.01.2025	-	7,304	0	91,295	0	0,001	88,807	0	0,001	24	0	78,9	59,3	0,44	0,31
Итого:	-	55,053	0	764,625	0	0,001	743,75	0	0,001	153	15	78,93	61,24	0,44	0,31

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 153 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
16.01.2025	3,157	44,465	0	0	43,263	0	0	9	703
23.01.2025	58,211	809,09	0	0,001	787,013	0	0,001	177	703

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения