

#15618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 20, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7500
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16035629
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	4,758	0	50,199	0	0,008	48,974	0	0,008	24	0	74,2	51	0,44	0,29	4,6
25.04.2021	5,222	0,002	56,969	0	0	55,57	0	0	24	0	74,3	51,9	0,44	0,29	4
26.04.2021	5,8	0	69,215	0	0,008	67,506	0	0,008	24	0	74,7	54,2	0,44	0,29	3,7
27.04.2021	5,13	0,001	54,584	0	0,008	53,245	0	0,008	24	0	74,3	51,4	0,45	0,29	2,9
28.04.2021	4,399	0,002	47,73	0	0,008	46,57	0	0,008	24	0	74,1	51,5	0,45	0,29	4,1
29.04.2021	3,972	0,002	44,074	0	0	43,005	0	0	24	0	73,9	51,8	0,44	0,29	6,7
30.04.2021	2,634	0	32,925	0	0	32,127	0	0	24	0	73,7	54,2	0,34	0,28	9,3
01.05.2021	1,865	0	30,384	0	0	29,658	0	0	24	0	73,2	58,2	0,36	0,28	7
02.05.2021	1,855	0	30,903	0	0	30,17	0	0	24	0	72,9	58,2	0,35	0,28	7,3
03.05.2021	2,016	0	33,12	0	0	32,329	0	0	24	0	73,1	58,3	0,35	0,28	6,2
04.05.2021	1,819	0	29,788	0	0	29,079	0	0	24	0	73	58,1	0,36	0,28	5,8
05.05.2021	1,809	0	29,485	0	0	28,782	0	0	24	0	73,1	58,1	0,37	0,28	9,6
06.05.2021	1,828	0	30,058	0	0,003	29,34	0	0,003	24	0	73,1	58,3	0,37	0,28	10,4
07.05.2021	1,634	0,001	26,884	0	0,003	26,246	0	0,003	24	0	72,9	58,1	0,37	0,28	6,9
08.05.2021	1,943	0,001	31,862	0	0	31,1	0	0	24	0	73,2	58,3	0,37	0,28	6,9
09.05.2021	1,811	0	29,532	0	0	28,827	0	0	24	0	73,2	58,2	0,37	0,28	6,3
10.05.2021	2,109	0	34,624	0	0	33,793	0	0	24	0	73,3	58,4	0,37	0,28	11,1
11.05.2021	1,594	0	26,597	0	0	25,967	0	0	24	0	72,9	58,3	0,38	0,28	17,8
12.05.2021	1,796	0	29,691	0	0	28,982	0	0	24	0	73,1	58,4	0,39	0,28	19,7
13.05.2021	1,653	0	27,606	0	0	26,951	0	0	24	0	72,9	58,3	0,4	0,28	19,2
14.05.2021	1,536	0	25,576	0	0	24,969	0	0	24	0	72,9	58,2	0,38	0,28	9,9
15.05.2021	1,682	0	28,209	0	0	27,539	0	0	24	0	72,9	58,4	0,38	0,28	10,6
16.05.2021	2,016	0	33,83	0	0	33,019	0	0	24	0	73,3	58,8	0,37	0,28	10
17.05.2021	1,599	0	27,612	0	0	26,954	0	0	24	0	73,1	59	0,39	0,28	12,5
18.05.2021	1,617	0	29,15	0	0	28,456	0	0	24	0	73	59,5	0,39	0,28	14,5
19.05.2021	1,671	0	30,104	0	0	29,386	0	0	24	0	73,1	59,6	0,38	0,28	11,4
20.05.2021	1,533	0	27,789	0	0	27,127	0	0	24	0	73	59,5	0,38	0,28	10,4
21.05.2021	1,563	0	28,259	0	0	27,585	0	0	24	0	73,1	59,6	0,38	0,28	-
22.05.2021	1,662	0	30,046	0	0	29,331	0	0	24	0	73,1	59,6	0,37	0,28	14
23.05.2021	1,746	0	31,536	0	0	30,783	0	0	24	0	73,2	59,7	0,37	0,28	-
Итого:	72,272	0	1038,341	0	0,038	1013,37	0	0,038	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,262														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	904,655	14365,126	0	60,643	13978,727	0	59,633	3727	722
23.05.2021	976,926	15403,466	0	60,681	14992,098	0	59,671	4447	722

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:06:38