

Отчет

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/07/23г.-23/08/23г.

Абонент: кошевого 20 Договор N:000000000  
Адрес: ЖКМР Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч  
M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч  
txв: догов., txд = 5.00°C G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16035629, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x48AD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.23 23	70.50	47.85	22.65	0.46	0.36	0.60	14.364	0.000	0.000	14.044	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.333	0.000	24	0	
24.07.23 23	70.38	48.10	22.29	0.46	0.36	0.60	13.321	0.000	0.000	13.025	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.217	0.000	24	0	
25.07.23 23	70.31	47.89	22.42	0.46	0.36	0.60	12.961	0.000	0.000	12.674	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.191	0.000	24	0	
26.07.23 23	70.40	47.63	22.77	0.46	0.36	0.60	13.712	0.000	0.000	13.407	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.279	0.000	24	0	
27.07.23 23	70.13	47.89	22.24	0.46	0.36	0.60	12.790	0.000	0.000	12.508	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.166	0.000	24	0	
28.07.23 23	70.38	47.37	23.01	0.46	0.36	0.60	13.861	0.000	0.000	13.553	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.307	0.000	24	0	
29.07.23 23	70.03	47.81	22.21	0.48	0.36	0.60	12.012	0.000	0.000	11.748	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.094	0.000	24	0	
30.07.23 23	70.23	47.78	22.45	0.47	0.36	0.60	12.345	0.000	0.000	12.072	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.136	0.000	24	0	
31.07.23 23	70.15	47.48	22.67	0.46	0.36	0.60	12.444	0.000	0.000	12.169	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.156	0.000	24	0	
01.08.23 23	70.01	47.27	22.75	0.46	0.36	0.60	12.239	0.000	0.000	11.969	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.141	0.000	24	0	
02.08.23 23	70.13	47.35	22.78	0.46	0.36	0.60	12.360	0.000	0.000	12.086	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.154	0.000	24	0	
03.08.23 23	70.45	46.93	23.52	0.46	0.36	0.60	13.429	0.000	0.000	13.130	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.294	0.000	24	0	
04.08.23 23	70.18	47.00	23.18	0.46	0.36	0.60	13.289	0.000	0.000	12.995	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.263	0.000	24	0	
05.08.23 23	70.41	47.26	23.15	0.47	0.36	0.60	12.712	0.000	0.000	12.430	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.206	0.000	24	0	
06.08.23 23	70.76	46.95	23.81	0.47	0.36	0.60	14.047	0.000	0.000	13.732	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.370	0.000	24	0	
07.08.23 23	70.26	47.43	22.83	0.47	0.36	0.60	12.899	0.000	0.000	12.613	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.207	0.000	24	0	
08.08.23 23	70.28	47.30	22.99	0.46	0.36	0.60	12.754	0.000	0.000	12.471	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.201	0.000	24	0	
09.08.23 23	70.11	47.63	22.48	0.46	0.36	0.60	12.431	0.000	0.000	12.157	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.146	0.000	24	0	
10.08.23 23	70.44	47.20	23.24	0.47	0.36	0.60	13.404	0.000	0.000	13.106	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.277	0.000	24	0	
11.08.23 23	70.16	47.36	22.80	0.47	0.36	0.60	12.901	0.000	0.000	12.615	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.205	0.000	24	0	
12.08.23 23	70.27	47.54	22.74	0.47	0.36	0.60	12.354	0.000	0.000	12.080	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.151	0.000	24	0	
13.08.23 23	70.39	47.73	22.66	0.47	0.36	0.60	12.445	0.000	0.000	12.168	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.156	0.000	24	0	
14.08.23 23	70.39	47.48	22.92	0.48	0.36	0.60	13.021	0.000	0.000	12.732	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.223	0.000	24	0	
15.08.23 23	70.54	47.63	22.91	0.48	0.36	0.60	12.616	0.000	0.000	12.335	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.185	0.000	24	0	
16.08.23 23	70.50	48.04	22.46	0.48	0.36	0.60	12.613	0.000	0.000	12.331	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.161	0.000	24	0	

17.08.23 23	70.88	47.58	23.29	0.48	0.36	0.60	13.212	0.000	0.000	12.914	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.261	0.000	24	0
18.08.23 23	70.64	47.69	22.95	0.47	0.36	0.60	12.821	0.000	0.000	12.534	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.206	0.000	24	0
19.08.23 23	70.38	48.39	21.99	0.48	0.36	0.60	11.802	0.000	0.000	11.540	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.064	0.000	24	0
20.08.23 23	70.78	47.92	22.87	0.48	0.36	0.60	13.266	0.000	0.000	12.968	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.243	0.000	24	0
21.08.23 23	70.48	48.59	21.90	0.48	0.36	0.60	12.129	0.000	0.000	11.859	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.089	0.000	24	0
22.08.23 23	70.51	48.73	21.78	0.47	0.36	0.60	12.276	0.000	0.000	12.003	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.096	0.000	24	0
23.08.23 23	70.60	48.53	22.07	0.47	0.36	0.60	12.781	0.000	0.000	12.496	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.156	0.000	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>70.38</b>	<b>47.66</b>	<b>22.72</b>	<b>0.47</b>	<b>0.36</b>	<b>0.60</b>	<b>411.614</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>402.462</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.00</b>	<b>0.20</b>	<b>38.335</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.07.23 23	62985.981	0.000	63.967	61399.174	0.000	62.906	62.906	3957.491	14.432	23407	722
23.08.23 23	63397.595	0.000	63.967	61801.636	0.000	62.906	62.906	3995.826	14.432	24175	722
<b>Итого</b>	<b>411.614</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>402.462</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>38.335</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут.питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

