

#96420#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 14.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 20, Калининград
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
16035629	14.10.2024	23.09.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	5627,927	5568,383	59.544	14.222

Подпись исполнителя _____



от 15.10.24 по в.



#96419#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 14.10.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 7500
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 16035629
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 16.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	1,248	0	30,574	0	0	29,877	0	0	24	0	71,4	61,5	0,52	0,38
25.09.2024	-	1,3	0	31,577	0	0	30,859	0	0	24	0	71,3	61,3	0,52	0,38
26.09.2024	-	1,317	0	33,166	0	0	32,419	0	0	24	0	70,9	61,2	0,52	0,38
27.09.2024	-	1,36	0	32,48	0	0	31,737	0	0	24	0	71,5	61,3	0,52	0,38
28.09.2024	-	1,514	0	35,95	0	0	35,13	0	0	24	0	71,4	61,1	0,51	0,39
29.09.2024	-	1,416	0	33,58	0	0	32,814	0	0	24	0	71,5	61,2	0,51	0,39
30.09.2024	-	1,527	0	36,243	0	0	35,412	0	0	24	0	71,6	61,3	0,51	0,38
01.10.2024	-	1,408	0	33,605	0	0	32,835	0	0	24	0	71,6	61,4	0,5	0,39
02.10.2024	-	1,44	0	34,325	0	0	33,542	0	0	24	0	71,4	61,2	0,5	0,39
03.10.2024	-	1,437	0	34,373	0	0	33,588	0	0	24	0	71,4	61,2	0,49	0,39
04.10.2024	-	1,46	0	34,46	0	0	33,672	0	0	24	0	71,5	61,2	0,49	0,39
05.10.2024	-	1,53	0	36,685	0	0	35,846	0	0	24	0	71,5	61,3	0,5	0,39
06.10.2024	-	1,458	0	34,493	0	0	33,703	0	0	24	0	71,6	61,3	0,5	0,39
07.10.2024	-	1,583	0	37,287	0	0	36,428	0	0	24	0	71,9	61,5	0,5	0,39
08.10.2024	-	3,288	0	53,14	0	0,023	51,915	0	0,023	24	0	71,8	56,7	0,5	0,39
09.10.2024	-	6,254	0,004	87,084	0	0	85,026	0	0	24	0	72,8	55,3	0,53	0,4
10.10.2024	-	6,109	0	86,675	0	0	84,629	0	0	24	0	72,9	55,7	0,52	0,4
11.10.2024	-	5,858	0	81,849	0	0	79,921	0	0	24	0	72,6	55,2	0,51	0,4
12.10.2024	-	5,801	0	79,854	0	0	77,977	0	0	24	0	72,6	54,9	0,5	0,4
13.10.2024	-	6,112	0	85,654	0	0	83,635	0	0	24	0	72,7	55,3	0,51	0,41
14.10.2024	-	6,122	0	85,607	0	0	83,582	0	0	24	0	73	55,5	0,53	0,41
Итого:	-	59,542	0,004	1038,661	0	0,023	1014,547	0	0,023	504	0	71,85	59,36	0,51	0,39

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2024	5568,383	85674,483	0	64,083	83519,376	0	63,021	33690	735
14.10.2024	5627,927	86713,143	0	64,106	84533,923	0	63,043	34194	735

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
