

#15610#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 20, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7500
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16035629
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2021 | 4,113 | 0,002 | 51,494 | 0 | 0 | 50,295 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 52,7 | 0,45 | 0,32 | - |
| 25.10.2021 | 4,031 | 0 | 49,385 | 0 | 0 | 48,235 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 52,3 | 0,45 | 0,32 | - |
| 26.10.2021 | 3,734 | 0 | 46,681 | 0 | 0,008 | 45,59 | 0 | 0,008 | 24 | 0 | 72,3 | 52,8 | 0,45 | 0,31 | - |
| 27.10.2021 | 3,173 | 0,002 | 41,221 | 0 | 0 | 40,264 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 53,3 | 0,46 | 0,31 | - |
| 28.10.2021 | 2,985 | 0 | 41,385 | 0 | 0 | 40,423 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 54,5 | 0,46 | 0,31 | - |
| 29.10.2021 | 3,358 | 0 | 42,946 | 0 | 0,007 | 41,945 | 0 | 0,007 | 24 | 0 | 72,2 | 53,1 | 0,46 | 0,31 | - |
| 30.10.2021 | 3,502 | 0,001 | 45,63 | 0 | 0 | 44,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 53,5 | 0,46 | 0,31 | - |
| 31.10.2021 | 3,504 | 0 | 47,816 | 0 | 0 | 46,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 54,4 | 0,46 | 0,31 | - |
| 01.11.2021 | 3,49 | 0 | 44,682 | 0 | 0 | 43,645 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 53,1 | 0,46 | 0,31 | - |
| 02.11.2021 | 4,111 | 0 | 50,283 | 0 | 0 | 49,108 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 52,4 | 0,45 | 0,32 | - |
| 03.11.2021 | 3,688 | 0 | 45,784 | 0 | 0,008 | 44,712 | 0 | 0,008 | 24 | 0 | 72,4 | 52,7 | 0,45 | 0,31 | - |
| 04.11.2021 | 3,95 | 0,002 | 47,347 | 0 | 0 | 46,244 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 51,9 | 0,45 | 0,32 | - |
| 05.11.2021 | 3,647 | 0 | 45,336 | 0 | 0 | 44,283 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 52,5 | 0,45 | 0,31 | - |
| 06.11.2021 | 3,594 | 0 | 46,689 | 0 | 0,008 | 45,598 | 0 | 0,008 | 24 | 0 | 72,3 | 53,5 | 0,46 | 0,31 | - |
| 07.11.2021 | 3,897 | 0,002 | 50,979 | 0 | 0 | 49,794 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 53,5 | 0,45 | 0,32 | - |
| 08.11.2021 | 4,034 | 0 | 50,45 | 0 | 0 | 49,275 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 52,7 | 0,45 | 0,32 | - |
| 09.11.2021 | 5,081 | 0 | 59,205 | 0 | 0 | 57,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 51,9 | 0,43 | 0,32 | - |
| 10.11.2021 | 4,304 | 0 | 52,281 | 0 | 0,008 | 51,055 | 0 | 0,008 | 24 | 0 | 72,5 | 52,4 | 0,45 | 0,32 | - |
| 11.11.2021 | 4,159 | 0,001 | 52,842 | 0 | 0 | 51,608 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 53,1 | 0,45 | 0,32 | 6 |
| 12.11.2021 | 3,715 | 0 | 46,731 | 0 | 0,007 | 45,646 | 0 | 0,007 | 24 | 0 | 72,1 | 52,7 | 0,45 | 0,32 | - |
| 13.11.2021 | 4,838 | 0,001 | 59,146 | 0 | 0 | 57,759 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 52,5 | 0,44 | 0,32 | - |
| 14.11.2021 | 4,94 | 0 | 63,27 | 0 | 0 | 61,786 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 53,4 | 0,44 | 0,32 | - |
| 15.11.2021 | 4,797 | 0 | 57,089 | 0 | 0 | 55,747 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 52 | 0,44 | 0,32 | - |
| 16.11.2021 | 4,579 | 0 | 54,91 | 0 | 0 | 53,623 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 52,1 | 0,45 | 0,32 | - |
| 17.11.2021 | 4,537 | 0 | 55,9 | 0 | 0,008 | 54,591 | 0 | 0,008 | 24 | 0 | 72,5 | 52,7 | 0,45 | 0,32 | - |
| 18.11.2021 | 4,29 | 0,002 | 51,884 | 0 | 0 | 50,667 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 52,3 | 0,45 | 0,32 | - |
| 19.11.2021 | 3,301 | 0 | 40,822 | 0 | 0,008 | 39,867 | 0 | 0,008 | 24 | 0 | 72,3 | 52,6 | 0,46 | 0,32 | 5 |
| 20.11.2021 | 3,46 | 0,002 | 45,528 | 0 | 0 | 44,477 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 53,3 | 0,45 | 0,32 | - |
| 21.11.2021 | 4,064 | 0 | 53,455 | 0 | 0 | 52,212 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 53,6 | 0,45 | 0,32 | 9 |
| 22.11.2021 | 5,096 | 0 | 61,772 | 0 | 0 | 60,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 52,4 | 0,43 | 0,32 | 6 |
| 23.11.2021 | 4,63 | 0 | 53,588 | 0 | 0,007 | 52,327 | 0 | 0,007 | 24 | 0 | 72,6 | 51,5 | 0,44 | 0,32 | - |
| Итого: | 124,602 | 0 | 1556,531 | 0 | 0,069 | 1520,168 | 0 | 0,069 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 29,761 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 23.10.2021 | 1235,679 | 20518,717 | 0 | 60,994 | 19990,237 | 0 | 59,979 | 8119 | 722 |
| 23.11.2021 | 1360,283 | 22075,25 | 0 | 61,063 | 21510,403 | 0 | 60,047 | 8863 | 722 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2021 7:50:22