

#124724#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1242195
Номер абонента:
Адрес установки: Артиллерийская, 57 ЖЭУ-23
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Q = Mn(hn - ho)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные
с 22.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
22.03	2,006	96,9	95,3	---	1,6	70,27	49,66	0,90	0,51	24,00
23.03	1,755	83,3	82,0	---	1,3	69,94	48,96	0,90	0,51	22,21
24.03	1,865	79,8	78,4	---	1,3	70,18	46,89	0,90	0,51	24,00
25.03	1,838	81,2	79,9	---	1,3	70,28	47,73	0,90	0,51	24,00
26.03	1,772	72,4	71,2	---	1,2	69,95	45,56	0,90	0,51	24,00
27.03	1,815	74,1	72,8	---	1,3	70,02	45,62	0,90	0,51	24,00
28.03	1,697	68,6	67,4	---	1,2	69,91	45,25	0,90	0,51	24,00
Итого:	12,75	556,3	547,1	0,0	9,2	70,09	47,26	0,90	0,51	166,21
29.03	1,673	69,1	68,0	---	1,1	69,84	45,71	0,90	0,51	24,00
30.03	1,747	71,0	69,9	---	1,1	69,82	45,29	0,90	0,51	24,00
31.03	1,866	76,4	75,2	---	1,2	69,98	45,64	0,90	0,51	24,00
01.04	2,015	83,3	82,0	---	1,3	70,44	46,34	0,90	0,51	24,00
02.04	1,852	76,3	75,1	---	1,2	70,12	45,93	0,90	0,51	24,00
03.04	1,665	67,3	66,2	---	1,1	69,94	45,28	0,90	0,51	24,00
04.04	1,744	70,3	69,2	---	1,1	70,36	45,62	0,90	0,51	23,00
Итого:	12,56	513,7	505,7	0,0	8,1	70,08	45,71	0,90	0,51	167,00
05.04	2,292	101,5	99,9	---	1,6	71,26	48,77	0,90	0,51	24,00
06.04	2,544	110,5	108,7	---	1,8	73,63	50,68	0,90	0,51	24,00
07.04	2,169	92,7	91,2	---	1,5	72,64	49,32	0,90	0,51	24,00
08.04	2,289	103,3	101,6	---	1,6	71,23	49,16	0,90	0,51	24,00
09.04	2,156	98,0	96,4	---	1,6	70,84	48,91	0,90	0,51	24,00
10.04	2,345	107,0	105,3	---	1,7	71,50	49,67	0,90	0,51	24,00
11.04	1,994	88,7	87,3	---	1,4	70,75	48,36	0,90	0,51	24,00
Итого:	15,79	701,7	690,3	0,0	11,3	71,72	49,31	0,90	0,51	168,00
12.04	1,903	84,4	83,0	---	1,4	70,85	48,38	0,90	0,51	24,00
13.04	1,691	71,3	70,1	---	1,1	70,32	46,67	0,90	0,51	24,00
14.04	1,533	66,2	65,2	---	1,0	69,92	46,83	0,90	0,51	24,00
15.04	1,477	67,8	66,7	---	1,1	68,89	47,18	0,90	0,51	24,00
16.04	1,455	67,3	66,2	---	1,0	68,84	47,29	0,90	0,51	24,00
17.04	1,043	54,1	53,3	---	0,8	67,98	48,78	0,90	0,51	24,00
18.04	0,605	42,1	41,6	---	0,4	67,55	53,26	0,90	0,51	24,00
Итого:	9,71	453,0	446,2	0,0	6,8	69,39	48,04	0,90	0,51	168,00
19.04	0,625	44,1	43,6	---	0,5	67,42	53,33	0,90	0,51	24,00
20.04	0,548	41,8	41,3	---	0,5	67,15	54,12	0,90	0,51	24,00
21.04	0,555	49,1	48,5	---	0,6	65,41	54,19	0,90	0,51	24,00
Итого:	1,73	135,0	133,4	0,0	1,6	66,60	53,89	0,90	0,51	72,00
Итого:	52,53	2359,7	2322,7	-0,0	37,0	70,24	48,06	0,90	0,51	741,2
						dT=	22,18			

dT= 22,18

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	741,2	0,0	0,0	0,0	2,8
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
	52,53						
Показания интеграторов	На 24:00 21.03.2025	На 24:00 21.04.2025	Результат за период		На 13:00 23.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	380,32	432,85	52,53		433,75		
Расход теплоносителя Mn, т	16452,5	18812,2	2359,7		18876,9		
Расход теплоносителя Mo, т	16018,6	18341,3	2322,7		18405,3		
Время наработки, ч	4091,7	4832,9	741,2		4870,1		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			2,8				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v3.18

