

#130126#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242195

Номер абонента:

Артиллерийская, 57 ЖЭУ 23

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = Mп(hп - hо)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 22.04.2025 по 23.05.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
22.04	0,635	44,4	43,9	---	0,5	67,46	53,24	0,90	0,51	24,00
23.04	0,601	41,8	41,4	---	0,4	67,75	53,43	0,90	0,51	24,00
24.04	0,585	41,9	41,5	---	0,4	67,52	53,62	0,90	0,51	24,00
25.04	0,648	44,7	44,2	---	0,5	67,51	53,10	0,90	0,51	24,00
26.04	0,663	44,3	43,8	---	0,4	67,76	52,86	0,90	0,51	24,00
27.04	0,650	43,5	43,1	---	0,4	67,79	52,94	0,90	0,51	24,00
28.04	0,654	43,3	42,9	---	0,4	67,86	52,86	0,90	0,51	24,00
Итого:	4,44	303,9	300,8	0,0	3,1	67,66	53,15	0,90	0,51	168,00
29.04	0,455	35,9	35,6	---	0,4	66,52	54,47	0,90	0,51	24,00
30.04	0,439	39,2	38,9	---	0,4	67,81	56,69	0,90	0,51	24,00
01.05	0,391	39,7	39,3	---	0,4	67,83	58,05	0,90	0,51	24,00
02.05	0,396	42,2	41,7	---	0,4	67,64	58,32	0,90	0,51	24,00
03.05	0,358	41,7	41,3	---	0,4	66,05	57,55	0,90	0,51	23,49
04.05	0,494	38,5	38,1	---	0,3	67,42	54,65	0,90	0,51	24,00
05.05	0,413	40,6	40,2	---	0,4	67,39	57,31	0,90	0,51	24,00
Итого:	2,94	277,8	275,1	0,0	2,7	67,24	56,78	0,90	0,51	167,49
06.05	0,420	56,9	56,2	---	0,7	63,55	56,24	0,90	0,51	24,00
07.05	0,409	38,8	38,4	---	0,4	67,76	57,29	0,90	0,51	23,77
08.05	0,518	40,5	40,0	---	0,4	68,10	55,40	0,90	0,51	24,00
09.05	0,416	39,5	39,1	---	0,5	68,04	57,59	0,90	0,51	24,00
10.05	0,457	40,7	40,2	---	0,5	68,21	57,05	0,90	0,51	24,00
11.05	0,477	39,9	39,4	---	0,5	68,01	56,14	0,90	0,51	24,00
12.05	0,462	40,6	40,2	---	0,5	68,31	57,03	0,90	0,51	24,00
Итого:	3,16	296,9	293,5	0,0	3,4	67,21	56,65	0,90	0,51	167,77
13.05	0,461	39,2	38,7	---	0,5	68,31	56,64	0,90	0,51	24,00
14.05	0,463	39,2	38,7	---	0,5	67,99	56,27	0,90	0,51	24,00
15.05	0,508	43,2	42,6	---	0,5	67,63	55,94	0,90	0,51	24,00
16.05	0,479	53,3	52,6	---	0,7	67,71	58,80	0,90	0,51	24,00
17.05	0,492	48,6	48,0	---	0,6	68,11	58,06	0,90	0,51	24,00
18.05	0,558	50,8	50,2	---	0,7	68,39	57,49	0,90	0,51	24,00
19.05	0,538	48,7	48,0	---	0,7	67,96	56,99	0,90	0,51	24,00
Итого:	3,50	322,9	318,8	0,0	4,1	68,01	57,26	0,90	0,51	168,00
20.05	0,776	53,0	52,1	---	0,8	68,46	53,89	0,90	0,51	24,00
21.05	0,738	51,8	51,0	---	0,8	68,36	54,19	0,90	0,51	24,00
22.05	0,719	51,7	50,9	---	0,7	68,17	54,34	0,90	0,51	24,00
Итого:	2,23	156,4	154,1	0,0	2,3	68,33	54,14	0,90	0,51	72,00
Итого:	16,27	1357,9	1342,3	0,0	15,6	67,64	55,75	0,90	0,51	743,3
						dT=	11,89			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,3	0,0	0,0	0,0	0,7
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		16,27					
Показания интеграторов	На 24:00 21.04.2025	На 24:00 22.05.2025	Результат за период		На 14:00 26.05.2025		
Количество теплоты, Гкал	432,85	449,12	16,27		451,88		
Расход теплоносителя Mп, т	18812,2	20170,1	1357,9		20362,5		
Расход теплоносителя Mo, т	18341,3	19683,6	1342,3		19873,4		
Время наработки, ч	4832,9	5576,1	743,3		5662,2		
Время неработы Тнер = Тmax - Тmin - Тdt + Ттех.н, ч			0,7				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v3.18

