

#133036#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1242195
 Номер абонента:
 Адрес установки: Артиллерийская, 57
 Система: 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Q = Mп(hп - hо)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные
 с 22.05.2025 по 22.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
22.05	0,719	51,7	50,9	---	0,7	68,17	54,34	0,90	0,51	24,00
23.05	0,806	55,5	54,7	---	0,8	68,12	53,67	0,90	0,51	24,00
24.05	0,777	53,6	52,9	---	0,8	68,31	53,91	0,90	0,51	24,00
25.05	0,770	53,1	52,4	---	0,7	68,36	53,94	0,90	0,51	24,00
26.05	0,746	53,1	52,3	---	0,7	68,12	54,15	0,90	0,51	24,00
27.05	0,715	51,8	51,0	---	0,7	68,10	54,36	0,90	0,51	24,00
28.05	0,723	50,0	49,3	---	0,7	68,68	54,30	0,90	0,51	24,00
Итого:	5,26	368,7	363,6	0,0	5,1	68,26	54,09	0,90	0,51	168,00
29.05	0,721	51,0	50,3	---	0,7	68,40	54,35	0,90	0,51	24,00
30.05	0,698	50,9	50,2	---	0,7	68,12	54,50	0,90	0,51	24,00
31.05	0,708	52,9	52,1	---	0,7	66,05	52,73	0,90	0,51	24,00
01.06	0,551	32,2	31,8	---	0,3	67,20	50,16	0,90	0,51	24,00
02.06	0,560	32,5	32,2	---	0,4	67,13	50,00	0,90	0,51	24,00
03.06	0,570	33,1	32,7	---	0,4	67,08	49,93	0,90	0,51	24,00
04.06	0,563	32,8	32,4	---	0,4	67,02	49,93	0,90	0,51	24,00
Итого:	4,37	285,4	281,8	0,0	3,6	67,32	52,09	0,90	0,51	168,00
05.06	0,555	33,0	32,7	---	0,3	66,85	50,14	0,90	0,51	24,00
06.06	0,594	33,4	33,1	---	0,4	67,25	49,58	0,90	0,51	24,00
07.06	0,567	32,9	32,5	---	0,4	67,23	50,06	0,90	0,51	24,00
08.06	0,533	32,6	32,2	---	0,4	66,86	50,60	0,90	0,51	24,00
09.06	0,576	34,2	33,8	---	0,5	66,83	50,09	0,90	0,51	24,00
10.06	0,570	33,7	33,3	---	0,4	66,89	50,09	0,90	0,51	24,00
11.06	0,592	34,4	34,0	---	0,4	67,01	49,86	0,90	0,51	24,00
Итого:	3,99	234,3	231,5	0,0	2,9	66,99	50,06	0,90	0,51	168,00
12.06	0,614	35,1	34,7	---	0,4	67,06	49,65	0,90	0,51	24,00
13.06	0,598	33,5	33,1	---	0,4	67,46	49,72	0,90	0,51	24,00
14.06	0,628	34,3	33,8	---	0,4	67,61	49,37	0,90	0,51	24,00
15.06	0,590	32,6	32,2	---	0,4	67,60	49,61	0,90	0,51	24,00
16.06	0,598	33,7	33,2	---	0,5	67,20	49,56	0,90	0,51	24,00
17.06	0,526	31,7	31,3	---	0,5	67,07	50,59	0,90	0,51	23,99
18.06	0,441	33,3	32,7	---	0,6	66,68	53,48	0,90	0,51	24,00
Итого:	3,99	234,3	231,1	0,0	3,1	67,24	50,27	0,90	0,51	167,99
19.06	0,453	40,9	40,3	---	0,6	64,62	53,61	0,90	0,51	24,00
20.06	0,471	32,4	32,0	---	0,4	66,68	52,23	0,90	0,51	24,00
21.06	0,572	31,9	31,5	---	0,5	67,52	49,69	0,90	0,51	24,00
Итого:	1,50	105,3	103,8	0,0	1,5	66,13	52,00	0,90	0,51	72,00
Итого:	19,11	1227,9	1211,8	0,0	16,2	67,42	51,95	0,90	0,51	744,0
						dT=	15,47			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтехн, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		19,11					
Показания интеграторов	На 24:00 21.05.2025	На 24:00 21.06.2025	Результат за период		На 11:00 25.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	448,40	467,51	19,11		469,46		
Расход теплоносителя Mп, т	20118,5	21346,4	1227,9		21459,7		
Расход теплоносителя Mo, т	19632,7	20844,5	1211,8		20956,1		
Время наработки, ч	5552,1	6296,1	744,0		6379,8		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтехн, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v3.18

