

#86027#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 17.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Артиллерийская 57, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 1242195	Показания прибора, Гкал 17.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2020,132	2005,201	14.931 <i>+грей</i>

18.514 Гкал

Подпись исполнителя _____



#85015#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 17.06.2024.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 3111
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1242195
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	t3, °С	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.05.2024	-	0,607	37,766	37,883	0	37,039	37,453	0	24	24	0	0	65,6	49,3	0	9	5,1	0
25.05.2024	-	0,588	37,227	37,305	0	36,508	36,883	0	24	24	0	0	65,5	49,5	0	9	5,1	0
26.05.2024	-	0,646	38,859	38,977	0	38,102	38,539	0	24	24	0	0	65,9	49	0	9	5,1	0
27.05.2024	-	0,589	36,883	36,969	0	36,164	36,547	0	24	24	0	0	65,7	49,5	0	9	5,1	0
28.05.2024	-	0,597	37,25	37,344	0	36,523	36,914	0	24	24	0	0	65,7	49,4	0	9	5,1	0
29.05.2024	-	0,619	38,531	38,648	0	37,789	38,211	0	24	24	0	0	65,6	49,3	0	9	5,1	0
30.05.2024	-	0,585	37,219	37,305	0	36,5	36,883	0	24	24	0	0	65,5	49,5	0	9	5,1	0
31.05.2024	-	0,558	35,648	35,695	0	34,961	35,289	0	24	24	0	0	65,7	49,8	0	9	5,1	0
01.06.2024	-	0,551	35,656	35,727	0	34,961	35,305	0	24	24	0	0	65,6	49,9	0	9	5,1	0
02.06.2024	-	0,622	38,68	38,852	0	37,93	38,414	0	24	24	0	0	65,6	49,3	0	9	5,1	0
03.06.2024	-	0,568	36,289	36,352	0	35,586	35,938	0	24	24	0	0	65,6	49,7	0	9	5,1	0
04.06.2024	-	0,56	36,18	36,258	0	35,484	35,844	0	24	24	0	0	65,4	49,8	0	9	5,1	0
05.06.2024	-	0,584	36,68	36,781	0	35,961	36,359	0	24	24	0	0	65,7	49,5	0	9	5,1	0
06.06.2024	-	0,568	36,328	36,422	0	35,633	36	0	24	24	0	0	65,6	49,7	0	9	5,1	0
07.06.2024	-	0,561	36,281	36,352	0	35,578	35,938	0	24	24	0	0	65,4	49,7	0	9	5,1	0
08.06.2024	-	0,624	38,617	38,75	0	37,867	38,312	0	24	24	0	0	65,6	49,2	0	9	5,1	0
09.06.2024	-	0,603	37,438	37,547	0	36,711	37,117	0	24	24	0	0	65,6	49,3	0	9	5,1	0
10.06.2024	-	0,594	36,805	36,93	0	36,094	36,516	0	24	24	0	0	65,8	49,4	0	9	5,1	0
11.06.2024	-	0,577	37,336	37,438	0	36,617	37,008	0	24	24	0	0	65,3	49,6	0	9	5,1	0
12.06.2024	-	0,646	39,672	39,82	0	38,906	39,375	0	24	24	0	0	65,5	49	0	9	5,1	0
13.06.2024	-	0,631	38,516	38,625	0	37,766	38,195	0	24	24	0	0	65,8	49,1	0	9	5,1	0
14.06.2024	-	0,613	37,898	38,039	0	37,156	37,609	0	24	24	0	0	65,7	49,3	0	9	5,1	0
15.06.2024	-	0,59	37,062	37,141	0	36,344	36,711	0	24	24	0	0	65,7	49,5	0	9	5,1	0
16.06.2024	-	0,639	38,75	38,828	0	38	38,398	0	24	24	0	0	65,8	49,1	0	9	5,1	0
17.06.2024	-	0,611	37,312	37,383	0	36,586	36,961	0	24	24	0	0	65,9	49,3	0	9	5,1	0
Итого:	-	14,931	934,883	937,371	0	916,766	926,719	0	600	600	-	-	65,63	49,43	0	9	5,1	0

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	2005,201	88139,406	89207,719	0	86163,484	88263,398	0	31770,75	0,02
17.06.2024	2020,132	89074,289	90145,086	0	87080,25	89190,117	0	32370,75	0,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____