

#21366#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 57, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 3111
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1242195
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2021 | 2,153 | 93,562 | 95,225 | 0 | 91,615 | 94,34 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 44,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 25.11.2021 | 2,169 | 96,988 | 98,746 | 0 | 94,977 | 97,811 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 45,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 26.11.2021 | 2,316 | 100,07 | 101,832 | 0 | 97,824 | 100,764 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 47,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 27.11.2021 | 2,451 | 99,854 | 101,51 | 0 | 97,477 | 100,408 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 48,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 28.11.2021 | 2,457 | 97,904 | 99,477 | 0 | 95,58 | 98,422 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 47,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 29.11.2021 | 2,576 | 107,227 | 109,131 | 0 | 104,602 | 107,863 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 50 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 30.11.2021 | 2,574 | 110,932 | 113,037 | 0 | 108,291 | 111,734 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 49,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 01.12.2021 | 2,658 | 105,037 | 106,846 | 0 | 102,396 | 105,613 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 49,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.12.2021 | 2,503 | 110,557 | 112,879 | 0 | 107,988 | 111,602 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 49,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.12.2021 | 2,646 | 112,074 | 114,43 | 0 | 109,287 | 113,041 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 51,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.12.2021 | 2,596 | 103,943 | 105,947 | 0 | 101,312 | 104,691 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76 | 50,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 05.12.2021 | 2,682 | 103,979 | 105,93 | 0 | 101,326 | 104,703 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 49,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 06.12.2021 | 2,889 | 99,863 | 101,416 | 0 | 97,021 | 100,168 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,1 | 51,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 07.12.2021 | 3,127 | 99,98 | 101,367 | 0 | 96,887 | 100,049 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85 | 52,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 08.12.2021 | 3,159 | 101,406 | 102,805 | 0 | 98,215 | 101,424 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,8 | 53,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.12.2021 | 3,007 | 99,713 | 101,189 | 0 | 96,744 | 99,906 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,2 | 52,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.12.2021 | 2,627 | 92,916 | 94,312 | 0 | 90,48 | 93,279 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 48,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.12.2021 | 2,62 | 92,971 | 94,359 | 0 | 90,555 | 93,338 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 48,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.12.2021 | 2,696 | 93,299 | 94,617 | 0 | 90,838 | 93,598 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 48,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.12.2021 | 2,693 | 100,316 | 101,945 | 0 | 97,688 | 100,764 | 0 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 77,4 | 50 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.12.2021 | 2,402 | 89,828 | 91,158 | 0 | 87,656 | 90,234 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 46,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.12.2021 | 2,234 | 88,52 | 89,908 | 0 | 86,547 | 89,061 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 45,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.12.2021 | 2,08 | 84,141 | 85,43 | 0 | 82,348 | 84,672 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 43,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.12.2021 | 2,152 | 92,084 | 93,715 | 0 | 90,111 | 92,818 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 45,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.12.2021 | 2,108 | 88,928 | 90,467 | 0 | 87,035 | 89,623 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 44,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.12.2021 | 2,28 | 93,162 | 94,785 | 0 | 91,145 | 93,91 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 44,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.12.2021 | 2,579 | 97,061 | 98,607 | 0 | 94,613 | 97,525 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 48,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 21.12.2021 | 2,691 | 92,75 | 94,018 | 0 | 90,158 | 92,898 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,3 | 50,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 22.12.2021 | 2,778 | 94,006 | 95,215 | 0 | 91,328 | 94,068 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,2 | 50,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.12.2021 | 2,662 | 93,67 | 94,963 | 0 | 91,07 | 93,82 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 50,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 76,565 | 2936,741 | 2985,266 | 0 | 2863,114 | 2952,147 | 0 | 719,98 | 719,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 76,565 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719,98

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 23.11.2021 | 623,324 | 28150,303 | 28521,719 | 0 | 27527,193 | 28218,209 | 0 | 9921,47 | 0 |
| 23.12.2021 | 699,888 | 31087,043 | 31506,984 | 0 | 30390,309 | 31170,357 | 0 | 10641,45 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.12.2021 7:42:14