

#124722#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242206

Номер абонента:

Артиллерийская,59 ЖЭУ -23

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

 $Q = M(h - h_0)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 22.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pn	Po	
				-	+					
22.03	3,501	134,0	134,3	0,4	---	70,70	44,65	0,90	0,51	24,00
23.03	3,122	107,4	107,9	0,5	---	70,41	41,41	0,90	0,51	22,58
24.03	3,293	115,8	116,4	0,6	---	70,76	42,40	0,90	0,51	24,00
25.03	3,260	117,6	118,2	0,6	---	70,76	43,12	0,90	0,51	24,00
26.03	3,534	130,4	130,9	0,5	---	70,62	43,60	0,90	0,51	24,00
27.03	3,467	127,7	128,3	0,5	---	70,65	43,58	0,90	0,51	24,00
28.03	3,080	109,8	110,5	0,7	---	70,58	42,60	0,90	0,51	24,00
Итого:	23,26	842,7	846,5	3,9	0,0	70,64	43,12	0,90	0,51	166,58
29.03	2,915	104,8	105,4	0,6	---	70,47	42,72	0,90	0,51	24,00
30.03	3,503	127,8	128,3	0,5	---	70,51	43,17	0,90	0,51	24,00
31.03	3,392	124,1	124,7	0,6	---	70,57	43,32	0,90	0,51	24,00
01.04	3,520	130,1	130,5	0,4	---	70,96	43,98	0,90	0,51	24,00
02.04	3,285	120,9	121,4	0,5	---	70,67	43,56	0,90	0,51	24,00
03.04	2,878	102,8	103,5	0,7	---	70,68	42,78	0,90	0,51	24,00
04.04	3,287	119,2	119,8	0,6	---	71,01	43,53	0,90	0,51	24,00
Итого:	22,78	829,7	833,5	3,9	0,0	70,70	43,32	0,90	0,51	168,00
05.04	4,006	154,0	154,4	0,4	---	71,93	46,01	0,90	0,51	24,00
06.04	4,325	160,2	160,6	0,5	---	73,98	47,06	0,90	0,51	24,00
07.04	3,861	143,5	143,9	0,4	---	73,01	46,18	0,90	0,51	23,00
08.04	4,028	158,1	158,4	0,4	---	71,65	46,25	0,90	0,51	24,00
09.04	3,855	152,8	153,2	0,4	---	71,34	46,20	0,90	0,51	24,00
10.04	4,098	164,8	165,1	0,3	---	71,86	47,08	0,90	0,51	24,00
11.04	3,660	140,6	141,1	0,4	---	71,28	45,34	0,90	0,51	24,00
Итого:	27,83	1074,1	1076,8	2,7	0,0	72,16	46,33	0,90	0,51	167,00
12.04	3,370	126,3	126,9	0,5	---	71,34	44,75	0,90	0,51	24,00
13.04	2,731	95,9	96,6	0,7	---	70,91	42,52	0,90	0,51	24,00
14.04	2,309	80,2	81,0	0,8	---	70,41	41,69	0,90	0,51	24,00
15.04	2,203	81,0	81,8	0,8	---	69,62	42,51	0,90	0,51	24,00
16.04	2,272	82,5	83,2	0,7	---	69,44	41,98	0,90	0,51	24,00
17.04	2,059	78,6	79,3	0,7	---	68,80	42,68	0,90	0,51	24,00
18.04	1,652	66,2	67,0	0,8	---	68,56	43,69	0,90	0,51	24,00
Итого:	16,60	610,8	615,8	5,0	0,0	70,04	42,95	0,90	0,51	168,00
19.04	2,057	79,3	80,0	0,7	---	68,39	42,52	0,90	0,51	24,00
20.04	2,287	88,6	89,3	0,7	---	68,23	42,49	0,90	0,51	24,00
21.04	1,655	79,1	79,8	0,8	---	66,48	45,62	0,90	0,51	24,00
Итого:	6,00	246,9	249,1	2,2	0,0	67,72	43,50	0,90	0,51	72,00
Итого:	96,46	3604,1	3621,7	17,6	0,0	70,81	44,12	0,90	0,51	741,6
						dT=	26,69			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	741,6	0,0	0,0	0,0	2,4
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		96,46					
Показания интеграторов	На 24:00 21.03.2025	На 24:00 21.04.2025	Результат за период		На 12:00 23.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	662,75	759,22	96,46		760,90		
Расход теплоносителя Мп, т	24989,9	28594,1	3604,1		28672,0		
Расход теплоносителя Мо, т	25031,5	28653,1	3621,7		28732,5		
Время наработки, ч	4115,1	4856,7	741,6		4893,5		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin - Тdt + Ттех.н					2,4		

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v3.18

