

#133034#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242206

Номер абонента:

Адрес установки:

Артиллерийская, 59 ЖЭУ 23

Система

1

Р-Подача

 $Q = M \rho (h_p - h_o)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 22.05.2025 по 22.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tп	to	Pп	Ро	
				-	+					
22.05	1,194	52,6	54,0	1,4	—	68,94	46,32	0,90	0,51	24,00
23.05	1,134	51,2	52,7	1,4	—	68,75	46,69	0,90	0,51	24,00
24.05	1,158	51,3	52,7	1,4	—	69,05	46,54	0,90	0,51	24,00
25.05	1,247	53,8	55,3	1,4	—	69,13	46,04	0,90	0,51	24,00
26.05	1,137	51,0	52,4	1,4	—	68,89	46,68	0,90	0,51	24,00
27.05	1,094	49,9	51,4	1,4	—	68,78	46,96	0,90	0,51	24,00
28.05	1,138	49,7	51,1	1,4	—	69,47	46,68	0,90	0,51	24,00
Итого:	8,10	359,6	369,6	10,0	0,0	69,00	46,55	0,90	0,51	168,00
29.05	1,170	51,4	52,8	1,3	—	69,13	46,48	0,90	0,51	24,00
30.05	1,110	50,2	51,5	1,3	—	68,85	46,84	0,90	0,51	24,00
31.05	1,128	59,1	60,3	1,3	—	66,50	47,48	0,90	0,51	24,00
01.06	1,214	54,1	55,4	1,3	—	68,62	46,26	0,90	0,51	24,00
02.06	1,117	51,5	52,7	1,2	—	68,45	46,82	0,90	0,51	24,00
03.06	1,077	50,4	51,6	1,2	—	68,34	47,03	0,90	0,51	24,00
04.06	1,080	50,6	51,8	1,2	—	68,35	47,07	0,90	0,51	24,00
Итого:	7,90	367,2	376,0	8,8	0,0	68,28	46,86	0,90	0,51	168,00
05.06	1,039	49,6	50,8	1,2	—	68,22	47,34	0,90	0,51	24,00
06.06	1,089	50,4	51,6	1,2	—	68,52	46,99	0,90	0,51	24,00
07.06	1,069	49,8	51,0	1,2	—	68,52	47,11	0,90	0,51	24,00
08.06	1,154	53,3	54,6	1,2	—	68,20	46,65	0,90	0,51	24,00
09.06	1,055	50,6	51,8	1,2	—	67,99	47,20	0,90	0,51	24,00
10.06	1,110	52,1	53,4	1,2	—	68,10	46,89	0,90	0,51	24,00
11.06	1,075	50,7	51,9	1,2	—	68,21	47,11	0,90	0,51	24,00
Итого:	7,59	356,5	365,0	8,5	0,0	68,25	47,04	0,90	0,51	168,00
12.06	1,085	51,0	52,3	1,2	—	68,25	47,08	0,90	0,51	24,00
13.06	1,141	51,5	52,7	1,2	—	68,75	46,70	0,90	0,51	24,00
14.06	1,063	49,0	50,2	1,2	—	68,77	47,17	0,90	0,51	24,00
15.06	1,094	49,6	50,8	1,2	—	68,89	46,94	0,90	0,51	24,00
16.06	1,086	50,6	51,8	1,2	—	68,45	47,04	0,90	0,51	24,00
17.06	1,077	50,1	51,3	1,2	—	68,44	47,04	0,90	0,51	24,00
18.06	1,076	51,4	52,6	1,2	—	68,00	47,13	0,90	0,51	24,00
Итого:	7,62	353,3	361,7	8,4	0,0	68,50	47,01	0,90	0,51	168,00
19.06	1,051	63,5	64,5	1,1	—	64,83	48,35	0,90	0,51	24,00
20.06	1,064	50,5	51,7	1,2	—	68,14	47,16	0,90	0,51	24,00
21.06	1,070	49,0	50,2	1,2	—	68,80	47,04	0,90	0,51	24,00
Итого:	3,18	163,0	166,5	3,5	0,0	67,05	47,59	0,90	0,51	72,00
Итого:	34,39	1599,6	1638,7	39,2	0,0	68,36	46,94	0,90	0,51	744,0
						dT=	21,42			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтехн, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		34,39					
Показания интеграторов	На 24:00 21.05.2025	На 24:00 21.06.2025	Результат за период		На 11:00 25.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	794,25	828,65	34,39		832,32		
Расход теплоносителя Mп, т	30135,8	31735,4	1599,6		31906,5		
Расход теплоносителя Mo, т	30223,0	31861,7	1638,7		32036,8		
Время наработки, ч	5575,5	6319,5	744,0		6402,1		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтехн, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v3.18

