

#21346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 59, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 3112
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1242206
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2021 | 0,963 | 59,852 | 59,941 | 0 | 58,711 | 59,277 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 48,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 25.07.2021 | 0,965 | 60,527 | 60,629 | 0 | 59,379 | 59,961 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 48,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 26.07.2021 | 0,96 | 59,512 | 59,621 | 0 | 58,371 | 58,961 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 48,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 27.07.2021 | 0,957 | 59,93 | 60,039 | 0 | 58,789 | 59,371 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 48,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 28.07.2021 | 0,931 | 55,539 | 55,648 | 0 | 54,453 | 55,031 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 48,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 29.07.2021 | 0,948 | 58,18 | 58,262 | 0 | 57,062 | 57,613 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 48,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 30.07.2021 | 0,957 | 70,176 | 70,223 | 0 | 68,898 | 69,422 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 49,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 31.07.2021 | 1,012 | 62,023 | 62,145 | 0 | 60,844 | 61,469 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 48,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 01.08.2021 | 0,972 | 60,508 | 60,598 | 0 | 59,359 | 59,926 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 48,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.08.2021 | 0,975 | 60,836 | 60,918 | 0 | 59,68 | 60,254 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 48,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.08.2021 | 1,098 | 67,523 | 67,473 | 0 | 66,258 | 66,746 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 48 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.08.2021 | 0,295 | 56,398 | 57,227 | 0 | 55,68 | 56,633 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,7 | 47,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,25 | 11,25 | 0 | 0 | 32,7 | 25,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.08.2021 | 0,084 | 167,762 | 166,812 | 0 | 166,121 | 165,18 | 0 | 13,97 | 13,97 | 0 | 0 | 43,2 | 42,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.08.2021 | 0,162 | 13,648 | 13,73 | 0 | 13,383 | 13,547 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 53,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.08.2021 | 0,805 | 59,555 | 59,363 | 0 | 58,504 | 58,707 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 48,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.08.2021 | 1,242 | 65,973 | 66,027 | 0 | 64,691 | 65,355 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 46,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 21.08.2021 | 1,081 | 60,402 | 60,527 | 0 | 59,223 | 59,887 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 22.08.2021 | 1,058 | 59,266 | 59,281 | 0 | 58,105 | 58,652 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.08.2021 | 1,071 | 61,168 | 61,113 | 0 | 59,984 | 60,465 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 16,536 | 1218,778 | 1219,577 | 0 | 1197,495 | 1206,457 | 0 | 457,22 | 457,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,536 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 457,22

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.07.2021 | 935,101 | 40370,566 | 40069,395 | 0 | 39423,355 | 39620,242 | 0 | 6969,8 | 0,02 |
| 23.08.2021 | 951,638 | 41589,344 | 41288,973 | 0 | 40620,852 | 40826,699 | 0 | 7427,02 | 0,02 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 13:45:38