

#21320#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 8326
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 14014770
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2021 | 3,244 | 0 | 27,163 | 0 | 0 | 26,439 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,6 | 46,7 | 0,49 | 0,31 | 1,8 |
| 22.03.2021 | 3,019 | 0 | 24,712 | 0 | 0 | 24,075 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 43,9 | 0,5 | 0,31 | 2,6 |
| 23.03.2021 | 3,392 | 0 | 26,347 | 0 | 0 | 25,685 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 42,5 | 0,5 | 0,32 | 3,9 |
| 24.03.2021 | 3,041 | 0 | 24,468 | 0 | 0 | 23,889 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 42 | 0,48 | 0,31 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 3,175 | 0 | 26,645 | 0 | 0 | 26,042 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 41,1 | 0,49 | 0,32 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 2,789 | 0 | 23,691 | 0 | 0,001 | 23,173 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 42,7 | 0,49 | 0,31 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 2,936 | 0 | 26,114 | 0 | 0 | 25,537 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 44,5 | 0,5 | 0,31 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 2,126 | 0 | 20,604 | 0 | 0 | 20,155 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 43,9 | 0,5 | 0,32 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 2,357 | 0 | 22,23 | 0 | 0 | 21,745 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 40,9 | 0,51 | 0,32 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 2,751 | 0 | 23,171 | 0 | 0 | 22,664 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 39,8 | 0,51 | 0,31 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 2,492 | 0 | 20,361 | 0 | 0 | 19,917 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 40 | 0,52 | 0,31 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 2,47 | 0 | 20,389 | 0 | 0 | 19,947 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 42,8 | 0,49 | 0,31 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 3,036 | 0 | 27,125 | 0 | 0 | 26,527 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 44 | 0,48 | 0,31 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 3,097 | 0 | 28,744 | 0 | 0 | 28,108 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 45,7 | 0,48 | 0,31 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 2,578 | 0 | 25,839 | 0 | 0 | 25,269 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 46,2 | 0,48 | 0,32 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 2,518 | 0 | 25,673 | 0 | 0 | 25,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 44,8 | 0,48 | 0,32 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 3,18 | 0 | 30,075 | 0 | 0,001 | 29,402 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 44,9 | 0,48 | 0,32 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 3,265 | 0 | 30,028 | 0 | 0 | 29,343 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 45,2 | 0,48 | 0,32 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 3,159 | 0 | 29,614 | 0 | 0 | 28,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44,4 | 0,49 | 0,32 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 2,94 | 0 | 26,991 | 0 | 0 | 26,382 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 42,4 | 0,5 | 0,31 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 2,728 | 0 | 23,694 | 0 | 0,001 | 23,168 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 44,1 | 0,51 | 0,32 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 2,294 | 0 | 21,701 | 0 | 0 | 21,225 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 43,5 | 0,52 | 0,32 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 1,704 | 0 | 16,078 | 0 | 0 | 15,731 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 41,2 | 0,49 | 0,31 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 2,396 | 0 | 20,855 | 0 | 0 | 20,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 42,6 | 0,44 | 0,3 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 2,855 | 0 | 26,278 | 0 | 0 | 25,713 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 43,6 | 0,46 | 0,32 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 2,853 | 0 | 26,685 | 0 | 0 | 26,104 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 42 | 0,47 | 0,31 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 2,884 | 0 | 25,155 | 0 | 0 | 24,601 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 41,9 | 0,48 | 0,31 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 2,646 | 0 | 23,094 | 0 | 0 | 22,588 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 42,1 | 0,49 | 0,31 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 1,851 | 0 | 16,704 | 0 | 0 | 16,344 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 42,3 | 0,51 | 0,31 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 1,495 | 0 | 13,793 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 40,2 | 0,52 | 0,31 | 11 |
| 20.04.2021 | 1,94 | 0 | 16,25 | 0 | 0 | 15,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 40,2 | 0,52 | 0,31 | - |
| Итого: | 83,211 | 0 | 740,271 | 0 | 0,003 | 723,625 | 0 | 0,003 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,875 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2021 | 1431,911 | 18302,163 | 0 | 0,025 | 17895,245 | 0 | 0,025 | 17034 | 45 |
| 20.04.2021 | 1515,122 | 19042,434 | 0 | 0,028 | 18618,87 | 0 | 0,028 | 17778 | 45 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.04.2021 7:42:26