

#124581#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
3592

Заводской номер счётчика 14014770	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1678,044	1601,424	76.62	18.3

Подпись исполнителя _____



#124580#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3592
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 14014770
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	3,072	0	28,383	0	0	27,677	0	0	24	0	74,6	46,7	0,49	0,32
22.03.2025	5,7	3,045	0	26,614	0	0	25,957	0	0	24	0	74,6	48,9	0,48	0,31
23.03.2025	6,8	2,438	0	23,198	0	0	22,624	0	0	24	0	74,3	47,6	0,48	0,32
24.03.2025	5,5	2,435	0	22,31	0	0	21,763	0	0	24	0	75	46,9	0,47	0,31
25.03.2025	4,4	3,061	0	26,642	0	0	25,978	0	0	24	0	74,6	47,4	0,48	0,32
26.03.2025	6,9	2,823	0	25,445	0	0	24,818	0	0	24	0	74,5	45,7	0,48	0,32
27.03.2025	5,7	3,023	0	25,659	0	0	25,028	0	0	24	0	74,3	46,4	0,48	0,32
28.03.2025	8,9	2,96	0	25,875	0	0	25,242	0	0	24	0	74,3	44,9	0,49	0,31
29.03.2025	9,9	2,679	0	22,265	0	0	21,72	0	0	24	0	73,6	47	0,49	0,31
30.03.2025	6,8	2,037	0	18,657	0	0	18,208	0	0	24	0	74,3	47,3	0,48	0,31
31.03.2025	5,9	2,413	0	21,778	0	0	21,243	0	0	24	0	74,3	45,9	0,48	0,32
01.04.2025	-	2,848	0	24,482	0	0	23,881	0	0	24	0	74,6	46,4	0,47	0,31
02.04.2025	-	3,024	0,001	26,18	0	0,006	25,535	0	0,006	24	0	74,1	45,4	0,49	0,31
03.04.2025	-	2,652	0	22,611	0	0	22,06	0	0	24	0	72,9	44,6	0,5	0,31
04.04.2025	-	2,352	0	20,339	0	0	19,859	0	0	24	0	72,4	46,1	0,48	0,31
05.04.2025	-	2,702	0	25,041	0	0	24,455	0	0	24	0	73	50,9	0,44	0,31
06.04.2025	-	2,608	0	28,813	0	0	28,129	0	0	24	0	73	52,4	0,42	0,32
07.04.2025	-	2,731	0	32,498	0	0	31,728	0	0	24	0	73,4	49	0,44	0,32
08.04.2025	-	3,103	0	30,998	0	0	30,253	0	0	24	0	72,9	48,4	0,45	0,32
09.04.2025	-	3,13	0	31,194	0	0	30,455	0	0	24	0	73	48,6	0,45	0,32
10.04.2025	-	3,038	0	30,452	0	0	29,73	0	0	24	0	73	49,7	0,44	0,32
11.04.2025	-	3,137	0	32,963	0	0	32,179	0	0	24	0	73	47,5	0,46	0,31
12.04.2025	-	2,967	0	28,483	0	0	27,807	0	0	24	0	72,6	49	0,47	0,32
13.04.2025	-	2,242	0	23,134	0	0	22,59	0	0	24	0	71,8	47,4	0,48	0,31
14.04.2025	-	1,544	0	15,44	0	0	15,084	0	0	24	0	71,7	43,9	0,45	0,3
15.04.2025	-	1,912	0	16,832	0	0	16,444	0	0	24	0	71,7	45,1	0,38	0,28
16.04.2025	-	1,674	0	15,381	0	0	15,027	0	0	24	0	71,4	43,4	0,39	0,27
17.04.2025	-	1,99	0	17,341	0	0	16,945	0	0	24	0	67,6	47	0,35	0,27
18.04.2025	-	1,411	0	16,701	0	0	16,355	0	0	24	0	63,6	48,1	0,35	0,28
19.04.2025	-	1,137	0	17,904	0	0	17,573	0	0	24	0	61,9	54,1	0,34	0,28
20.04.2025	-	0,43	0	13,368	0	0	13,132	0	0	24	0	61,8	54	0,35	0,28
Итого:	6,4	76,618	0,001	736,981	0	0,006	719,479	0	0,006	744	0	72,19	47,6	0,45	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1601,424	18707,108	0	0,169	18271,435	0	0,165	18502	351
20.04.2025	1678,044	19444,087	0	0,175	18990,915	0	0,171	19246	351

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения