

#297218#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)  
Номер абонента 3592  
Порядковый номер 8326  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 14014770  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	2,759	0	29,765	0	0	29,055	0	0	24	0	72,9	51,1	0,45	0,33	-
22.03.2026	2,573	0	28,729	0	0	28,048	0	0	24	0	73	47,2	0,47	0,33	-
23.03.2026	2,64	0	24,97	0	0	24,377	0	0	24	0	72,5	45,9	0,48	0,33	-
24.03.2026	2,628	0	24,084	0	0	23,52	0	0	24	0	72,1	42,7	0,48	0,32	-
25.03.2026	2,355	0	19,608	0	0	19,154	0	0	24	0	72,7	46,1	0,46	0,33	-
26.03.2026	2,844	0,001	26,188	0	0,005	25,572	0	0,005	24	0	73	48,7	0,45	0,32	-
27.03.2026	2,99	0	30,014	0	0	29,302	0	0	24	0	73,1	50,4	0,44	0,32	-
28.03.2026	2,829	0	30,57	0	0	29,842	0	0	24	0	72,6	46,8	0,46	0,32	-
29.03.2026	2,471	0	23,406	0	0	22,856	0	0	24	0	72,8	47,3	0,45	0,32	-
30.03.2026	2,916	0	27,964	0	0	27,303	0	0	24	0	72,8	46,6	0,46	0,32	-
31.03.2026	2,943	0	27,417	0	0	26,768	0	0	24	0	73	48,3	0,45	0,32	-
01.04.2026	3,05	0	30,178	0	0	29,462	0	0	24	0	73,1	50,1	0,44	0,32	-
02.04.2026	3,079	0	32,72	0	0	31,94	0	0	24	0	73	49,1	0,44	0,32	-
03.04.2026	2,866	0	29,255	0	0	28,561	0	0	24	0	72,9	48,6	0,44	0,32	-
04.04.2026	2,585	0	25,961	0	0	25,346	0	0	24	0	72,7	47,4	0,46	0,32	-
05.04.2026	2,305	0	22,226	0	0	21,703	0	0	24	0	72,7	45,4	0,47	0,32	-
06.04.2026	2,56	0	22,903	0	0	22,363	0	0	24	0	72,9	46,3	0,45	0,33	-
07.04.2026	2,754	0	25,326	0	0	24,726	0	0	24	0	71,2	49,1	0,43	0,32	-
08.04.2026	3,042	0	33,63	0	0	32,865	0	0	24	0	73,2	49,8	0,42	0,32	-
09.04.2026	3,069	0	32,013	0	0	31,249	0	0	24	0	73,1	49,5	0,43	0,32	-
10.04.2026	2,983	0	30,889	0	0	30,152	0	0	24	0	72,7	48,8	0,44	0,32	-
11.04.2026	2,525	0	25,757	0	0	25,149	0	0	24	0	72,7	49,1	0,46	0,32	-
12.04.2026	2,266	0	23,46	0	0	22,906	0	0	24	0	72,8	46,8	0,46	0,32	-
13.04.2026	2,544	0	23,901	0	0	23,335	0	0	24	0	72,5	45,4	0,46	0,32	-
14.04.2026	2,465	0	22,205	0	0	21,684	0	0	24	0	72,2	43,5	0,46	0,32	-
15.04.2026	2,24	0	19,083	0	0	18,64	0	0	24	0	72,9	47,1	0,45	0,32	-
16.04.2026	2,741	0	25,914	0	0	25,299	0	0	24	0	72,9	47,2	0,45	0,33	-
17.04.2026	2,822	0	26,804	0	0	26,17	0	0	24	0	72,6	47,6	0,45	0,32	-
18.04.2026	2,289	0	22,345	0	0	21,82	0	0	24	0	72,1	45,5	0,47	0,32	-
19.04.2026	1,889	0	17,33	0	0	16,928	0	0	24	0	72,6	45,5	0,46	0,32	-
20.04.2026	2,36	0	21,284	0	0	20,783	0	0	24	0	72,8	46	0,46	0,32	-
Итого:	82,382	0	805,899	0	0,005	786,878	0	0,005	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,677														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	2338,926	26806,336	0	0,21	26176,397	0	0,206	27258	355
20.04.2026	2421,31	27612,234	0	0,215	26963,276	0	0,211	28002	355

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.04.2026 15:52:12