

#21318#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 8326
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 14014770
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	2,115	0	17,844	0	0,001	17,459	0	0,001	24	0	0	0	69,6	40,9	0,51	0,31	8,6
22.04.2021	2,412	0	20,451	0	0	20,005	0	0	24	0	0	0	70,1	43,4	0,49	0,31	4,6
23.04.2021	2,979	0	27,222	0	0	26,621	0	0	24	0	0	0	70,1	44	0,48	0,31	4,6
24.04.2021	2,928	0	27,382	0	0	26,778	0	0	24	0	0	0	70,1	47,4	0,49	0,32	4
25.04.2021	2,579	0	27,714	0	0	27,102	0	0	24	0	0	0	70,1	47,4	0,48	0,31	3,7
26.04.2021	2,609	0	28,045	0	0	27,425	0	0	24	0	0	0	70,4	46,6	0,47	0,32	2,9
27.04.2021	3,43	0	35,147	0	0	34,364	0	0	24	0	0	0	70,4	45,4	0,48	0,31	4,1
28.04.2021	3,203	0	31,254	0	0	30,56	0	0	24	0	0	0	70,1	44,8	0,49	0,31	6,7
29.04.2021	2,784	0	26,764	0	0	26,175	0	0	24	0	0	0	69,3	41,1	0,5	0,31	9,3
30.04.2021	2,437	0	21,027	0	0	20,572	0	0	24	0	0	0	68,3	41,4	0,31	0,27	7
01.05.2021	2,489	0	22,559	0	0	22,083	0	0	24	0	0	0	68	44,1	0,33	0,26	7,3
02.05.2021	2,079	0	21,144	0	0	20,702	0	0	24	0	0	0	68	45,4	0,33	0,27	6,2
03.05.2021	2,438	0	26,285	0	0	25,735	0	0	24	0	0	0	67,9	44,7	0,32	0,26	5,8
04.05.2021	2,324	0	24,506	0	0	23,994	0	0	24	0	0	0	66,8	41,1	0,33	0,27	9,6
05.05.2021	2,313	0	21,934	0	0	21,489	0	0	24	0	0	0	64,9	40,6	0,34	0,28	10,4
06.05.2021	2,197	0	22,025	0	0	21,601	0	0	24	0	0	0	65,8	42,1	0,35	0,28	6,9
07.05.2021	2,634	0	27,045	0	0	26,512	0	0	24	0	0	0	66	42,7	0,36	0,28	6,9
08.05.2021	2,487	0	26,048	0	0	25,532	0	0	24	0	0	0	65,1	44,7	0,35	0,28	6,3
09.05.2021	2,123	0	25,378	0	0	24,887	0	0	24	0	0	0	65,1	45,5	0,37	0,28	11,1
10.05.2021	1,584	0	19,677	0	0	19,297	0	0	24	0	0	0	61,8	45,9	0,36	0,28	17,8
11.05.2021	0,931	0	14,2	0	0	13,951	0	0	24	0	0	0	61,7	43,4	0,38	0,28	19,7
12.05.2021	1,215	0	16,073	0	0	15,792	0	0	24	0	0	0	61,3	46	0,4	0,28	19,2
13.05.2021	0,869	0	13,869	0	0	13,63	0	0	24	0	0	0	62,5	46	0,34	0,27	9,9
14.05.2021	0,865	0	12,728	0	0	12,5	0	0	24	0	0	0	61,8	45,8	0,38	0,27	10,6
15.05.2021	0,89	0	13,514	0	0	13,276	0	0	24	0	0	0	60	50,6	0,4	0,27	10
16.05.2021	0,451	0	11,635	0	0	11,443	0	0	24	0	0	0	60	50,7	0,38	0,27	12,5
17.05.2021	0,445	0	11,577	0	0	11,385	0	0	24	0	0	0	61,7	45,4	0,39	0,27	14,5
18.05.2021	0,948	0	14,177	0	0	13,929	0	0	24	0	0	0	61,6	45,8	0,39	0,27	11,4
19.05.2021	0,891	0	13,721	0	0	13,482	0	0	24	0	0	0	63,3	45,3	0,38	0,33	10,4
20.05.2021	0,933	0	12,566	0	0	12,335	0	0	24	0	0	0	65,8	45,4	0,38	0,36	-
Итого:	58,582	0	633,511	0	0,001	620,616	0	0,001	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,992																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	1515,122	19042,434	0	0,028	18618,87	0	0,028	17778	45
20.05.2021	1573,705	19675,942	0	0,029	19239,484	0	0,029	18498	45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 7:27:34