

#21304#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 8326
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 14014770
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	2,68	0	23,199	0	0	22,676	0	0	24	0	0	0	70,8	41,9	0,51	0,31	-
22.04.2022	2,588	0	21,842	0	0	21,353	0	0	24	0	0	0	70,9	43,3	0,52	0,32	-
23.04.2022	2,665	0	23,6	0	0	23,07	0	0	24	0	0	0	70,2	46	0,51	0,31	-
24.04.2022	2,318	0	23,42	0	0	22,902	0	0	24	0	0	0	70,8	46,2	0,53	0,32	-
25.04.2022	2,35	0	23,281	0	0	22,758	0	0	24	0	0	0	71,3	46	0,49	0,31	-
26.04.2022	3,121	0	30,079	0	0	29,395	0	0	24	0	0	0	70,6	45,9	0,34	0,27	-
27.04.2022	3,012	0	29,729	0	0	29,063	0	0	24	0	0	0	70,1	47,3	0,33	0,27	-
28.04.2022	3,204	0	34,342	0	0	33,582	0	0	24	0	0	0	69,6	47,7	0,34	0,26	-
29.04.2022	3,121	0	34,738	0	0	33,979	0	0	24	0	0	0	68,1	49,3	0,36	0,26	-
30.04.2022	1,798	0	23,395	0	0	22,903	0	0	24	0	0	0	61	49,5	0,38	0,26	-
01.05.2022	0,485	0	10,241	0	0	10,065	0	0	24	0	0	0	60,6	49,6	0,39	0,26	-
02.05.2022	0,48	0	10,562	0	0	10,383	0	0	24	0	0	0	60,3	49,7	0,4	0,26	-
03.05.2022	0,475	0	10,842	0	0	10,661	0	0	24	0	0	0	60,5	49,3	0,39	0,26	-
04.05.2022	0,505	0	10,943	0	0	10,758	0	0	24	0	0	0	62,5	44,6	0,4	0,26	-
05.05.2022	0,998	0	13,498	0	0	13,256	0	0	24	0	0	0	62,5	44,2	0,39	0,26	-
06.05.2022	1,038	0	13,757	0	0	13,511	0	0	24	0	0	0	62	45,3	0,42	0,26	-
07.05.2022	0,891	0	12,987	0	0	12,758	0	0	24	0	0	0	60,4	49,3	0,4	0,26	-
08.05.2022	0,503	0	10,958	0	0	10,774	0	0	24	0	0	0	60,8	49,4	0,42	0,26	-
09.05.2022	0,498	0	10,542	0	0	10,362	0	0	24	0	0	0	60,9	49,5	0,41	0,26	-
10.05.2022	0,49	0	10,411	0	0	10,234	0	0	24	0	0	0	60,5	49,5	0,4	0,26	-
11.05.2022	0,493	0	10,858	0	0	10,674	0	0	24	0	0	0	61,7	44,8	0,41	0,26	-
12.05.2022	0,955	0	13,701	0	0	13,462	0	0	24	0	0	0	61,9	45,6	0,42	0,26	-
13.05.2022	0,868	0	12,907	0	0	12,68	0	0	24	0	0	0	61,7	45,1	0,41	0,26	-
14.05.2022	0,909	0	13,286	0	0	13,053	0	0	24	0	0	0	60,6	49,4	0,43	0,26	-
15.05.2022	0,489	0	10,551	0	0	10,373	0	0	24	0	0	0	60,5	49,4	0,41	0,26	-
16.05.2022	0,488	0	10,708	0	0	10,527	0	0	24	0	0	0	62,3	45,1	0,41	0,26	-
17.05.2022	0,925	0	13,126	0	0	12,892	0	0	24	0	0	0	62,2	44,4	0,39	0,26	-
18.05.2022	1,012	0	13,851	0	0	13,605	0	0	24	0	0	0	61,3	46,1	0,38	0,25	-
19.05.2022	0,764	0	12,174	0	0	11,963	0	0	24	0	0	0	62,5	45,2	0,39	0,26	-
20.05.2022	0,917	0	12,857	0	0	12,627	0	0	24	0	0	0	63,4	44,6	0,41	0,26	-
Итого:	41,04	0	506,385	0	0	496,299	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,802																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	2330,807	28616,832	0	0,154	27974,619	0	0,152	26530	53
20.05.2022	2371,849	29123,214	0	0,154	28470,918	0	0,152	27250	53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:33:25