

#21317#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 8326
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 14014770
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,881	0	10,544	0	0	10,336	0	0	24	0	0	0	66	45,6	0,38	0,36	14
22.05.2021	0,876	0	10,447	0	0	10,239	0	0	24	0	0	0	63,6	50,3	0,38	0,36	-
23.05.2021	0,463	0	8,483	0	0	8,326	0	0	24	0	0	0	63,9	50,4	0,38	0,36	-
24.05.2021	0,458	0	8,247	0	0	8,093	0	0	24	0	0	0	65,1	45,4	0,38	0,36	16
25.05.2021	0,888	0	11,006	0	0	10,793	0	0	24	0	0	0	60,3	46,3	0,33	0,31	-
26.05.2021	0,694	0	12,069	0	0	11,866	0	0	24	0	0	0	65,9	46,1	0,35	0,33	-
27.05.2021	0,829	0	10,187	0	0	9,985	0	0	24	0	0	0	64,7	45,4	0,34	0,33	-
28.05.2021	0,894	0	11,259	0	0	11,044	0	0	24	0	0	0	62,1	46,6	0,35	0,28	11
29.05.2021	0,813	0	12,816	0	0	12,59	0	0	24	0	0	0	59,8	50,3	0,35	0,27	12,3
30.05.2021	0,472	0	12,056	0	0	11,858	0	0	24	0	0	0	59,1	50,4	0,35	0,27	-
31.05.2021	0,472	0	13,086	0	0	12,874	0	0	24	0	0	0	60,2	46,9	0,37	0,27	16
01.06.2021	0,819	0	14,965	0	0	14,715	0	0	24	0	0	0	59,9	47,8	0,36	0,27	-
02.06.2021	0,727	0	14,582	0	0	14,34	0	0	24	0	0	0	60	47,7	0,36	0,27	-
03.06.2021	0,731	0	14,438	0	0	14,198	0	0	24	0	0	0	59,7	47,8	0,35	0,27	15
04.06.2021	0,736	0	14,991	0	0	14,745	0	0	24	0	0	0	59,3	48,6	0,35	0,28	-
05.06.2021	0,66	0	14,99	0	0	14,746	0	0	24	0	0	0	59,2	50,7	0,36	0,27	13,4
06.06.2021	0,461	0	13,153	0	0	12,94	0	0	24	0	0	0	59,4	50,7	0,37	0,27	22
07.06.2021	0,458	0	12,781	0	0	12,573	0	0	24	0	0	0	59,6	48,3	0,34	0,27	-
08.06.2021	0,717	0	15,379	0	0	15,127	0	0	24	0	0	0	59,2	48,7	0,36	0,27	18,8
09.06.2021	0,672	0	15,533	0	0	15,282	0	0	24	0	0	0	60	48,4	0,37	0,27	21
10.06.2021	0,69	0	14,471	0	0	14,231	0	0	24	0	0	0	59,9	48,5	0,36	0,27	-
11.06.2021	0,684	0	14,546	0	0	14,305	0	0	24	0	0	0	59,6	48,8	0,36	0,27	-
12.06.2021	0,657	0	14,686	0	0	14,445	0	0	24	0	0	0	59,2	50,6	0,37	0,27	-
13.06.2021	0,459	0	12,993	0	0	12,783	0	0	24	0	0	0	59,5	50,5	0,38	0,27	-
14.06.2021	0,465	0	12,494	0	0	12,289	0	0	24	0	0	0	59,4	50,5	0,37	0,27	-
15.06.2021	0,462	0	12,594	0	0	12,389	0	0	24	0	0	0	59,9	48,2	0,34	0,27	-
16.06.2021	0,703	0	14,648	0	0	14,406	0	0	24	0	0	0	61,8	47,8	0,33	0,27	-
17.06.2021	0,71	0	12,346	0	0	12,129	0	0	24	0	0	0	65,1	47,3	0,35	0,26	-
18.06.2021	0,723	0	9,878	0	0	9,687	0	0	24	0	0	0	64,9	47,9	0,35	0,26	-
19.06.2021	0,663	0	9,51	0	0	9,327	0	0	24	0	0	0	64,1	50,5	0,35	0,25	-
20.06.2021	0,441	0	7,883	0	0	7,735	0	0	24	0	0	0	63,8	50,6	0,36	0,26	-
Итого:	20,378	0	387,061	0	0	380,396	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,867																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	1573,705	19675,942	0	0,029	19239,484	0	0,029	18498	45
20.06.2021	1594,082	20063,003	0	0,029	19619,883	0	0,029	19242	45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:57:12