

# #21314#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 19.06.2023

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)  
Номер абонента 3592  
Порядковый номер 8326  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 14014770  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,435	0	10,012	0	0	9,847	0	0	24	0	0	0	59,7	49,4	0,36	0,25	-
22.05.2023	0,433	0	10,149	0	0	9,982	0	0	24	0	0	0	60,6	44,3	0,35	0,25	-
23.05.2023	0,832	0	12,38	0	0	12,171	0	0	24	0	0	0	60,8	44,1	0,36	0,25	-
24.05.2023	0,907	0,023	12,865	0	0,128	12,646	0	0,127	24	0	0	0	61,1	44,8	0,36	0,25	-
25.05.2023	0,817	0	12,158	0	0	11,95	0	0	24	0	0	0	61	44,3	0,36	0,25	-
26.05.2023	0,84	0	12,212	0	0	12,003	0	0	24	0	0	0	60,5	45,1	0,34	0,25	-
27.05.2023	0,782	0	12,314	0	0	12,106	0	0	24	0	0	0	58,5	49,5	0,37	0,25	-
28.05.2023	0,435	0	11,675	0	0	11,491	0	0	24	0	0	0	58,2	49,8	0,36	0,25	-
29.05.2023	0,419	0	11,958	0	0	11,771	0	0	24	0	0	0	59,2	45	0,36	0,25	-
30.05.2023	0,861	0	14,658	0	0	14,421	0	0	24	0	0	0	59,1	45,8	0,34	0,25	-
31.05.2023	0,747	0	13,65	0	0	13,429	0	0	24	0	0	0	59,1	45,7	0,36	0,25	-
01.06.2023	0,759	0	13,783	0	0	13,562	0	0	24	0	0	0	59,1	45,2	0,34	0,25	-
02.06.2023	0,814	0	14,198	0	0	13,968	0	0	24	0	0	0	59,1	46	0,37	0,25	-
03.06.2023	0,733	0	13,592	0	0	13,372	0	0	24	0	0	0	58,2	49,4	0,35	0,25	-
04.06.2023	0,43	0	11,81	0	0	11,625	0	0	24	0	0	0	58	49,4	0,34	0,25	-
05.06.2023	0,442	0	12,45	0	0	12,257	0	0	24	0	0	0	58,8	45,5	0,33	0,25	-
06.06.2023	0,824	0	15,045	0	0	14,805	0	0	24	0	0	0	59,1	45,7	0,35	0,25	-
07.06.2023	0,774	0	14,046	0	0	13,82	0	0	24	0	0	0	58,6	46,5	0,36	0,25	-
08.06.2023	0,671	0	13,448	0	0	13,235	0	0	24	0	0	0	58,6	46,6	0,35	0,25	-
09.06.2023	0,668	0	13,49	0	0	13,276	0	0	24	0	0	0	58,5	46,7	0,34	0,25	-
10.06.2023	0,664	0	13,569	0	0	13,355	0	0	24	0	0	0	58	49,6	0,35	0,25	-
11.06.2023	0,408	0	11,748	0	0	11,565	0	0	24	0	0	0	57,9	49,6	0,35	0,25	-
12.06.2023	0,406	0	11,84	0	0	11,656	0	0	24	0	0	0	57,8	49,5	0,35	0,25	-
13.06.2023	0,419	0	12,234	0	0	12,044	0	0	24	0	0	0	58,8	46,6	0,34	0,25	-
14.06.2023	0,674	0	13,358	0	0	13,144	0	0	24	0	0	0	58,6	46,6	0,35	0,25	-
15.06.2023	0,664	0	13,344	0	0	13,132	0	0	24	0	0	0	58,8	46,3	0,36	0,25	-
16.06.2023	0,694	0	13,48	0	0	13,265	0	0	24	0	0	0	58,7	46,9	0,35	0,25	-
17.06.2023	0,637	0	13,127	0	0	12,918	0	0	24	0	0	0	58,2	49,3	0,36	0,25	-
18.06.2023	0,429	0	11,689	0	0	11,506	0	0	24	0	0	0	58,2	49,4	0,37	0,25	-
19.06.2023	0,415	0	11,512	0	0	11,331	0	0	24	0	0	0	58,7	46,8	0,36	0,25	-
Итого:	19,033	0	381,794	0	0,128	375,653	0	0,127	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,546																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	284,173	3326,008	0	0,004	3249,125	0	0,002	2457	316
19.06.2023	303,204	3707,802	0	0,132	3624,779	0	0,129	3177	316

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2023 15:49:51