

#132187#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
3592

Заводской номер счётчика 14014770	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1740,775	1711,804	28.971	6.92

Подпись исполнителя



#132186#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3592
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 14014770
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,994	0	23,657	0	0	23,183	0	0	24	0	65,5	45,6	0,31	0,28
22.05.2025	-	1,778	0	21,691	0	0	21,267	0	0	24	0	65,6	44,8	0,32	0,28
23.05.2025	-	1,949	0	22,849	0	0	22,4	0	0	24	0	66,1	45	0,33	0,28
24.05.2025	-	2,03	0	23,425	0	0	22,96	0	0	24	0	65,7	47,2	0,33	0,28
25.05.2025	-	1,575	0	20,694	0	0	20,286	0	0	24	0	64,9	48,3	0,32	0,28
26.05.2025	-	1,23	0	17,994	0	0	17,648	0	0	24	0	65,4	45,6	0,32	0,28
27.05.2025	-	1,757	0	21,611	0	0	21,19	0	0	24	0	65,6	47,4	0,33	0,28
28.05.2025	-	1,339	0	17,999	0	0	17,647	0	0	24	0	63,7	50	0,33	0,28
29.05.2025	-	0,78	0	13,869	0	0	13,611	0	0	24	0	63,6	50,5	0,33	0,28
30.05.2025	-	0,743	0	13,822	0	0	13,566	0	0	24	0	63,8	50,4	0,34	0,28
31.05.2025	-	0,751	0	13,66	0	0	13,405	0	0	24	0	63,1	53,4	0,35	0,28
01.06.2025	-	0,448	0	11,127	0	0	10,923	0	0	24	0	62,9	53,5	0,34	0,28
02.06.2025	-	0,442	0	11,441	0	0	11,234	0	0	24	0	63,6	50,4	0,33	0,28
03.06.2025	-	0,767	0	14,184	0	0	13,922	0	0	24	0	63,9	50,4	0,35	0,28
04.06.2025	-	0,746	0	13,431	0	0	13,18	0	0	24	0	63,8	50,1	0,35	0,28
05.06.2025	-	0,76	0	13,485	0	0	13,234	0	0	24	0	63,5	51	0,34	0,28
06.06.2025	-	0,677	0	13,198	0	0	12,955	0	0	24	0	63,5	50,6	0,34	0,28
07.06.2025	-	0,715	0	13,495	0	0	13,246	0	0	24	0	62,8	53,4	0,35	0,28
08.06.2025	-	0,432	0	11,083	0	0	10,882	0	0	24	0	63,1	53,5	0,35	0,28
09.06.2025	-	0,428	0	10,777	0	0	10,581	0	0	24	0	63,4	51,1	0,34	0,28
10.06.2025	-	0,674	0	13,361	0	0	13,115	0	0	24	0	63,3	51	0,34	0,28
11.06.2025	-	0,682	0	13,541	0	0	13,293	0	0	24	0	63,5	50,9	0,35	0,28
12.06.2025	-	0,709	0	13,767	0	0	13,513	0	0	24	0	63,5	51,9	0,35	0,28
13.06.2025	-	0,589	0	12,348	0	0	12,12	0	0	24	0	62,9	53,5	0,35	0,28
14.06.2025	-	0,443	0	11,406	0	0	11,198	0	0	24	0	62,7	53,6	0,35	0,28
15.06.2025	-	0,431	0	11,604	0	0	11,395	0	0	24	0	62,8	53,1	0,36	0,28
16.06.2025	-	0,465	0	11,67	0	0	11,459	0	0	24	0	64,5	47,3	0,36	0,28
17.06.2025	-	1,182	0	16,801	0	0	16,482	0	0	24	0	64,3	47,8	0,35	0,28
18.06.2025	-	1,099	0	16,228	0	0	15,921	0	0	24	0	65	51,1	0,37	0,28
19.06.2025	-	0,674	0	11,801	0	0	11,574	0	0	24	0	67,3	50,7	0,41	0,28
20.06.2025	-	0,68	0	10,009	0	0	9,803	0	0	24	0	67,4	50,6	0,41	0,27
Итого:	-	28,969	0	466,028	0	0	457,193	0	0	744	0	64,22	50,12	0,35	0,28

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1711,804	19988,631	0	0,177	19525,135	0	0,173	19966	351
20.06.2025	1740,775	20454,66	0	0,177	19982,327	0	0,173	20710	351

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения