

#21301#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 8326
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 14014770
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,66	0	8,905	0	0	8,73	0	0	24	0	0	0	65,2	47,8	0,38	0,27	-
22.06.2022	0,583	0	8,141	0	0	7,984	0	0	22	0	0	2	65,9	47,1	0,39	0,27	-
23.06.2022	0,656	0	8,474	0	0	8,306	0	0	24	0	0	0	65,7	47,4	0,38	0,27	-
24.06.2022	0,64	0	8,467	0	0	8,301	0	0	24	0	0	0	65,4	47,7	0,39	0,27	-
25.06.2022	0,608	0	8,356	0	0	8,193	0	0	24	0	0	0	64,9	50,2	0,4	0,27	-
26.06.2022	0,411	0	6,769	0	0	6,639	0	0	24	0	0	0	65,2	50,4	0,41	0,27	-
27.06.2022	0,393	0	6,477	0	0	6,352	0	0	24	0	0	0	65	48,2	0,39	0,27	-
28.06.2022	0,565	0	8,179	0	0	8,022	0	0	24	0	0	0	65,4	48,5	0,41	0,27	-
29.06.2022	0,533	0	7,668	0	0	7,518	0	0	24	0	0	0	65	48,3	0,44	0,26	-
30.06.2022	0,54	0	7,897	0	0	7,746	0	0	24	0	0	0	64,5	48,5	0,42	0,25	-
01.07.2022	0,528	0	8,01	0	0	7,858	0	0	24	0	0	0	61	49	0,41	0,25	-
02.07.2022	0,513	0	10,394	0	0	10,217	0	0	24	0	0	0	60,8	50,6	0,4	0,25	-
03.07.2022	0,373	0	8,906	0	0	8,754	0	0	24	0	0	0	60,8	50,6	0,4	0,25	-
04.07.2022	0,372	0	8,893	0	0	8,742	0	0	24	0	0	0	59,8	48,8	0,38	0,25	-
05.07.2022	0,552	0	12,105	0	0	11,905	0	0	24	0	0	0	62,4	48,7	0,36	0,26	-
06.07.2022	0,533	0	9,484	0	0	9,316	0	0	24	0	0	0	63	48,2	0,34	0,29	-
07.07.2022	0,556	0	9,125	0	0	8,959	0	0	24	0	0	0	64,3	48,4	0,32	0,3	-
08.07.2022	0,539	0	8,247	0	0	8,091	0	0	24	0	0	0	64	48,6	0,33	0,31	-
09.07.2022	0,531	0	8,4	0	0	8,243	0	0	24	0	0	0	63,2	50,2	0,35	0,33	-
10.07.2022	0,39	0	7,297	0	0	7,163	0	0	24	0	0	0	63,1	50,2	0,34	0,32	-
11.07.2022	0,394	0	7,464	0	0	7,328	0	0	24	0	0	0	64,4	47,4	0,35	0,33	-
12.07.2022	0,616	0	8,805	0	0	8,638	0	0	24	0	0	0	63,7	48	0,34	0,32	-
13.07.2022	0,578	0	8,958	0	0	8,791	0	0	24	0	0	0	63,8	47,9	0,34	0,33	-
14.07.2022	0,586	0	8,986	0	0	8,819	0	0	24	0	0	0	63,7	48	0,34	0,32	-
15.07.2022	0,579	0	8,981	0	0	8,814	0	0	24	0	0	0	64	48	0,31	0,27	-
16.07.2022	0,572	0	8,708	0	0	8,544	0	0	24	0	0	0	61,1	50,1	0,31	0,24	-
17.07.2022	0,402	0	8,932	0	0	8,778	0	0	24	0	0	0	60,6	50,2	0,33	0,25	-
18.07.2022	0,4	0	9,317	0	0	9,16	0	0	24	0	0	0	60,3	48,4	0,32	0,26	-
19.07.2022	0,573	0	11,62	0	0	11,425	0	0	24	0	0	0	60,4	48,7	0,34	0,26	-
20.07.2022	0,539	0	11,258	0	0	11,069	0	0	24	0	0	0	60,3	48,5	0,34	0,26	-
Итого:	15,715	0	263,223	0	0	258,405	0	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,753																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	2392,878	29452,534	0	0,154	28794,274	0	0,152	27993	54
20.07.2022	2408,593	29715,758	0	0,154	29052,68	0	0,152	28711	56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2022 7:29:13