

# #21302#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)  
Номер абонента 3592  
Порядковый номер 8326  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 14014770  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dT <sub>Nar</sub> , ч	T <sub>min</sub>	T <sub>max</sub>	dT <sub>tn</sub> , ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	Temp <sub>Nar</sub> , °C
21.07.2022	0,557	0	11,505	0	0	11,313	0	0	24	0	0	0	60,3	48,8	0,34	0,26	-
22.07.2022	0,544	0	11,514	0	0	11,321	0	0	24	0	0	0	60,3	49,4	0,35	0,26	-
23.07.2022	0,489	0	10,912	0	0	10,73	0	0	24	0	0	0	60,5	50,7	0,36	0,26	-
24.07.2022	0,381	0	9,415	0	0	9,256	0	0	24	0	0	0	61	50,6	0,36	0,26	-
25.07.2022	0,384	0	8,94	0	0	8,787	0	0	24	0	0	0	60,4	48,8	0,35	0,26	-
26.07.2022	0,554	0	11,561	0	0	11,366	0	0	24	0	0	0	60,9	49,2	0,35	0,26	-
27.07.2022	0,506	0	10,555	0	0	10,375	0	0	24	0	0	0	61,1	48,9	0,35	0,26	-
28.07.2022	0,529	0	10,567	0	0	10,386	0	0	24	0	0	0	62,4	49,1	0,34	0,26	-
29.07.2022	0,504	0	9,243	0	0	9,079	0	0	24	0	0	0	62,2	47,8	0,34	0,26	-
30.07.2022	0,612	0	10,358	0	0	10,174	0	0	24	0	0	0	62,3	50,4	0,34	0,26	-
31.07.2022	0,394	0	8,075	0	0	7,931	0	0	24	0	0	0	62,4	50,4	0,35	0,26	-
01.08.2022	0,396	0	7,976	0	0	7,833	0	0	24	0	0	0	62,7	47,8	0,36	0,26	-
02.08.2022	0,612	0	9,979	0	0	9,798	0	0	24	0	0	0	62,5	48,2	0,35	0,26	-
03.08.2022	0,578	0	9,816	0	0	9,64	0	0	24	0	0	0	62,6	47,7	0,36	0,26	-
04.08.2022	0,612	0	9,977	0	0	9,797	0	0	24	0	0	0	62,6	47,7	0,34	0,26	-
05.08.2022	0,6	0	9,799	0	0	9,623	0	0	24	0	0	0	62,5	48,5	0,35	0,26	-
06.08.2022	0,541	0	9,364	0	0	9,196	0	0	24	0	0	0	63,5	50,6	0,38	0,26	-
07.08.2022	0,367	0	6,943	0	0	6,815	0	0	24	0	0	0	63,3	50,7	0,37	0,26	-
08.08.2022	0,369	0	7,089	0	0	6,959	0	0	24	0	0	0	63	47,6	0,36	0,26	-
09.08.2022	0,62	0	9,774	0	0	9,597	0	0	24	0	0	0	63	47,6	0,37	0,26	-
10.08.2022	0,617	0	9,74	0	0	9,562	0	0	24	0	0	0	63,2	47,7	0,37	0,26	-
11.08.2022	0,599	0	9,413	0	0	9,24	0	0	24	0	0	0	64	47,2	0,38	0,26	-
12.08.2022	0,639	0	9,286	0	0	9,112	0	0	24	0	0	0	63,6	47,7	0,38	0,26	-
13.08.2022	0,601	0	9,165	0	0	8,996	0	0	24	0	0	0	64	50,5	0,41	0,26	-
14.08.2022	0,376	0	6,797	0	0	6,67	0	0	24	0	0	0	63,4	50,5	0,41	0,25	-
15.08.2022	0,379	0	7,095	0	0	6,965	0	0	24	0	0	0	63,1	47,6	0,39	0,26	-
16.08.2022	0,616	0	9,622	0	0	9,446	0	0	24	0	0	0	62,9	48,8	0,38	0,25	-
17.08.2022	0,515	0	8,837	0	0	8,677	0	0	24	0	0	0	63	48	0,4	0,25	-
18.08.2022	0,57	0	9,245	0	0	9,077	0	0	24	0	0	0	62,8	47,9	0,42	0,25	-
19.08.2022	0,578	0	9,395	0	0	9,225	0	0	24	0	0	0	63,4	48,6	0,42	0,25	-
20.08.2022	0,521	0	8,557	0	0	8,399	0	0	24	0	0	0	62,5	50,9	0,42	0,25	-
Итого:	16,16	0	290,514	0	0	285,345	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,86																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	T <sub>Nar</sub> , ч	T <sub>tn</sub> , ч
20.07.2022	2408,593	29715,758	0	0,154	29052,68	0	0,152	28711	56
20.08.2022	2424,754	30006,271	0	0,154	29338,027	0	0,152	29455	56

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2022 12:57:11