

#28933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 8326
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 14014770
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,518	0	7,855	0	0	7,713	0	0	24	0	0	0	60,8	47,5	0,39	0,24	-
22.07.2023	0,486	0	8,821	0	0	8,671	0	0	24	0	0	0	59,6	49,1	0,39	0,25	-
23.07.2023	0,384	0	8,858	0	0	8,714	0	0	24	0	0	0	58	49,2	0,37	0,24	-
24.07.2023	0,396	0	10,866	0	0	10,697	0	0	24	0	0	0	59,7	47,5	0,36	0,24	-
25.07.2023	0,512	0	10,179	0	0	10,011	0	0	24	0	0	0	60	47,7	0,37	0,25	-
26.07.2023	0,479	0	9,397	0	0	9,241	0	0	24	0	0	0	60	47,5	0,38	0,25	-
27.07.2023	0,496	0	9,609	0	0	9,45	0	0	24	0	0	0	60,3	47,1	0,37	0,25	-
28.07.2023	0,52	0	9,599	0	0	9,438	0	0	24	0	0	0	60,2	47,6	0,38	0,24	-
29.07.2023	0,496	0	9,516	0	0	9,357	0	0	24	0	0	0	58,3	49,3	0,38	0,25	-
30.07.2023	0,381	0	10,185	0	0	10,025	0	0	24	0	0	0	57,6	49,6	0,38	0,25	-
31.07.2023	0,377	0	11,359	0	0	11,185	0	0	24	0	0	0	57,8	50,5	0,39	0,28	-
01.08.2023	0,326	0	10,792	0	0	10,625	0	0	24	0	0	0	59,6	51,8	0,37	0,25	-
02.08.2023	0,295	0	9,115	0	0	8,966	0	0	24	0	0	0	59,6	52,5	0,37	0,25	-
03.08.2023	0,26	0	8,95	0	0	8,803	0	0	24	0	0	0	59,7	52,6	0,37	0,25	-
04.08.2023	0,251	0	8,613	0	0	8,471	0	0	24	0	0	0	59,4	51,9	0,37	0,25	-
05.08.2023	0,283	0	9,087	0	0	8,939	0	0	24	0	0	0	58,1	55,4	0,38	0,24	-
06.08.2023	0,119	0	10,698	0	0	10,532	0	0	24	0	0	0	57,7	55,4	0,37	0,25	-
07.08.2023	0,116	0	12,403	0	0	12,212	0	0	24	0	0	0	58,3	52,8	0,37	0,25	-
08.08.2023	0,247	0	10,861	0	0	10,69	0	0	23	0	0	1	59,1	51,8	0,36	0,24	-
09.08.2023	0,275	0	9,156	0	0	9,009	0	0	24	0	0	0	60,3	49,4	0,33	0,26	-
10.08.2023	0,306	0	6,843	0	0	6,728	0	0	24	0	0	0	62,6	50,5	0,36	0,26	-
11.08.2023	0,275	0	5,509	0	0	5,41	0	0	24	0	0	0	62,8	50,4	0,37	0,26	-
12.08.2023	0,276	0	5,429	0	0	5,331	0	0	24	0	0	0	61,5	55,1	0,37	0,26	-
13.08.2023	0,125	0	4,698	0	0	4,616	0	0	24	0	0	0	60,8	54,9	0,37	0,26	-
14.08.2023	0,129	0	5,235	0	0	5,146	0	0	24	0	0	0	62,6	51	0,38	0,26	-
15.08.2023	0,285	0	5,985	0	0	5,878	0	0	24	0	0	0	63	50,6	0,38	0,26	-
16.08.2023	0,279	0	5,454	0	0	5,355	0	0	24	0	0	0	62,8	51,9	0,37	0,26	-
17.08.2023	0,244	0	5,417	0	0	5,318	0	0	24	0	0	0	62,9	51	0,38	0,26	-
18.08.2023	0,269	0	5,481	0	0	5,382	0	0	24	0	0	0	62,6	50,6	0,38	0,26	-
19.08.2023	0,265	0	5,351	0	0	5,255	0	0	24	0	0	0	60,9	55,4	0,38	0,26	-
20.08.2023	0,116	0	5,069	0	0	4,983	0	0	24	0	0	0	60,9	55,4	0,38	0,26	-
Итого:	9,786	0	256,39	0	0	252,151	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,337																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	319,277	4050,513	0	0,132	3961,949	0	0,129	3921	316
20.08.2023	329,063	4306,903	0	0,132	4214,098	0	0,129	4664	317

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 7:37:38