

#35608#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 8326
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 14014770
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,118	0	5,15	0	0	5,062	0	0	24	0	0	0	62,3	50	0,39	0,27	-
22.08.2023	0,283	0	5,578	0	0	5,479	0	0	24	0	0	0	59,9	47,6	0,31	0,25	-
23.08.2023	0,267	0	5,163	0	0	5,077	0	0	24	0	0	0	57,9	50	0,35	0,25	-
24.08.2023	0,305	0	9,399	0	0	9,253	0	0	24	0	0	0	59,8	49,2	0,33	0,26	-
25.08.2023	0,313	0	7,159	0	0	7,041	0	0	24	0	0	0	62	49,8	0,35	0,25	-
26.08.2023	0,279	0	5,578	0	0	5,48	0	0	24	0	0	0	58,5	54,8	0,33	0,25	-
27.08.2023	0,111	0	7,141	0	0	7,028	0	0	24	0	0	0	57,7	54,3	0,34	0,25	-
28.08.2023	0,147	0	10,258	0	0	10,1	0	0	24	0	0	0	57,9	50,6	0,36	0,25	-
29.08.2023	0,322	0	10,677	0	0	10,512	0	0	24	0	0	0	59,1	51	0,4	0,25	-
30.08.2023	0,319	0	9,522	0	0	9,369	0	0	24	0	0	0	59	50,7	0,38	0,25	-
31.08.2023	0,314	0	9,078	0	0	8,932	0	0	24	0	0	0	58,9	50	0,38	0,25	-
01.09.2023	0,346	0	9,413	0	0	9,262	0	0	24	0	0	0	58,9	49,8	0,38	0,25	-
02.09.2023	0,374	0	10,009	0	0	9,849	0	0	24	0	0	0	58,5	55	0,38	0,25	-
03.09.2023	0,127	0	8,924	0	0	8,782	0	0	24	0	0	0	58	54,5	0,38	0,25	-
04.09.2023	0,151	0	10,398	0	0	10,237	0	0	24	0	0	0	58,2	50,4	0,37	0,25	-
05.09.2023	0,361	0	11,198	0	0	11,022	0	0	24	0	0	0	58,6	50,2	0,37	0,25	-
06.09.2023	0,334	0	9,653	0	0	9,5	0	0	24	0	0	0	59	50	0,37	0,25	-
07.09.2023	0,368	0	9,909	0	0	9,75	0	0	24	0	0	0	59,1	48,5	0,38	0,25	-
08.09.2023	0,439	0	10,054	0	0	9,892	0	0	24	0	0	0	59,1	49,3	0,37	0,25	-
09.09.2023	0,408	0	10,148	0	0	9,984	0	0	24	0	0	0	57,9	54,9	0,37	0,25	-
10.09.2023	0,131	0	10,786	0	0	10,619	0	0	24	0	0	0	57,6	55,1	0,37	0,25	-
11.09.2023	0,121	0	11,358	0	0	11,183	0	0	24	0	0	0	58,5	50,1	0,39	0,25	-
12.09.2023	0,386	0	11,13	0	0	10,954	0	0	24	0	0	0	58,9	49,4	0,38	0,25	-
13.09.2023	0,383	0	9,69	0	0	9,535	0	0	24	0	0	0	58,8	48,4	0,36	0,25	-
14.09.2023	0,416	0	9,639	0	0	9,485	0	0	24	0	0	0	59	48	0,37	0,25	-
15.09.2023	0,46	0	10,127	0	0	9,964	0	0	24	0	0	0	59	49	0,37	0,25	-
16.09.2023	0,386	0	9,323	0	0	9,172	0	0	24	0	0	0	57,9	55	0,36	0,25	-
17.09.2023	0,132	0	10,758	0	0	10,591	0	0	24	0	0	0	57,7	54,3	0,35	0,25	-
18.09.2023	0,162	0	11,793	0	0	11,612	0	0	24	0	0	0	58,3	49,4	0,37	0,25	-
19.09.2023	0,416	0	11,434	0	0	11,255	0	0	24	0	0	0	59,1	50,3	0,39	0,25	-
20.09.2023	0,354	0	9,661	0	0	9,506	0	0	24	0	0	0	57,3	49,5	0,36	0,25	-
Итого:	9,033	0	290,108	0	0	285,487	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,157																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	329,063	4306,903	0	0,132	4214,098	0	0,129	4664	317
20.09.2023	338,096	4597,01	0	0,132	4499,583	0	0,129	5408	317

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:13:19