

#21310#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 8326
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 14014770
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2021	0,709	0	14,434	0	0	14,19	0	0	24	0	0	0	66,1	43	0,41	0,31	-
22.09.2021	1,288	0,001	13,609	0	0,005	13,338	0	0,005	24	0	0	0	67,2	40,5	0,42	0,32	-
23.09.2021	2,044	0	18,636	0	0	18,255	0	0	24	0	0	0	67,2	40,4	0,37	0,28	-
24.09.2021	1,909	0	17,368	0	0	17,011	0	0	24	0	0	0	66,8	40,8	0,36	0,27	-
25.09.2021	1,808	0	16,955	0	0	16,61	0	0	24	0	0	0	66,1	41,5	0,36	0,27	-
26.09.2021	1,423	0	14,054	0	0	13,774	0	0	24	0	0	0	66,7	42,5	0,36	0,27	-
27.09.2021	1,48	0	14,903	0	0	14,601	0	0	24	0	0	0	67,7	41,4	0,37	0,27	-
28.09.2021	2,093	0	19,404	0	0	19,001	0	0	24	0	0	0	67,7	42,1	0,36	0,27	-
29.09.2021	2,147	0	20,457	0	0	20,032	0	0	24	0	0	0	67,4	41,6	0,36	0,27	-
30.09.2021	2,002	0	18,943	0	0	18,553	0	0	24	0	0	0	67,9	40,8	0,35	0,27	-
01.10.2021	1,952	0	17,574	0	0	17,207	0	0	24	0	0	0	69,2	41,9	0,38	0,29	-
02.10.2021	2,03	0	18,108	0	0	17,716	0	0	24	0	0	0	69	42,7	0,39	0,29	-
03.10.2021	1,644	0	15,228	0	0	14,901	0	0	24	0	0	0	68,7	42,2	0,39	0,28	-
04.10.2021	1,388	0	12,748	0	0	12,476	0	0	24	0	0	0	68,9	40,9	0,41	0,29	-
05.10.2021	1,7	0	14,778	0	0	14,461	0	0	24	0	0	0	68,9	40,7	0,42	0,29	-
06.10.2021	1,624	0	14,033	0	0	13,732	0	0	24	0	0	0	69,1	40,4	0,42	0,29	-
07.10.2021	1,71	0	14,557	0	0	14,244	0	0	24	0	0	0	69,4	41,2	0,43	0,3	-
08.10.2021	1,941	0	16,788	0	0	16,424	0	0	24	0	0	0	69,9	43,7	0,41	0,3	-
09.10.2021	2,325	0	21,674	0	0	21,198	0	0	24	0	0	0	70,3	45,3	0,41	0,3	-
10.10.2021	2,006	0	19,561	0	0	19,127	0	0	24	0	0	0	69,8	45,6	0,4	0,3	-
11.10.2021	2,077	0	20,931	0	0	20,473	0	0	24	0	0	0	70,1	43,8	0,4	0,3	-
12.10.2021	2,413	0	22,403	0	0	21,907	0	0	24	0	0	0	69,8	42,7	0,4	0,3	-
13.10.2021	2,37	0	21,318	0	0	20,849	0	0	24	0	0	0	69,1	43,4	0,36	0,28	-
14.10.2021	2,449	0	23,296	0	0	22,795	0	0	24	0	0	0	70,2	43,9	0,42	0,3	-
15.10.2021	2,407	0	22,321	0	0	21,828	0	0	24	0	0	0	69,2	41,1	0,45	0,31	-
16.10.2021	1,955	0	16,968	0	0	16,602	0	0	24	0	0	0	69,6	42,9	0,44	0,31	-
17.10.2021	1,887	0	17,276	0	0	16,899	0	0	24	0	0	0	69,2	42,5	0,44	0,31	-
18.10.2021	1,877	0	17,142	0	0	16,772	0	0	24	0	0	0	69,8	42,7	0,43	0,31	-
19.10.2021	2,509	0	22,645	0	0	22,148	0	0	24	0	0	0	69,7	44,3	0,43	0,32	-
20.10.2021	2,527	0	24,194	0	0	23,664	0	0	24	0	0	0	69,2	40,3	0,45	0,3	-
Итого:	57,694	0	542,306	0	0,005	530,788	0	0,005	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,78																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2021	1644,48	21317,972	0	0,029	20854,369	0	0,029	21448	47
20.10.2021	1702,175	21860,277	0	0,034	21385,158	0	0,034	22168	47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2021 7:38:42