

#31620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
 Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
 Номер абонента 3592
 Порядковый номер 8326
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 14014770
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,376	0	11,691	0	0	11,513	0	0	24	0	0	0	58,4	48,9	0,35	0,25	-
22.09.2023	0,395	0	10,092	0	0	9,933	0	0	24	0	0	0	59,5	50,2	0,37	0,25	-
23.09.2023	0,381	0	9,988	0	0	9,825	0	0	24	0	0	0	58,3	54,4	0,4	0,25	-
24.09.2023	0,162	0	10,105	0	0	9,946	0	0	24	0	0	0	58,4	55,3	0,36	0,25	-
25.09.2023	0,117	0	9,009	0	0	8,867	0	0	24	0	0	0	60,6	48,8	0,35	0,25	-
26.09.2023	0,367	0	7,511	0	0	7,385	0	0	24	0	0	0	60,7	49,1	0,36	0,25	-
27.09.2023	0,359	0	7,497	0	0	7,371	0	0	24	0	0	0	59,1	50,1	0,36	0,25	-
28.09.2023	0,346	0	9,342	0	0	9,191	0	0	24	0	0	0	58,7	49,4	0,34	0,25	-
29.09.2023	0,362	0	9,382	0	0	9,232	0	0	24	0	0	0	58,8	49,6	0,35	0,25	-
30.09.2023	0,386	0	10,151	0	0	9,988	0	0	24	0	0	0	58,3	55,4	0,37	0,25	-
01.10.2023	0,121	0	10,148	0	0	9,989	0	0	24	0	0	0	58	55,6	0,38	0,25	-
02.10.2023	0,116	0	11,476	0	0	11,297	0	0	24	0	0	0	58,3	49,9	0,38	0,25	-
03.10.2023	0,403	0	11,668	0	0	11,485	0	0	24	0	0	0	59	47,9	0,37	0,25	-
04.10.2023	0,472	0	10,34	0	0	10,175	0	0	24	0	0	0	58,9	48,6	0,35	0,25	-
05.10.2023	0,458	0	10,711	0	0	10,539	0	0	24	0	0	0	59,2	49,3	0,37	0,25	-
06.10.2023	0,417	0	10,149	0	0	9,985	0	0	24	0	0	0	59,1	49,7	0,35	0,25	-
07.10.2023	0,388	0	10,014	0	0	9,853	0	0	24	0	0	0	58,2	54,9	0,35	0,25	-
08.10.2023	0,135	0	10,045	0	0	9,887	0	0	24	0	0	0	58	54,6	0,33	0,25	-
09.10.2023	0,144	0	10,056	0	0	9,899	0	0	24	0	0	0	62,5	46,4	0,33	0,25	-
10.10.2023	1,774	0,001	26,661	0	0,009	26,183	0	0,009	24	0	0	0	67	48,4	0,36	0,26	-
11.10.2023	2,622	0	34,289	0	0,002	33,59	0	0,002	24	0	0	0	68,4	42,8	0,38	0,27	-
12.10.2023	1,913	0	18,208	0	0	17,823	0	0	24	0	0	0	69,2	40,8	0,39	0,28	-
13.10.2023	2,167	0	18,618	0	0,002	18,217	0	0,002	24	0	0	0	70	42	0,39	0,29	-
14.10.2023	2,151	0	18,74	0	0,001	18,327	0	0,001	24	0	0	0	69,3	42,5	0,41	0,3	-
15.10.2023	1,608	0	14,667	0	0	14,35	0	0	24	0	0	0	70,5	46,5	0,39	0,3	-
16.10.2023	2,37	0	24,148	0	0	23,608	0	0	24	0	0	0	70,9	49,9	0,38	0,3	-
17.10.2023	2,973	0	34,528	0	0	33,748	0	0	24	0	0	0	70,9	49,3	0,4	0,3	-
18.10.2023	2,76	0,001	31,08	0	0,006	30,379	0	0,006	24	0	0	0	70,7	45,7	0,43	0,31	-
19.10.2023	2,584	0	25,181	0	0	24,615	0	0	24	0	0	0	71,3	51,1	0,41	0,31	-
20.10.2023	3,053	0	36,909	0	0	36,067	0	0	23	0	0	1	71,5	55,1	0,4	0,31	-
Итого:	31,88	0	472,404	0	0,02	463,267	0	0,02	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,614																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2023	338,096	4597,01	0	0,132	4499,583	0	0,129	5408	317
20.10.2023	369,976	5069,414	0	0,152	4962,851	0	0,148	6127	318

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.10.2023 7:27:53