

# #21309#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)  
Номер абонента 3592  
Порядковый номер 8326  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 14014770  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	1,715	0	14,455	0	0	14,143	0	0	24	0	0	0	69,9	40,2	0,46	0,3	-
22.10.2021	1,754	0	14,405	0	0	14,088	0	0	24	0	0	0	69,7	42,4	0,44	0,31	-
23.10.2021	2,336	0	20,901	0	0	20,444	0	0	24	0	0	0	69,6	44,6	0,41	0,31	-
24.10.2021	2,149	0	20,983	0	0	20,525	0	0	24	0	0	0	69,8	45,5	0,41	0,3	-
25.10.2021	2,174	0	21,827	0	0	21,348	0	0	24	0	0	0	70	45,2	0,41	0,3	-
26.10.2021	2,711	0	26,683	0	0	26,095	0	0	24	0	0	0	69,9	43,4	0,41	0,3	-
27.10.2021	2,472	0	22,828	0	0	22,326	0	0	24	0	0	0	69,3	40,7	0,43	0,3	-
28.10.2021	2,09	0	17,837	0	0	17,451	0	0	24	0	0	0	69,2	40,8	0,43	0,3	-
29.10.2021	1,818	0	15,633	0	0	15,296	0	0	24	0	0	0	69,4	42,7	0,43	0,31	-
30.10.2021	2,128	0	19,46	0	0	19,038	0	0	24	0	0	0	69,3	43,4	0,42	0,3	-
31.10.2021	1,894	0	17,831	0	0	17,446	0	0	24	0	0	0	68,9	42,6	0,43	0,3	-
01.11.2021	1,737	0	16,087	0	0	15,742	0	0	24	0	0	0	69,2	43,2	0,43	0,31	-
02.11.2021	2,134	0	19,999	0	0	19,567	0	0	24	0	0	0	69,8	44,2	0,42	0,31	-
03.11.2021	2,328	0	22,117	0	0	21,633	0	0	24	0	0	0	69,6	42,7	0,43	0,31	-
04.11.2021	2,166	0	19,659	0	0	19,23	0	0	24	0	0	0	69,6	45,1	0,42	0,31	-
05.11.2021	2,171	0	21,619	0	0	21,148	0	0	24	0	0	0	69,4	42,9	0,42	0,3	-
06.11.2021	2,007	0	18,458	0	0	18,057	0	0	24	0	0	0	69,6	42,6	0,43	0,31	-
07.11.2021	1,972	0	17,807	0	0	17,419	0	0	24	0	0	0	69,5	42,9	0,42	0,31	-
08.11.2021	2,066	0	18,978	0	0	18,565	0	0	24	0	0	0	69,9	42,9	0,42	0,31	-
09.11.2021	2,627	0	23,743	0	0	23,221	0	0	24	0	0	0	72,1	46,9	0,39	0,3	-
10.11.2021	3,04	0	29,421	0	0	28,736	0	0	24	0	0	0	70,3	44,1	0,4	0,3	6
11.11.2021	2,716	0	25,238	0	0	24,676	0	0	24	0	0	0	70	43	0,4	0,3	-
12.11.2021	2,563	0	23,198	0	0	22,687	0	0	24	0	0	0	70,1	42,3	0,42	0,31	-
13.11.2021	2,519	0	22,093	0	0	21,604	0	0	24	0	0	0	71,1	47,3	0,4	0,3	-
14.11.2021	2,53	0	25,926	0	0	25,34	0	0	24	0	0	0	69,8	45,7	0,4	0,3	-
15.11.2021	2,392	0	24,208	0	0	23,676	0	0	24	0	0	0	70,3	45,7	0,39	0,3	-
16.11.2021	2,972	0	29,584	0	0	28,928	0	0	24	0	0	0	70	44,9	0,39	0,3	-
17.11.2021	2,93	0	28,472	0	0	27,845	0	0	24	0	0	0	70,1	44,6	0,4	0,3	-
18.11.2021	2,877	0	27,563	0	0	26,955	0	0	24	0	0	0	70,1	43,9	0,42	0,31	5
19.11.2021	2,791	0	25,976	0	0	25,4	0	0	24	0	0	0	69,4	40,4	0,44	0,3	-
20.11.2021	2,175	0	18,317	0	0	17,921	0	0	24	0	0	0	69,3	42,1	0,43	0,3	-
Итого:	71,954	0	671,306	0	0	656,55	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,186																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2021	1702,175	21860,277	0	0,034	21385,158	0	0,034	22168	47
20.11.2021	1774,127	22531,581	0	0,034	22041,71	0	0,034	22912	47

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.11.2021 10:42:11