

#21311#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 8326
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 14014770
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	1,867	0	16,794	0	0	16,431	0	0	24	0	0	0	69,5	43,7	0,43	0,31	6
22.11.2021	2,062	0	19,437	0	0	19,015	0	0	24	0	0	0	71,9	45,8	0,42	0,31	-
23.11.2021	3,124	0	29,177	0	0	28,503	0	0	24	0	0	0	71,3	46,2	0,42	0,31	-
24.11.2021	3,025	0	29,384	0	0	28,714	0	0	24	0	0	0	70,1	44,5	0,41	0,31	-
25.11.2021	2,846	0	27,041	0	0	26,443	0	0	24	0	0	0	70,1	44,9	0,4	0,31	-
26.11.2021	2,892	0	28,009	0	0,001	27,389	0	0,001	24	0	0	0	71,9	46,6	0,4	0,31	-
27.11.2021	3,12	0	30,056	0	0	29,361	0	0	24	0	0	0	74,2	49,7	0,41	0,31	-
28.11.2021	2,79	0	27,783	0	0	27,103	0	0	24	0	0	0	74,1	49,1	0,41	0,31	-
29.11.2021	2,78	0	27,213	0	0	26,549	0	0	24	0	0	0	75,6	48,5	0,4	0,31	-
30.11.2021	3,543	0	31,9	0	0	31,093	0	0	24	0	0	0	74,4	48,8	0,39	0,31	-
01.12.2021	3,69	0	35,22	0	0	34,352	0	0	24	0	0	0	77,1	48,6	0,41	0,31	-
02.12.2021	3,779	0	32,502	0	0	31,649	0	0	24	0	0	0	73,7	47	0,41	0,31	-
03.12.2021	3,516	0	32,195	0	0	31,416	0	0	24	0	0	0	76,2	48,9	0,42	0,31	-
04.12.2021	3,581	0	32,095	0	0	31,271	0	0	24	0	0	0	76,9	50,2	0,44	0,32	-
05.12.2021	3,169	0	29,056	0	0	28,298	0	0	24	0	0	0	77,6	50,1	0,45	0,32	-
06.12.2021	3,178	0	28,354	0	0	27,604	0	0	24	0	0	0	82,3	51,6	0,44	0,32	-
07.12.2021	4,121	0	32,957	0	0	31,989	0	0	24	0	0	0	85,7	55,6	0,44	0,32	-
08.12.2021	4,548	0	37,138	0	0	35,965	0	0	24	0	0	0	87,5	52,9	0,44	0,32	-
09.12.2021	4,619	0	32,903	0	0	31,826	0	0	24	0	0	0	84,6	50,5	0,44	0,32	-
10.12.2021	4,193	0	30,26	0	0	29,328	0	0	24	0	0	0	78,4	46,1	0,45	0,32	-
11.12.2021	3,668	0	27,832	0	0	27,082	0	0	24	0	0	0	77,7	47,9	0,45	0,31	-
12.12.2021	3,1	0	25,445	0	0	24,769	0	0	24	0	0	0	78,5	48,6	0,45	0,32	-
13.12.2021	3,213	0	26,399	0	0	25,687	0	0	24	0	0	0	77,3	47,5	0,45	0,31	-
14.12.2021	3,924	0,008	32,12	0	0,043	31,276	0	0,043	24	0	0	0	75,1	45,2	0,44	0,32	-
15.12.2021	3,314	0,012	27,059	0	0,07	26,383	0	0,069	24	0	0	0	71,6	46,1	0,44	0,32	-
16.12.2021	3,284	0	31,462	0	0,003	30,74	0	0,003	24	0	0	0	70,5	47	0,43	0,32	-
17.12.2021	3,371	0	35,06	0	0	34,278	0	0	24	0	0	0	70,7	49,9	0,42	0,32	-
18.12.2021	3,576	0	41,845	0	0	40,904	0	0	24	0	0	0	70,6	50	0,42	0,32	-
19.12.2021	3,034	0	36,001	0	0	35,195	0	0	24	0	0	0	69,5	51,1	0,41	0,32	-
20.12.2021	3,07	0	40,751	0	0	39,865	0	0	24	0	0	0	77,9	52,8	0,43	0,31	-
Итого:	99,997	0	913,448	0	0,117	890,478	0	0,116	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,884																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2021	1774,127	22531,581	0	0,034	22041,71	0	0,034	22912	47
20.12.2021	1874,127	23445,03	0	0,151	22932,185	0	0,15	23632	47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2021 7:33:43