

# #21295#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 19.03.2021

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)  
Номер абонента 3592  
Порядковый номер 6252  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 14014063  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	2,428	0	20,242	0	0	19,748	0	0	24	0	0	0	74,1	44,8	0,5	0,33	2,8
22.02.2021	2,394	0	20,454	0	0	19,958	0	0	24	0	0	0	73,8	45,2	0,5	0,33	4,5
23.02.2021	2,393	0	21,205	0	0	20,699	0	0	24	0	0	0	73,2	45,6	0,5	0,34	4,6
24.02.2021	2,418	0	17,362	0	0	16,966	0	0	24	0	0	0	71,3	37,3	0,51	0,33	4,6
25.02.2021	2,1	0	15,444	0	0	15,116	0	0	24	0	0	0	68,6	35,4	0,51	0,34	8,2
26.02.2021	2,68	0	20,538	0	0	20,093	0	0	24	0	0	0	69,3	37,5	0,49	0,34	10,7
27.02.2021	2,267	0	21,155	0	0	20,689	0	0	24	0	0	0	70	43,8	0,49	0,34	4,9
28.02.2021	2,422	0	22,056	0	0	21,554	0	0	24	0	0	0	71,4	44,6	0,49	0,33	3,2
01.03.2021	3,258	0	24,735	0	0	24,153	0	0	24	0	0	0	72,7	40,5	0,5	0,34	3
02.03.2021	3,135	0	23,766	0	0	23,22	0	0	24	0	0	0	71,7	39,5	0,49	0,34	2,5
03.03.2021	3,318	0	24,136	0	0	23,538	0	0	24	0	0	0	74,8	41,2	0,51	0,34	3,2
04.03.2021	3,28	0	24,632	0	0	24,03	0	0	24	0	0	0	74,3	41,7	0,5	0,34	1,3
05.03.2021	3,471	0	26,06	0	0	25,382	0	0	24	0	0	0	76,9	44,3	0,5	0,34	1,3
06.03.2021	2,679	0	23,004	0	0	22,413	0	0	24	0	0	0	76,3	47,8	0,5	0,33	-0,7
07.03.2021	2,487	0	20,898	0	0	20,384	0	0	24	0	0	0	74,5	45,4	0,5	0,33	1,4
08.03.2021	2,757	0	23,583	0	0	22,981	0	0	24	0	0	0	76	47,4	0,49	0,34	1,7
09.03.2021	3,81	0	28,063	0	0	27,288	0	0	24	0	0	0	79,4	46,1	0,51	0,34	0
10.03.2021	3,678	0	27,677	0	0	26,929	0	0	24	0	0	0	78,6	46	0,5	0,34	-1,7
11.03.2021	3,599	0	27,301	0	0	26,566	0	0	24	0	0	0	78,3	46	0,5	0,33	-0,7
12.03.2021	2,877	0	20,969	0	0	20,481	0	0	24	0	0	0	72,1	38,6	0,49	0,33	-0,8
13.03.2021	2,218	0	19,222	0	0	18,789	0	0	24	0	0	0	71	42,8	0,49	0,33	4,6
14.03.2021	2,381	0	21,326	0	0	20,853	0	0	24	0	0	0	70,4	43,1	0,49	0,34	4,9
15.03.2021	3,019	0	24,082	0	0	23,542	0	0	24	0	0	0	70,8	40,2	0,48	0,33	3,7
16.03.2021	3,08	0	24,824	0	0	24,258	0	0	24	0	0	0	71,5	41,2	0,48	0,33	3,2
17.03.2021	3,204	0	25,533	0	0	24,945	0	0	24	0	0	0	71,8	41,1	0,48	0,34	2,5
18.03.2021	3,359	0	26,524	0	0	25,895	0	0	24	0	0	0	73	42	0,48	0,33	1,6
19.03.2021	3,611	0	28,091	0	0	27,38	0	0	24	0	0	0	75,7	44,3	0,49	0,33	1
Итого:	78,323	0	622,882	0	0	607,85	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,707																

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	943,74	8356,336	0	0,069	8169,63	0	0,069	16093	0
19.03.2021	1022,065	8979,217	0	0,069	8777,477	0	0,069	16741	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2021 8:24:50