

# #21299#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)  
Номер абонента 3592  
Порядковый номер 6252  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 14014063  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2023 | 2,843   | 0         | 22,271  | 0       | 0       | 21,77  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 39,7   | 0,47    | 0,34    | 2,8         |
| 22.02.2023 | 3,459   | 0         | 27,861  | 0       | 0       | 27,182 | 0      | 0      | 24       | 0       | 74     | 43,7   | 0,46    | 0,34    | -           |
| 23.02.2023 | 2,753   | 0         | 24,66   | 0       | 0       | 24,045 | 0      | 0      | 24       | 0       | 75     | 47,7   | 0,47    | 0,34    | -           |
| 24.02.2023 | 2,388   | 0         | 20,695  | 0       | 0       | 20,204 | 0      | 0      | 24       | 0       | 73     | 44,8   | 0,48    | 0,34    | -           |
| 25.02.2023 | 2,558   | 0         | 22,837  | 0       | 0       | 22,288 | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,5   | 46,1   | 0,48    | 0,35    | -           |
| 26.02.2023 | 2,671   | 0         | 22,644  | 0       | 0       | 22,074 | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,4   | 46,5   | 0,48    | 0,35    | -           |
| 27.02.2023 | 3,607   | 0         | 27,381  | 0       | 0       | 26,672 | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,6   | 44,3   | 0,48    | 0,35    | -           |
| 28.02.2023 | 3,663   | 0         | 27,549  | 0       | 0       | 26,835 | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,7   | 44,1   | 0,48    | 0,35    | -           |
| 01.03.2023 | 3,078   | 0         | 23,737  | 0       | 0       | 23,186 | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 40,5   | 0,47    | 0,34    | -           |
| 02.03.2023 | 3,217   | 0         | 24,746  | 0       | 0       | 24,155 | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,2   | 41,5   | 0,48    | 0,35    | -           |
| 03.03.2023 | 2,957   | 0         | 22,653  | 0       | 0       | 22,133 | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 39,7   | 0,48    | 0,34    | -           |
| 04.03.2023 | 2,773   | 0         | 25,064  | 0       | 0       | 24,469 | 0      | 0      | 24       | 0       | 73     | 45,9   | 0,47    | 0,35    | -           |
| 05.03.2023 | 2,951   | 0         | 25,93   | 0       | 0       | 25,282 | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,1   | 47,2   | 0,47    | 0,35    | -           |
| 06.03.2023 | 3,641   | 0         | 28,3    | 0       | 0       | 27,586 | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,5   | 44     | 0,48    | 0,35    | -           |
| 07.03.2023 | 3,616   | 0         | 28,687  | 0       | 0       | 27,936 | 0      | 0      | 24       | 0       | 77     | 46,2   | 0,48    | 0,34    | -           |
| 08.03.2023 | 2,925   | 0         | 25,651  | 0       | 0       | 25,008 | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,3   | 47,4   | 0,47    | 0,35    | -           |
| 09.03.2023 | 3,871   | 0         | 30,679  | 0       | 0       | 29,858 | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,1   | 47,1   | 0,48    | 0,34    | -           |
| 10.03.2023 | 3,648   | 0         | 26,867  | 0       | 0       | 26,152 | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,7   | 44,5   | 0,49    | 0,35    | -           |
| 11.03.2023 | 2,969   | 0         | 25,133  | 0       | 0       | 24,484 | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,5   | 47,6   | 0,48    | 0,35    | -           |
| 12.03.2023 | 2,861   | 0         | 25,361  | 0       | 0       | 24,733 | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,7   | 47,1   | 0,47    | 0,35    | -           |
| 13.03.2023 | 3,195   | 0         | 24,799  | 0       | 0       | 24,194 | 0      | 0      | 24       | 0       | 74     | 42,5   | 0,47    | 0,35    | -           |
| 14.03.2023 | 2,148   | 0         | 15,194  | 0       | 0       | 14,871 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,7   | 34,2   | 0,49    | 0,34    | -           |
| 15.03.2023 | 3,3     | 0         | 27,512  | 0       | 0       | 26,905 | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 40,9   | 0,46    | 0,35    | -           |
| 16.03.2023 | 3,284   | 0         | 26,587  | 0       | 0       | 25,973 | 0      | 0      | 24       | 0       | 72     | 41,8   | 0,47    | 0,35    | -           |
| 17.03.2023 | 3,029   | 0         | 24,288  | 0       | 0       | 23,724 | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 41,6   | 0,47    | 0,34    | -           |
| 18.03.2023 | 1,816   | 0         | 17,088  | 0       | 0       | 16,722 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 43     | 0,48    | 0,34    | -           |
| 19.03.2023 | 1,467   | 0         | 14,453  | 0       | 0       | 14,15  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 43,5   | 0,49    | 0,34    | -           |
| 20.03.2023 | 2,228   | 0         | 16,986  | 0       | 0       | 16,629 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 36,3   | 0,5     | 0,34    | -           |
| Итого:     | 82,916  | 0         | 675,613 | 0       | 0       | 659,22 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 19,804  |           |         |         |         |        |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.02.2023 | 293,076 | 2308,587 | 0      | 0,002  | 2249,992 | 0     | 0,002 | 2486    | 0      |
| 20.03.2023 | 375,993 | 2984,197 | 0      | 0,002  | 2909,213 | 0     | 0,002 | 3158    | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.03.2023 10:54:15