

#119675#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)
3592

Заводской номер счётчика 14014063	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1552,82	1475,984	76.836	18.352

Подпись исполнителя



#119674#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3592
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 14014063
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	3,744	0	28,999	0	0	28,198	0	0	24	0	79,4	47,7	0,49	0,35
22.02.2025	-	2,712	0	23,104	0	0	22,525	0	0	24	0	75,2	46,5	0,49	0,35
23.02.2025	-	2,756	0	25,057	0	0	24,438	0	0	24	0	74,7	47,8	0,48	0,35
24.02.2025	-	2,972	0	22,444	0	0	21,894	0	0	24	0	74,3	41,9	0,5	0,35
25.02.2025	-	3,105	0	23,521	0	0	22,944	0	0	24	0	74,4	42,1	0,5	0,35
26.02.2025	-	2,851	0	20,436	0	0	19,934	0	0	24	0	74,5	40,4	0,52	0,35
27.02.2025	-	2,762	0	19,845	0	0	19,362	0	0	24	0	74,1	40	0,52	0,34
28.02.2025	-	2,871	0	21,022	0	0	20,51	0	0	24	0	74,2	40,8	0,52	0,35
01.03.2025	-	2,527	0	21,435	0	0	20,913	0	0	24	0	74,1	45,3	0,51	0,35
02.03.2025	-	2,496	0	20,007	0	0	19,519	0	0	24	0	74,1	43,6	0,52	0,34
03.03.2025	-	2,921	0	21,049	0	0	20,534	0	0	24	0	74,3	40,3	0,52	0,34
04.03.2025	-	2,745	0	18,962	0	0	18,499	0	0	24	0	74,1	38,7	0,53	0,35
05.03.2025	-	2,452	0	16,567	0	0	16,168	0	0	24	0	73,7	37,5	0,53	0,35
06.03.2025	-	2,418	0	16,427	0	0	16,032	0	0	24	0	73,6	37,7	0,54	0,34
07.03.2025	-	2,495	0	18,573	0	0	18,128	0	0	24	0	73,3	40,5	0,52	0,34
08.03.2025	-	2,102	0	18,413	0	0	17,983	0	0	24	0	72,3	44,4	0,51	0,34
09.03.2025	-	1,974	0	17,448	0	0	17,046	0	0	24	0	71,8	44,1	0,51	0,34
10.03.2025	-	2,118	0	15,521	0	0	15,166	0	0	24	0	71,6	38,3	0,53	0,33
11.03.2025	-	2,805	0	21,63	0	0	21,126	0	0	24	0	72,2	40,5	0,51	0,34
12.03.2025	-	2,716	0	20,088	0	0	19,619	0	0	24	0	72,4	39,4	0,52	0,34
13.03.2025	-	2,906	0	22,729	0	0	22,199	0	0	24	0	72,3	41	0,5	0,34
14.03.2025	-	3,07	0	24,659	0	0	24,074	0	0	24	0	72,9	42,5	0,5	0,34
15.03.2025	-	2,795	0	26,613	0	0	25,97	0	0	24	0	73,7	48,1	0,49	0,34
16.03.2025	-	2,624	0	24,047	0	0	23,47	0	0	24	0	73,4	46,8	0,49	0,34
17.03.2025	-	3,213	0	26,348	0	0	25,705	0	0	24	0	74,1	44,3	0,48	0,35
18.03.2025	-	3,024	0	23,596	0	0	23,035	0	0	24	0	73,1	41,8	0,49	0,34
19.03.2025	-	2,885	0	22,319	0	0	21,786	0	0	24	0	73,2	41,7	0,5	0,34
20.03.2025	-	2,779	0	21,545	0	0	21,017	0	0	24	0	74,3	42,8	0,51	0,34
Итого:	-	76,838	0	602,404	0	0	587,794	0	0	672	0	73,76	42,38	0,51	0,34

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1475,984	13764,814	0	0,042	13445,789	0	0,042	20030	0
20.03.2025	1552,82	14367,22	0	0,042	14033,586	0	0,042	20702	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения