

#124404#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)
3592

Заводской номер счётчика 14014063	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1612,417	1552,82	59.597	14.234

Подпись исполнителя _____



#124403#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3592
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 14014063
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	2,631	0	18,884	0	0	18,429	0	0	24	0	73,7	39,6	0,52	0,34
22.03.2025	5,6	2,075	0	17,136	0	0	16,724	0	0	24	0	73,6	44,1	0,51	0,33
23.03.2025	5,7	2,068	0	16,463	0	0	16,07	0	0	24	0	73,3	42,6	0,52	0,34
24.03.2025	6,8	2,656	0	18,948	0	0	18,486	0	0	24	0	74	39,7	0,51	0,34
25.03.2025	5,5	2,467	0	18,287	0	0	17,846	0	0	24	0	73,7	40,7	0,51	0,34
26.03.2025	4,4	2,555	0	18,038	0	0	17,604	0	0	24	0	73,6	39	0,52	0,34
27.03.2025	6,9	2,569	0	18,069	0	0	17,638	0	0	24	0	73,3	38,5	0,51	0,34
28.03.2025	5,7	2,04	0	14,116	0	0	13,783	0	0	24	0	72,8	37,5	0,53	0,34
29.03.2025	8,9	1,558	0	12,76	0	0	12,463	0	0	24	0	72,2	42,4	0,53	0,34
30.03.2025	9,9	2,015	0	15,647	0	0	15,274	0	0	24	0	73,2	41,7	0,51	0,33
31.03.2025	6,8	2,311	0	16,277	0	0	15,89	0	0	24	0	73,1	38,4	0,52	0,34
01.04.2025	5,9	2,525	0	17,934	0	0	17,502	0	0	24	0	73,5	39,1	0,51	0,34
02.04.2025	-	2,183	0	15,395	0	0	15,03	0	0	24	0	72,9	38,3	0,53	0,33
03.04.2025	-	1,733	0	12,351	0	0	12,069	0	0	24	0	71,4	37,1	0,54	0,33
04.04.2025	-	2,18	0	16,361	0	0	15,99	0	0	24	0	71,2	38,7	0,52	0,34
05.04.2025	-	2,329	0	20,924	0	0	20,437	0	0	24	0	72,2	45	0,48	0,34
06.04.2025	-	2,546	0	24,079	0	0	23,516	0	0	24	0	72,3	46,5	0,46	0,34
07.04.2025	-	2,679	0	21,274	0	0	20,773	0	0	24	0	72,6	41,8	0,48	0,34
08.04.2025	-	2,57	0	20,73	0	0	20,251	0	0	24	0	72	41,7	0,48	0,34
09.04.2025	-	2,502	0	20,27	0	0	19,8	0	0	24	0	72	41,9	0,49	0,34
10.04.2025	-	2,732	0	22,804	0	0	22,274	0	0	24	0	72,2	42,9	0,48	0,34
11.04.2025	-	2,435	0	18,955	0	0	18,516	0	0	24	0	71,9	40,6	0,5	0,34
12.04.2025	-	1,732	0	15,518	0	0	15,163	0	0	24	0	71,4	44,2	0,51	0,34
13.04.2025	-	1,053	0	9,592	0	0	9,381	0	0	24	0	69,9	43,2	0,52	0,34
14.04.2025	-	1,26	0	9,017	0	0	8,823	0	0	24	0	69,2	35,1	0,49	0,32
15.04.2025	-	1,113	0	8,358	0	0	8,178	0	0	24	0	69,1	36,6	0,42	0,3
16.04.2025	-	1,212	0	8,752	0	0	8,566	0	0	24	0	68,8	35	0,43	0,29
17.04.2025	-	0,895	0	8,46	0	0,002	8,293	0	0,002	24	0	65,6	39,9	0,39	0,3
18.04.2025	-	0,669	0	8,72	0	0	8,569	0	0	24	0	61,4	42,8	0,39	0,31
19.04.2025	-	0,151	0	7,479	0	0	7,356	0	0	24	0	59,9	55	0,38	0,31
20.04.2025	-	0,152	0	7,793	0	0	7,665	0	0	24	0	59,9	55,1	0,39	0,31
Итого:	6,4	59,596	0	479,391	0	0,002	468,359	0	0,002	744	0	70,84	41,44	0,49	0,33

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1552,82	14367,22	0	0,042	14033,586	0	0,042	20702	0
20.04.2025	1612,417	14846,608	0	0,044	14501,94	0	0,044	21446	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения