

#297217#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)  
Номер абонента 3592  
Порядковый номер 6252  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 14014063  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	2,204	0	20,118	0	0	19,649	0	0	24	0	72,3	45,5	0,5	0,35	-
22.03.2026	2,083	0	19,27	0	0	18,824	0	0	24	0	72	45,6	0,5	0,34	-
23.03.2026	1,956	0	15,395	0	0	15,042	0	0	24	0	71,6	40,6	0,51	0,35	-
24.03.2026	1,866	0	14,575	0	0	14,246	0	0	24	0	71	39,7	0,52	0,35	-
25.03.2026	1,631	0	12,044	0	0	11,776	0	0	24	0	70,4	37,3	0,52	0,34	-
26.03.2026	2,421	0	19,027	0	0	18,587	0	0	24	0	71,9	40,8	0,49	0,35	-
27.03.2026	2,554	0	21,201	0	0	20,709	0	0	24	0	72,1	42,7	0,48	0,35	-
28.03.2026	2,063	0	18,396	0	0	17,971	0	0	24	0	71,9	44,5	0,48	0,34	-
29.03.2026	1,825	0	15,346	0	0	14,998	0	0	24	0	71,3	42,3	0,5	0,34	-
30.03.2026	2,151	0	17,133	0	0	16,741	0	0	24	0	71,6	41	0,5	0,34	-
31.03.2026	2,354	0	18,722	0	0	18,289	0	0	24	0	71,8	41,1	0,49	0,34	-
01.04.2026	2,42	0	20,108	0	0	19,643	0	0	24	0	72	42,6	0,49	0,35	-
02.04.2026	2,531	0	21,296	0	0	20,8	0	0	24	0	72,3	43,2	0,48	0,34	-
03.04.2026	2,441	0	20,036	0	0	19,571	0	0	24	0	72,1	42,3	0,48	0,34	-
04.04.2026	1,991	0	16,757	0	0	16,372	0	0	24	0	71,7	42,7	0,49	0,34	-
05.04.2026	1,609	0	13,51	0	0	13,203	0	0	24	0	71,2	42,1	0,51	0,35	-
06.04.2026	2,146	0	16,308	0	0	15,934	0	0	24	0	71,7	39,5	0,49	0,34	-
07.04.2026	2,373	0	18,457	0	0	18,029	0	0	24	0	72	40,6	0,49	0,35	-
08.04.2026	2,573	0	22,41	0	0	21,911	0	0	24	0	70,4	42,4	0,46	0,34	-
09.04.2026	2,634	0	21,691	0	0	21,183	0	0	24	0	72,3	42,6	0,47	0,34	-
10.04.2026	2,484	0	20,652	0	0	20,173	0	0	24	0	72,1	42,7	0,47	0,34	-
11.04.2026	1,867	0	16,102	0	0	15,733	0	0	24	0	71,5	43,2	0,49	0,34	-
12.04.2026	1,641	0	14,635	0	0	14,302	0	0	24	0	71,3	43,9	0,5	0,34	-
13.04.2026	1,965	0	15,499	0	0	15,145	0	0	24	0	71,5	40,5	0,5	0,34	-
14.04.2026	1,65	0	12,745	0	0	12,459	0	0	24	0	70,8	39,2	0,5	0,34	-
15.04.2026	1,824	0	13,593	0	0	13,286	0	0	24	0	71	38,2	0,5	0,34	-
16.04.2026	2,219	0	17,388	0	0	16,987	0	0	24	0	71,8	40,6	0,49	0,34	-
17.04.2026	2,273	0	17,863	0	0	17,451	0	0	24	0	71,8	40,8	0,49	0,34	-
18.04.2026	1,558	0	13,253	0	0	12,953	0	0	24	0	71,1	42,4	0,5	0,34	-
19.04.2026	1,259	0	10,483	0	0	10,251	0	0	24	0	70,2	40,9	0,51	0,34	-
20.04.2026	2,097	0	16,107	0	0	15,736	0	0	24	0	71,6	39,8	0,49	0,34	-
Итого:	64,663	0	530,12	0	0	517,954	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,444														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	2177,629	20521,698	0	0,047	20036,823	0	0,047	29462	0
20.04.2026	2242,293	21051,816	0	0,047	20554,776	0	0,047	30206	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.04.2026 15:44:58