

#21281#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 6252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	1,248	0	8,734	0	0	8,554	0	0	24	0	67,6	32,8	0,52	0,33	-
22.04.2022	1,311	0	9,32	0	0	9,126	0	0	24	0	67,8	33,6	0,54	0,33	-
23.04.2022	1,066	0	8,835	0	0	8,654	0	0	24	0	67,6	38,2	0,52	0,33	-
24.04.2022	1,143	0	9,557	0	0	9,359	0	0	24	0	67,6	38,4	0,54	0,33	-
25.04.2022	1,749	0	12,691	0	0	12,418	0	0	24	0	69,2	35,5	0,51	0,33	-
26.04.2022	1,731	0	12,464	0	0	12,198	0	0	24	0	68,7	34,8	0,36	0,29	-
27.04.2022	2,001	0	14,845	0	0	14,53	0	0	24	0	68,6	35,7	0,35	0,29	-
28.04.2022	1,898	0	14,351	0	0	14,05	0	0	24	0	68	35,8	0,36	0,29	-
29.04.2022	1,37	0	11,765	0	0	11,526	0	0	24	0	66,8	38,4	0,37	0,28	-
30.04.2022	0,105	0	3,748	0	0	3,694	0	0	24	0	55,6	48,8	0,39	0,28	-
01.05.2022	0,109	0	3,94	0	0	3,883	0	0	24	0	55,6	48,9	0,4	0,28	-
02.05.2022	0,108	0	4,139	0	0	4,08	0	0	24	0	55,5	49,3	0,41	0,28	-
03.05.2022	0,11	0	3,944	0	0	3,888	0	0	24	0	55,5	48,8	0,4	0,28	-
04.05.2022	0,585	0	5,877	0	0	5,782	0	0	24	0	59,2	35	0,42	0,28	-
05.05.2022	0,578	0	5,655	0	0	5,564	0	0	24	0	59,2	34,3	0,41	0,28	-
06.05.2022	0,525	0	5,819	0	0	5,726	0	0	24	0	58,7	36,8	0,43	0,28	-
07.05.2022	0,108	0	4,12	0	0	4,06	0	0	24	0	55,9	49,5	0,41	0,28	-
08.05.2022	0,107	0	3,85	0	0	3,795	0	0	24	0	55,7	49	0,44	0,28	-
09.05.2022	0,107	0	3,884	0	0	3,828	0	0	24	0	55,9	49,3	0,42	0,28	-
10.05.2022	0,107	0	3,981	0	0	3,925	0	0	24	0	55,6	49,1	0,42	0,28	-
11.05.2022	0,563	0	5,99	0	0	5,894	0	0	24	0	58,7	35,9	0,42	0,28	-
12.05.2022	0,559	0	5,843	0	0	5,749	0	0	24	0	58,9	35,7	0,44	0,28	-
13.05.2022	0,586	0	6,023	0	0	5,926	0	0	24	0	58,9	35,3	0,43	0,28	-
14.05.2022	0,111	0	3,839	0	0	3,785	0	0	24	0	55,6	48,7	0,44	0,28	-
15.05.2022	0,111	0	3,943	0	0	3,886	0	0	24	0	55,8	49,1	0,43	0,28	-
16.05.2022	0,547	0	5,583	0	0	5,494	0	0	24	0	58,9	35,1	0,42	0,28	-
17.05.2022	0,589	0	5,727	0	0	5,635	0	0	24	0	59	34	0,41	0,28	-
18.05.2022	0,467	0	11,459	0	0	11,261	0	0	24	0	61,3	51,4	0,39	0,28	-
19.05.2022	0,474	0	18,386	0	0	18,05	0	0	24	0	63,2	56,9	0,4	0,28	-
20.05.2022	0,486	0	18,268	0	0	17,928	0	0	24	0	63,8	57,4	0,42	0,28	-
Итого:	20,559	0	236,58	0	0	232,248	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,91														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	1726,559	15024,481	0	0,078	14686,052	0	0,078	26269	0
20.05.2022	1747,12	15261,06	0	0,078	14918,299	0	0,078	26989	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:27:34