

#21289#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 6252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	1,165	0	9,9	0	0	9,707	0	0	24	0	65,3	36,6	0,35	0,29	-
22.04.2023	0,15	0	6,951	0	0	6,847	0	0	24	0	56,7	51,5	0,34	0,29	-
23.04.2023	0,145	0	7,835	0	0	7,72	0	0	24	0	56,4	51,9	0,35	0,29	-
24.04.2023	0,55	0	8,656	0	0	8,523	0	0	24	0	57,5	42,1	0,36	0,28	-
25.04.2023	0,608	0	9,057	0	0	8,918	0	0	24	0	57,6	41,3	0,36	0,28	-
26.04.2023	0,572	0	8,94	0	0	8,803	0	0	24	0	57,5	42	0,36	0,28	-
27.04.2023	0,601	0	9,207	0	0	9,066	0	0	24	0	57,5	41,7	0,35	0,28	-
28.04.2023	0,563	0	8,942	0	0	8,805	0	0	24	0	57,5	42,2	0,35	0,28	-
29.04.2023	0,152	0	7,85	0	0	7,734	0	0	24	0	56,4	51,7	0,37	0,29	-
30.04.2023	0,153	0	8,086	0	0	7,967	0	0	24	0	56,3	51,8	0,36	0,28	-
01.05.2023	0,153	0	8,094	0	0	7,975	0	0	24	0	56,3	51,8	0,36	0,28	-
02.05.2023	0,546	0	9,085	0	0	8,947	0	0	24	0	57,3	42,7	0,36	0,28	-
03.05.2023	1,298	0	15,978	0	0	15,716	0	0	24	0	59,5	39,8	0,35	0,28	-
04.05.2023	1,958	0	23,009	0	0	22,608	0	0	24	0	61,6	40,9	0,35	0,28	-
05.05.2023	2,249	0	25,13	0	0	24,689	0	0	24	0	61,8	40	0,36	0,28	-
06.05.2023	1,539	0	21,895	0	0	21,508	0	0	24	0	61,9	44,9	0,36	0,28	-
07.05.2023	1,353	0	18,329	0	0	18,008	0	0	24	0	61,8	43,9	0,37	0,28	-
08.05.2023	1,14	0	16,17	0	0	15,887	0	0	24	0	61,7	44,6	0,38	0,28	-
09.05.2023	0,902	0	13,351	0	0	13,122	0	0	24	0	61,2	44,8	0,37	0,28	-
10.05.2023	1,239	0	13,495	0	0	13,264	0	0	24	0	61,1	38,8	0,36	0,28	-
11.05.2023	1,165	0	12,602	0	0	12,385	0	0	24	0	61,1	38,7	0,38	0,28	-
12.05.2023	0,934	0	10,545	0	0	10,367	0	0	24	0	60,6	39,1	0,38	0,27	-
13.05.2023	0,141	0	5,804	0	0	5,715	0	0	24	0	57,4	51,5	0,39	0,28	-
14.05.2023	0,14	0	5,858	0	0	5,769	0	0	24	0	57,4	51,6	0,39	0,28	-
15.05.2023	0,577	0	7,326	0	0	7,207	0	0	24	0	59,1	40	0,4	0,27	-
16.05.2023	0,541	0	7,075	0	0	6,961	0	0	24	0	59	40,4	0,39	0,27	-
17.05.2023	0,56	0	8,566	0	0	8,434	0	0	24	0	57,7	41,9	0,39	0,27	-
18.05.2023	0,608	0	7,633	0	0	7,51	0	0	24	0	58,9	39,6	0,37	0,28	-
19.05.2023	0,586	0	7,566	0	0	7,445	0	0	24	0	58,9	40,1	0,4	0,28	-
20.05.2023	0,145	0	5,714	0	0	5,626	0	0	24	0	57,7	51,5	0,4	0,28	-
Итого:	22,433	0	328,649	0	0	323,233	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,358														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	442,923	3518,999	0	0,004	3432,188	0	0,004	3902	0
20.05.2023	465,357	3847,646	0	0,004	3755,42	0	0,004	4622	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:22:05