

#21290#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3592
Порядковый номер 6252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014063
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,144	0	5,773	0	0	5,685	0	0	24	0	57,5	51,5	0,4	0,28	-
22.05.2023	0,565	0	7,373	0	0	7,255	0	0	24	0	59	40,4	0,39	0,28	-
23.05.2023	0,534	0	7,193	0	0	7,077	0	0	24	0	58,9	40,9	0,4	0,27	-
24.05.2023	0,535	0	6,876	0	0	6,764	0	0	24	0	59,2	40,4	0,4	0,28	-
25.05.2023	0,508	0	6,822	0	0	6,712	0	0	24	0	59,1	41	0,4	0,27	-
26.05.2023	0,47	0	6,823	0	0	6,714	0	0	24	0	58,6	41,9	0,38	0,27	-
27.05.2023	0,145	0	6,894	0	0	6,791	0	0	24	0	56,8	51,8	0,41	0,28	-
28.05.2023	0,144	0	7,13	0	0	7,024	0	0	24	0	56,7	51,8	0,4	0,28	-
29.05.2023	0,521	0	8,484	0	0	8,352	0	0	24	0	57,8	42,9	0,4	0,27	-
30.05.2023	0,46	0	8,085	0	0	7,96	0	0	24	0	57,6	43,9	0,38	0,27	-
31.05.2023	0,447	0	8,019	0	0	7,896	0	0	24	0	57,6	44,1	0,4	0,27	-
01.06.2023	0,444	0	7,957	0	0	7,835	0	0	24	0	57,6	44,1	0,39	0,27	-
02.06.2023	0,454	0	8,133	0	0	8,008	0	0	24	0	57,7	44,2	0,41	0,27	-
03.06.2023	0,147	0	7,021	0	0	6,916	0	0	24	0	56,7	51,7	0,39	0,28	-
04.06.2023	0,146	0	7,465	0	0	7,354	0	0	24	0	56,6	51,9	0,39	0,28	-
05.06.2023	0,389	0	8,149	0	0	8,025	0	0	24	0	57,3	45,7	0,38	0,27	-
06.06.2023	0,416	0	7,842	0	0	7,722	0	0	24	0	57,6	44,7	0,4	0,27	-
07.06.2023	0,352	0	7,778	0	0	7,66	0	0	24	0	57,2	46,3	0,4	0,27	-
08.06.2023	0,371	0	7,874	0	0	7,755	0	0	24	0	57,2	45,8	0,39	0,27	-
09.06.2023	0,36	0	7,909	0	0	7,789	0	0	24	0	57,2	46,2	0,38	0,27	-
10.06.2023	0,14	0	7,213	0	0	7,106	0	0	24	0	56,7	52	0,39	0,27	-
11.06.2023	0,139	0	7,269	0	0	7,161	0	0	24	0	56,6	52	0,39	0,28	-
12.06.2023	0,139	0	7,584	0	0	7,472	0	0	24	0	56,6	52,2	0,39	0,28	-
13.06.2023	0,335	0	7,549	0	0	7,435	0	0	24	0	57,3	46,6	0,39	0,27	-
14.06.2023	0,342	0	7,698	0	0	7,581	0	0	24	0	57,3	46,5	0,39	0,27	-
15.06.2023	0,347	0	7,611	0	0	7,496	0	0	24	0	57,3	46,3	0,4	0,27	-
16.06.2023	0,333	0	7,657	0	0	7,541	0	0	24	0	57,3	46,8	0,39	0,27	-
17.06.2023	0,14	0	7,053	0	0	6,948	0	0	24	0	56,7	52	0,4	0,27	-
18.06.2023	0,136	0	7	0	0	6,895	0	0	24	0	56,8	52,1	0,41	0,27	-
19.06.2023	0,37	0	7,889	0	0	7,768	0	0	24	0	57,4	46	0,4	0,28	-
20.06.2023	0,38	0	8,277	0	0	8,152	0	0	24	0	57,2	46,1	0,4	0,27	-
Итого:	10,353	0	232,4	0	0	228,849	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,473														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	465,357	3847,646	0	0,004	3755,42	0	0,004	4622	0
20.06.2023	475,71	4080,046	0	0,004	3984,271	0	0,004	5366	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:35:08